

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	ORIENTIVO (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	264.30	+4.44
Vazante maior (área)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas (colunas/intercolunas)	138.24	-	-
Limite de fuga da piscina	11.02	11.02	0.00
Taxa de ocupação	22.23 %	taxa 94 %	OK
Cof. de aproveitamento	0.300	mais 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (mm)	REF.	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.08	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	9	17.01	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	4	7.56	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	9	12.96	janela de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1500	3	1.08	janela de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1900	800	1	1.35	janela de escritório/alcova, alumínio
P011	3600 x 2400	0	3	25.92	vão social, vidro
P012	2400 x 2400	0	1	0.00	porta batente de vidro (dentro adicional — ver D0101)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (l por m², 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Recirculação	Modulador / m³/h	0.50 m³ / 2.40 m³/h / 10.00 m³/h
Plano	Taxa total / por decada	6.704 L/s / 1.000 L/s (x 4) / 0.020
Plano	Taxação para novo	2.000 L — água e energia
Engen	Cálculo / verificação / O. p. p. p. p.	0.020 (0.020) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / (desperda 20 A)
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCH/CA/CA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	371 m³/dia (aproximado) / 30 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	0.3 dias / não atender a vazão máxima
Classe	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 10.000 + 60.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 36 módulos / superior 24 módulos
		hidráulica + comparação de V.C.

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CA/AT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.038/2014	Condição total e implantação
2	Indicação real de todo o cálculo de fuga de água	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema (tubo) / O.P. + perfil + apoio do tubo / água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diâmetro de água na do chuveiro (DPS) na tabela — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no tel — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (P) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	09
Por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 60/50/300	SEM ART / RNT	06.13