





COD	FAMILIA	Reg	Rev	AREA x12	Indice	ORDE DE APLIC.
PC1	Pende externo unica	100	40	207.00	1.12	todos os factos externos, sem excepção
PC1	Pende tributativa interna	100	44	21.84	1.10	apenas uma pessoa portadora de estado DCCD ou fis. lucra
PA1	Pende acustica	100	40	87.36	1.95	interno e fonte de saúde, social e serviços, afetados e
PA2	Pende acustica de alto desempenho	100	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a cadeia entre a oficina e o estagiari
PL1	Declarata interna simples	100	41	20.20	1.00	gerenci de zonas homogeneas (parcial com servico, toda
	TOTAL			464.08		



O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros utilizados.



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB ja supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 683 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho.

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o
aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplica-se por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCS TANARUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BRINQ GEOMETRICA Linha Consolidada por P22 (previsão) USUÁRIOS MESTRE: 001	ESCALA 1:100 FORMATO A1 SALHA: 900/600/300	EDIMÃO ESTUDO PRELIMINAR R10 NÃO LIBERDO PARA OBRA SEM AMT / RBT	PROVIDA 12 de 42 REV R0