




1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)	
---	--

10)	—	Alimentação = jornadas de uso geral
-----	---	-------------------------------------

(continuacao)

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A -> padiao 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 - em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 36 modulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5026 TARAUNA (2)			
PRELITO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-RSE (proventos) ENDEREÇO RESIDENTE: 440	LOCAL 1:100 FORMA TO A1 MAQUA 600/300/200	DATA DO ESTUDO PRELIMINAR RSO UNO LIBERDO PARA OBRA SEM AMT 1987	FRENCHA 27 4x 42 REC RSO