


1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)	2.700	220 V	SERVIÇO	0,50	1.350
---	-------	-------	---------	------	-------

—	Iluminação = tomadas de uso geral
---	-----------------------------------

(continuacao)

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A — por dentro 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5020 TARDUA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	FRONTEIRA
Lista Consolidada por RDS (previsão)	1:100 FORMATO A1 MÁQUA 400/500/200	ESTUDO PRELIMINAR R2S RNO LIBERACAO PARA OBRA RDS RFI / RFI	27 de 26 RDS R2S