



TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e pratica)			
O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em até 200 m (15000)	prumo laser do nível de 2 m	montagem, antes de fixar o suporte
reta da guilhotina	± 1 mm em 1 m	reta laser	antes do fechante
prumo de chumbo	± 1,5 mm em 30 m (2000)	prumo de chumbo	antes de posicionar o painel
alinhamento de painéis	± 1,5 mm entre painéis, ± 10 mm no total da parede	reta de nível	montagem
equilíbrio do painel	diferença de diagonais ≤ 5 mm	teixa	na fixação e na montagem
esquadramento de montantes	± 1 mm	teixa	fixação
paralelismo da parede	3 mm em área de 2 m	régua de alumínio	antes da fixação
espuma entre montantes	2 mm (quando não for em série (montagem))	esquadro	desmontagem
torção da tela	sem falhas perceptíveis para olho	inspeção visual	antes do fechamento
costa do piso antiderrapante	± 1 mm	nível laser	após instalação

NOTAS

- Sistema: fixa X 30x30,0 e 45 graus; 19 painéis contraventados, 20 fixas, 30 hold-downs (um em cada extremidade de painel com fixa).
- Vento X: capacidade 73,5 kN contra demanda 29,1 kN; V: 119,7 contra 44,5 kN (pelo contraventador, NBR 6123 categoria IV, a 18 m acima passa, P95).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm parafusada ao montante duplo de extremidade e chumbador no radier, o tipo de chumbador sai de ligacões através do anelamento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16670 e prática de montagem; cada linha diz o que se mede, com o que e quando.