

(1)

(2)



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a VEZADA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	usa com vegetação, antes do obra
C de tal construído	0,5003	ponderado pelas superfícies decorrentes
Visão antes e depois	0,001 (21.88 L/s)	metodo racional, a data multiplicado por 7,74
Excedente a rede	13,58 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também excedeu
Tempo de concentração	10 min	tal pequeno
VOLUME	6,39 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Ofício de sala	56,7 mm (27,0 inch)	calibração para sala 0,20 L/s com lâmina cheia
Enchimento	34,9 mm	carga variável, volta a estar raso antes do próximo cheia

NOTAS

- RIS2 trocou REUSO por RETENCAO a pedido do proprietário. Não e o mesmo reservatório menor. São sistemas de dimensionamento OPOSTO — um quer cheio antes da seca, o outro vazio antes da chuva.
- Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superfície do LOTE interno: 333,44 m2 do terreno não tinham classe declarada.
- Lei 1.352/2007 (Pro-Águas, Manaus) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 323,40 m2 — não obriga, e a restrição foi adiada assim mesmo.
- Quem faz o trabalho e o GRAPICO, não o limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.