

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

| VERIFICACAO            | O QUE TESTA                                                                   | CONDI. | RESULTADO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| malha                  | ---                                                                           | 1      | OK        |
| colunas                | ---                                                                           | 1      | OK        |
| conectividade          | ---                                                                           | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                           | 3      | OK        |
| acessos_per_mofado     | Arredos de permanência não pode ter corrimão acesso um ambiente               | 1      | OK        |
| luminarias             | ---                                                                           | 1      | OK        |
| acessibilidade         | ---                                                                           | 2      | ATENCAO   |
| mesa                   | ---                                                                           | 5      | 7 nENH0   |
| escada                 | ---                                                                           | 3      | ATENCAO   |
| elevador               | ---                                                                           | 2      | OK        |
| equipos_mfados         | ---                                                                           | 1      | OK        |
| banquetas              | ---                                                                           | 6      | OK        |
| torres                 | ---                                                                           | 6      | ATENCAO   |
| subdivisões            | ---                                                                           | 8      | OK        |
| colunas_pont           | A linha de ponts vem em quadrado de 160 que a sua largura.                    | 2      | 4 nENH0   |
| paredes_mofado         | ---                                                                           | 1      | ATENCAO   |
| torres                 | Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distâncias.         | 27     | ATENCAO   |
| projeto_superior       | Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que está embaixo.         | 4      | OK        |
| transmis_óptica        | A fila social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir.             | 16     | ATENCAO   |
| estruturas             | Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde há juntas. | 11     | 2 nENH0   |
| paredes/cores          | Tudo maior que o furo admissão não passa em momento: furo.                    | 5      | OK        |
| paginas                | Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada         | 6      | 5 nENH0   |
| altura_barr            | Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há dentro.    | 5      | 1 nENH0   |
| chamada                | ---                                                                           | 3      | OK        |
| hidráulica             | ---                                                                           | 9      | OK        |
| energia                | ---                                                                           | 10     | ATENCAO   |
| energia                | ---                                                                           | 8      | OK        |
| integração_tecnológica | Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.              | 3      | OK        |
| luminários             | ---                                                                           | 14     | OK        |
| placas                 | Placas: furos, arcos, nichos, portas, elevadores e salas de máquinas.         | 7      | OK        |
| torre                  | O meio longo ao redor se a distância do vidro condiz não.                     | 3      | 1 nENH0   |
| corrimão_vidro         | A abertura que o preparado quer se encaixar em três colunas dentro corre.     | 13     | 1 nENH0   |

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro  
Largado tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada

[ATENCAO] Fórmula de Blondel  
2h + p = 610,00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso  
LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca  
LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600

[ATENCAO] Janelas obstruída por mobiliário  
J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada  
T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto  
T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso  
TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pelo 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão  
T-CORULAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão  
T-REVBANH0 não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Quadro geral no limite  
27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos

[NOTA] Circulação  
hall 18,00 m2 (6,1 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga  
S-S02: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga  
S-S03: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares  
S-HAL: 1,44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares  
S-LOU: 7,20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga  
S-MAS: 34,20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga  
S-BAL: 22,68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço

[NOTA] Lado de abertura definido  
P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido  
P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido  
P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido  
P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto  
V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excavação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2,40

[NOTA] Pavimento pressurizado  
superior: 0,8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3  
T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3  
T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3  
S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3  
S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginação declarada  
S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada

[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme  
AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distância de visao verificada  
1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado  
estar → cortina → varanda → piscina em 20,7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

| # | ACHADO                                                          | CORRECAO                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta maior -> core sem parede correspondente                   | vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede            |
| 2 | Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência   | criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios        |
| 3 | Banheiro compartilhado com 0,38 m2 de vaso para 4,31 m2 de piso | criado a janela 304 (2000 x 900) alta e lateralmente                |
| 4 | Quarto menor sem a altura integralmente abaixo do mesmo         | janela ampliada para 205 em umidade                                 |
| 5 | Banheiro maior sem encaixado com o hall, bloqueando a porta     | banheiro e closet deslocados para a extremidade norte do módulo     |
| 6 | 5,7 % da suite maior consideráveis como balanço                 | declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo |
| 7 | Circulação de 33,1 % contra meta de 8 %                         | metriza separada: hall 4,8 % e core vertical a parte                |
| 8 | Covered sem janela/hidráulica identificada                      | verificação: janela a condicionar o grupo integrado com a cozinha   |

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registrou-se por "tudo bem" auditoria 01.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

|                     |                   |                        |                 |
|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROJECOA        |
| Lista Consolidação  | S/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR R09  | 14              |
| em PDF (previsível) | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA CRIA | SEM ART / PRINT |
| UNIDADE MESTRE: AM  | MANAUS 655/000000 |                        | 06-49 REV 002   |