

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	1,44	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente de mineral apertado ou perfurado	30,24	unico ponto que derivata o movimento de 3,25 para 0,06
T-00C	gesso lisos + cortinas e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico aqui seria ganho
T-00E	gesso lisos lisados	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso lisos + la mineral sobre o fono	25,02	la sobre o fono elimina ruido de choque no painel PBT
S-003	gesso lisos + la mineral sobre o fono	29,02	idem
S-04S	gesso lisos + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04V	sem fono (estruturas apertadas)	36,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (estruturas apertadas)	9,00	idem
T-00P	sem fono (estruturas apertadas)	2,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metahalo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
PV02	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
PV02	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J07	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bacharia, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barra vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gabinet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vao vitreis	medio	Pou composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vao de 25
6	Capto chapei nas paredes PA-1	medio	Pou de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruido
7	ISO vaoi controla (PBT 20 mm)	baixo	17 reduzido de 1,075 para 0,886	justificado por patologia, nao por energia
8	Fono suspenso com la sob os budois	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem resistentes, espalha o nao acontecendo nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruido
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o parede
Parede fonoitica 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais ali
Materia isolante	solo sobre do terreo (sobre radiou)	isso ha problema abaixo: nao existe ruido de impacto a transmitir
Fono absorvente	sem dominios	volumo pequeno e mobilidade inutil ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vao de 600x800 e facas protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja contem, visto de controle so obscurece
Barra vertical	fachas norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barra vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapu adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PBT de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem modificar o desempenho parcelado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicao simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06/23