



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

REMA	AMB	TIPO	SN	UNC	I	Lm	DESTINO	VENT
LC-05	T-COR	vicio	DN003	6	2%	53	CJ-PN-03	SN
LC-05	T-COR	funcionando	DN040	1	2%	9.4	CJ-PN-03	SN
LC-05	T-REV	box	DN040	2	2%	1.1	C5-T-REV	SN
LC-14	T-REV	vicio	DN040	6	2%	8.3	CJ-PN-03	SN
LC-14	T-REV	funcionando	DN040	1	2%	9.3	CJ-PN-03	VR-DN00
LC-14	S-SD	vicio	DN040	6	2%	5.8	PN-02	SN
LC-08	S-SD	funcionando	DN040	1	2%	22	C5-S-002	VR-DN00
LC-08	S-SD	box	DN040	2	2%	0.6	C5-S-002	SN
LC-07	S-SBS	vicio	DN020	6	2%	8.4	PN-02	SN
LC-08	S-SBS	funcionando	DN040	1	2%	2.7	C5-T-002	VR-DN00
LC-08	S-SBS	box	DN040	2	2%	0.9	C5-S-003	SN
LC-10	S-MMS	vicio	DN040	6	2%	1.9	PN-03	SN
LC-11	S-MMS	funcionando	DN040	1	2%	9.4	C5-S-MMS	VR-DN00
LC-12	S-MMS	box	DN040	2	2%	2.5	C5-MMS	VR-DN00
LC-12	T-FUP	largado	DN040	3	2%	22	CJ-PN-03	SN
LC-18	T-FUP	largado	DN040	3	2%	4.1	CJ-PN-03	SN
BC-03	T-COR	pin	DN040	3	2%	4.3	TC-13	VR-DN00
BC-04	T-COR	pin	DN040	3	2%	10.8	TC-13	VR-DN00
BC-05	T-LAR	pin	DN040	3	2%	32.2	TC-13	VR-DN00
TC-02	T-LAR	funcionando	DN040	3	2%	3.6	CJ-PN-03	SN
TC-02	SMPLT-002	vicio	DN040	2	2%	1.9	C5-T-00P	VR-DN00
C5-T-REV	T-REV	caraca vici	DN075	4	2%	8.2	GIM	VR-DN00
C5-S-002	S-SD	caraca vici	DN075	4	2%	4.4	PN-02	VR-DN00
C5-S-003	S-SD	caraca vici	DN075	4	2%	1.7	PN-02	SN
C5-S-MMS	S-MMS	caraca vici	DN075	4	2%	2.2	PN-03	VR-DN00
C5-T-LAR	T-LAR	caraca vici	DN075	1	2%	22	CJ-PN-03	VR-DN00
C5-T-COR	T-COR	caraca vici	DN040	1	2%	8.3	CJ-PN-03	SN
C5-T-DN0	T-DN0	caraca vici	DN040	3	2%	35.4	CJ-PN-02	VR-DN00
C5-T-DOU	T-DOU	caraca vici	DN040	1	2%	3.8	CJ-PN-03	SN
RL-13	T-GBR	caro	DN040	1	2%	5.3	CJ-PN-03	SN
RL-07	T-GBR	caro	DN075	1	2%	32.8	CJ-PN-02	SN
RL-10	T-GBR	caro	DN075	1	2%	35.1	CJ-PN-02	SN
RL-12	T-GBR	caro	DN040	1	2%	3.7	CJ-PN-03	SN
RL-19	T-DOU	caro	DN040	1	2%	2.2	CJ-PN-02	SN

NOTAS

— Ramal de descarga por peça com DN de NBR 8250; alinhamento adotado 2° em toda a rede predial (a norma permite 1° em DN100) — a decidação “para não entupir”. Coleter enterado a 1 %.

— Lavatório, box e sêto de cada banheiro caem em caixa sifonada 130 x 150 x 50 mm; vaso direto ao tubo de queda cu a caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN40 ondro o sifão fixa além da distância da tabela 5

— 6 caixas de inspeção 800 x 600 (ca de cada tubo de queda, frente, encontro e espaçamento de 25 m); fundo fixa a 825 mm na testada, no sentido em que o lote desce (FSE) a profundidade não cresce.

— Caixa de gordura CGS — caixa de gordura simples de 31 x 1 a jusante das duas piaç; tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:75 • 1:150 • 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RD	62
proj-R22 [pre-visual]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA CÍRCA	
UNIDADE MESTRE - 100h	MALHA 600/300/300	SEM ART / INT	04-75 REV RD