



RENOVAÇÃO DE AR — VAZÃO REQUERIDA						
AMB	COMP	PES.	m³	L/s	COMO	
S-003	---	2	46,8	20,0	105	exaustão do banheiro - frente do prédio
T-003	---	2	18,0	20,4	79	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-004	---	2	25,9	22,8	82	exaustão do banheiro - frente do prédio
T-003	---	2	25,2	22,8	104	parede e porta-balcão, cortiça de cozinha
S-005	---	2	7,2	12,2	62	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-006	OFICINA	2	9,4	16,5	60	exaustão do banheiro - frente do prédio
T-004	---	2	9,4	16,7	64	parede e porta-balcão, cortiça de cozinha

[illegible]

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANGUÁ - AM | 51216 TATIANA-9H

PROJETO ARQUITETONICO

PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES

64