

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

| VERIFICACAO            | O QUE TESTA                                                                      | CONCL. | RESULTADO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| malha                  | ---                                                                              | 1      | OK        |
| colunas                | ---                                                                              | 1      | OK        |
| conectividade          | ---                                                                              | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                              | 3      | OK        |
| acessos_per_mofado     | Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente               | 1      | OK        |
| luminarias             | ---                                                                              | 1      | OK        |
| acessibilidade         | ---                                                                              | 2      | ATENCAO   |
| mesa                   | ---                                                                              | 5      | 7 nmbco   |
| escada                 | ---                                                                              | 3      | OK        |
| elevador               | ---                                                                              | 2      | OK        |
| espelhos_muros         | ---                                                                              | 1      | OK        |
| banheiros              | ---                                                                              | 6      | OK        |
| torres                 | ---                                                                              | 6      | ATENCAO   |
| subdivisoes            | ---                                                                              | 8      | OK        |
| colunas_ponta          | A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura                     | 2      | 2 nmbco   |
| janelas_existentes     | ---                                                                              | 1      | ATENCAO   |
| torres                 | Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias              | 27     | ATENCAO   |
| proprietario_superior  | Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que está embaixo             | 4      | OK        |
| transmissao_omica      | A fila social e climatizada sem parede e fronteira tem de existir                | 16     | ATENCAO   |
| estrutura              | Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde for preciso     | 11     | 2 nmbco   |
| perfeccionismo         | Tudo maior que o furo admissivel nao passa em nenhuma hora                       | 5      | OK        |
| paginacao              | Recurso pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada            | 6      | 5 nmbco   |
| altura_limite          | Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima         | 5      | 1 nmbco   |
| chamarre               | ---                                                                              | 3      | OK        |
| hidráulica             | ---                                                                              | 9      | OK        |
| energia                | ---                                                                              | 10     | OK        |
| desnível               | ---                                                                              | 8      | OK        |
| integridade_referencia | Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir                  | 3      | OK        |
| luminarios             | ---                                                                              | 14     | OK        |
| planta                 | Planta: área única, nichos, elevador e sala de máquinas                          | 7      | OK        |
| torre                  | O meio longo se estende ao a distância do lado do lado não                       | 3      | 1 nmbco   |
| corrimao_vidro         | A abertura que o pregarmento quer se encaixar no meio das colunas dentro do meio | 13     | 1 nmbco   |

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

|                                              |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ATENCAO] Circulo de giro                    | Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada                       |
| [ATENCAO] Afastamento lateral do vaso        | LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400                                                                                     |
| [ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario    | J04 em (1500, 1200) com petate 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura                                                 |
| [ATENCAO] Evaporadora superdimensionada      | T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e desumidifica            |
| [ATENCAO] Evaporadora em volume aberto       | T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro                             |
| [ATENCAO] Condensadora perto de vaso         | TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)                             |
| [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao    | T-CORR-AVABO nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica                                                                   |
| [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao    | T-REV-BANH0 nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica                                                                    |
| [NOTA] Circulacao                            | halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2; a mata de 8 % do briefing incide sobre halls                                  |
| [NOTA] Vao vencido por viga                  | S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                        |
| [NOTA] Vao vencido por viga                  | S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                        |
| [NOTA] Apoio sobre pilares                   | S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço                             |
| [NOTA] Apoio sobre pilares                   | S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço                             |
| [NOTA] Vao vencido por viga                  | S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                       |
| [NOTA] Vao vencido por viga                  | S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                       |
| [NOTA] Lado de abertura definido             | P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura                                        |
| [NOTA] Lado de abertura definido             | P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura                                        |
| [NOTA] Vao acima do padrao do projeto        | V-10: 1200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada, verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao xlf (x = 2.40     |
| [NOTA] Pavimento pressurizado                | superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv                                                                |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3         | T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem                     |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3         | T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem                     |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3         | S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede                      |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3         | S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n                     |
| [NOTA] Ambientes sem paginacao declarada     | S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada                             |
| [NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme | AR-05: rampa de apenas 281 mm                                                                                                  |
| [NOTA] Distancia de visao verificada         | 1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas                                                    |
| [NOTA] Eixo visual verificado                | estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta |

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

| # | ACHADO                                                         | CORRECAO                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta estar → para sem parede correspondente                   | vao terminado no ambiente nao integrado, nao ha parede            |
| 2 | Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia  | criado a janela J01 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios      |
| 3 | Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso | criado a janela J01 (2000 x 900) alta e horizontal                |
| 4 | Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do mesmo       | janela ampliada para J05 em unidos                                |
| 5 | Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta     | banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo      |
| 6 | 57 % de suite master contabilizados como balanço               | declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo |
| 7 | Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %                        | metodo reaproveitado: halls 4.8 % e core vertical a porta         |
| 8 | Corrimao sem jornada hidraulica identificada                   | verificacao: porta a condicionar o grupo integrado com a copilha  |

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: item e memoria tecnica.
- Registrou-se por "gigante" auditoria p/.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

|                      |                  |                        |               |
|----------------------|------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA           | EXTENSAO               | PROJECÇÃO     |
| Unidade Consistência | s/ escala        | ESTUDO PRELIMINAR R56  |               |
| ISO-R12 (previsão)   |                  | NAO LIBERADO PARA OBRA |               |
| UNIDADE MESTRE: 0.01 | FORMATO A1       | SEM ART / RNT          | 14            |
|                      | MANAUS 655000000 |                        | 06-48 REV 006 |