




①



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)	
---	--

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (cm)	TUG	TUG (x/a)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	rehab
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	50A
T-ODC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	50A

b) —

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A -> piação 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 - em Manuseio e carga contínua, não intermitente
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/300/75

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR

NÃO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RPT

PRANCHA

27

de 40 REV R53