

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 1500V via rede BT	DG 125 A 1500V, 125A C	DPS DPS Onshore 2 20 kVA, 3F+N	QDG Quadro geral 64 módulos 50 módulos 4 x 16 (32)
---	--	----------------------------------	--	---

QDC — Quadro geral 84 módulos · 41 circuitos · 67 vias (+20 % = 81) de 84

GROUP	QD	TPD	VA	V	FASE	BA	DSI	mm2	ELECT.	L.W	DR
TUE-VE	Q05	ter	7400	220	A-V	35.8	48.2 AP	4	DN25	14.4	1.76
TUE-6	Q05	ter	7400	220	A-C	35.8	25.2 AP	4	DN25	14.4	1.76
TUE-1	Q05	ter	4000	220	A-C	20.5	25.2 AP	4	DN25	17.7	1.40
TUE-2	Q05	ter	4000	220	A-C	20.5	25.2 AP	4	DN25	17.5	1.40
TUE-3	Q05	ter	4000	220	A-C	20.5	25.2 AP	4	DN25	16.8	1.34
TUE-4	Q05	ter	4000	220	A-C	20.5	25.2 AP	4	DN25	16.8	1.34
TUE-11	Q05	ter	3000	220	A-C	15.8	18.4 AP	4	DN25	20.2	1.20
TUE-1-DSU	Q05	ter	2700	127	A	73.3	18.4 AP	4	DN25	26.5	3.85
TUE-10	Q05	ter	2700	220	B-C	13.3	18.4 AP	23	DN25	25.7	1.82
TUE-1-CO2	Q05	ter	2000	127	B	10.7	20.1 AP	51	DN25	20.1	2.59
TUE-5	Q05	ter	2200	220	A-C	10.5	18.4 AP	23	DN25	18.0	1.16
TUE-1-DSU	Q05	ter	2000	127	C	10.7	20.1 AP	24	DN25	14.4	1.34
TUE-1-LAV	Q05	ter	1000	127	C	10.7	20.1 AP	23	DN25	25.7	3.85
TUE-1-DEP	Q05	ter	1000	127	B	16.0	20.1 AP	23	DN25	25.2	3.87
TUE-12	Q05	ter	1000	127	C	11.8	18.4 AP	23	DN25	20.2	1.87
TUE-14	Q05	ter	1000	127	B	11.8	18.4 AP	23	DN25	20.2	1.87
TUE-6	Q05	ter	1400	220	A-C	8.4	18.4 AP	23	DN25	17.5	0.97
TUE-7	Q05	ter	1400	220	A-C	8.4	18.4 AP	23	DN25	17.5	0.97
TUE-8	Q05	ter	1400	220	A-C	8.4	18.4 AP	23	DN25	18.8	0.97
TUE-9	Q05	ter	1400	220	A-C	8.4	18.4 AP	23	DN25	18.4	0.93
UE-S-M6	Q05	ren	1200	127	B	8.4	18.4 AP	13	DN25	17.7	0.35
TUE-11	Q05	ter	1000	127	C	11.8	18.4 AP	23	DN25	20.2	1.87
TUE-18	Q05	ter	1000	127	C	7.9	18.4 AP	23	DN25	18.0	1.35
UE-T-GAR	Q05	ren	800	127	B	71	18.4 AP	13	DN25	14.4	1.94
UE-T-TOU	Q05	ren	800	127	C	8.3	20.1 AP	13	DN25	26.5	0.45
TUE-13	Q05	ter	800	220	A-C	1.8	18.4 AP	23	DN25	11.3	0.26
TUE-14	Q05	ter	800	220	A-C	1.8	18.4 AP	23	DN25	11.3	0.26
TUE-17	Q05	ter	700	220	A-C	1.2	18.4 AP	23	DN25	26.5	0.41
UE-T-SOC	Q05	ren	600	127	B	4.7	18.4 AP	13	DN25	18.0	1.52
UE-S-B62	Q05	ren	600	127	A	4.7	18.4 AP	13	DN25	17.6	1.49
UE-S-B53	Q05	ren	600	127	C	4.7	20.1 AP	13	DN25	18.8	1.43
TUE-S-M62	Q05	ren	500	127	C	4.7	20.1 AP	23	DN25	18.8	1.43
TUE-T-GAR	Q05	ren	500	127	A	3.9	20.1 AP	23	DN25	14.4	0.81
TUE-T-CH	Q05	ren	500	127	C	3.9	20.1 AP	23	DN25	18.0	0.77
TUE-T-SOC	Q05	ren	500	127	B	3.9	20.1 AP	23	DN25	18.0	0.77
UE-T-CO2	Q05	ren	500	127	A	3.9	18.4 AP	13	DN25	20.2	0.15
UE-T-S62	Q05	ren	300	127	C	2.4	20.1 AP	23	DN25	11.3	0.20
UE-T-S53	Q05	ren	300	127	B	2.9	20.1 AP	23	DN25	16.8	0.72
TUE-15	Q05	ter	500	220	A-C	2.3	18.4 AP	23	DN25	20.5	0.29
TUE-16	Q05	ter	500	220	A-C	2.3	18.4 AP	23	DN25	20.5	0.29

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE ABC	DR	VMS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral 04 módulos	41	54650	25100 / 15900 / 18650	2	67	81	04	cabé
QOS	Quadro superior 48 módulos	18	24400	6290 / 10490 / 7700	1	33	40	48	cabé

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (H)

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos.#32 (prevalentes) UNIDADE MESTRE: 16m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/600(150)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R78 NÃO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRONCHA 60 de 73 REV.07
--	---	--	---