



NOTAS

- residência unifamiliar, dispensada de projeto de prevenção (CEM-AB); o que esta aqui e boas praticas, nao exigencia e por isso e declarado assim
- 3 extintor ABC 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizados garagem, cozinha e hall superior – um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores, fumaca em cada dormitorio e circuloas (detector de fumaca autonomo a bateria com inteligencia sem fio), caber na cozinha.
- Manilha aranciana na cozinha e no gourmet, detector de CLP furto ao cooktop com cone na central (PM 64)
- Simbolos: E extintor - F detector de fumaca - Q detector de calor