





1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25
VERIFICAÇÃO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	165.00 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	285 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	610.0 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (uso coletivo) e 1.000 mm (uso privado)	OK
Patinar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	2075 mm	min 2100 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Especho fixado	sem	congelado em uma escada	OK
Desnível vertical	3000 mm	20 x 165.00 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro especho sobe de y = 0.000?	O patamar termina-se 200 mm dentro da projeção do 1º lance superior, com 1.000 mm de altura livre — isto quer na altura da calçada de quem sobe ou o primeiro lance.
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único definido que não aparece em planta horizontal, depende da cor do degrau e da cor do que há acima dele.
O que há sob o segundo lance?	intergap com altura útil variável, deslizada como amarra (p4-05) nos 4 circunferências sem espaço morto.
Por que especho fixado?	Alguns usuários prendem a ponta do pé de quem usa bengala ou sem mobilidade reduzida (NBR 9050).
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

especho fixado (NBR 9050)
chapa dobrada 1 mm + parafusado 900 x 300

NOTAS
- 25 espechos de 165.00 mm e piso de 280 mm. Bondex 2h + g = 610.0 mm (falso recomendado 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois patas 10 200 mm com degrau em chapa dobrada 3 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 5000 TATAMAR-PI

PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada p4-052 (previsão)	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R71 NÃO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1 MILHA 600/500/500	SEM ART / RNT	66 59 REV R71