

$$(1$$

(



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	180 mm/h	a MEDIAN que dimensiona calha + densida
C de terreno natural	0,20	taxa com vegetação, antes do obra
C de solo concreto	0,5483	ponderado pelas superfícies drenantes
Volume antes / depois	0,00 / 21,86 L/s	resultado anterior, a obra multiplica por 2,74
Excedente a ser	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	10 min	taxa pequeno
VOLUME	8,36 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orçamento de saída	56,7 mm (27,0 inch)	calibração para calha 0,30 L/s com lâmina cheia
Esvaziamento	34,9 mm	carga restante, sobra a esse, vazou antes do próximo chuve

NOTAS

- RIS2 trocou REUSO por RETENCAO a pedido do proprietário. Não e o mesmo reservatório menor. São sistemas de dimensionamento OPOSTO — um quer cheio antes da seca, o outro vazio antes da chuva.
- Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superfície do LOTE interno: 333,44 m2 do terreno não tinham classe declarada.
- Lei 1.352/2007 (Pro-Águas, Manaus) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 323,40 m2 — não obriga, e a restrição foi adiada assim mesmo.
- Quem faz o trabalho e o GRAPICO, não o limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.