



POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Gerador energético: $dU = 0,356 \text{ MW/K}$ sobre $340 \text{ m}^2 > 482 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento o outro: em clima quente-unico com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de envalho externo ($28,2 \text{ C}$ a 32 C / $80 \% \text{ UR}$) e a agua condensa DENTRO do paint – sobre o aco, encharcando a lã, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa [tudo quente-unico]. Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cunha justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum elo, vão ou costa muda: varia só o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.