



(continuacao)

NOTAS

- Dois nichos de condensadoras. Linha mais longa 12,0 m, contra o limite de conforto de 15 m.
- Dreno D425 com calçamento mínimo de 2% e sifão antes da descida; nunca ligado a esgoto sem sifão.
- Duto de insulamento no entreferro de 400 mm — nunca aberssa montante.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; cone de isolamento na parede condensa dentro do montante.

28