

1 SUPERFICIES DO LOTE
ESCALA 1:200

Descrição	Valor (R\$)	Valor (€)
telhado e paredes cobertas	209,68 m²	C 0,95
deck, patio e faixa semis da piscina	45,95 m²	C 0,90
espelho d'água	17,02 m²	C 1,00
paredes do modelo	127,14 m²	C 0,25
anexo de resíduos	39,09 m²	C 0,50
passagem de pedestres	8,64 m²	C 0,50
recuo frontal aproximado	55,18 m²	C 0,25
faixa técnica lateral direita	129,00 m²	C 0,25
recuo lateral esquerdo	96,06 m²	C 0,25
recuo do fundo	5,78 m²	C 0,25
SOMA -- sem de dar o lote	669,00 m²	C 5,55

2 RESERVATORIO DE RETENCAO
ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade do projeto	180 mmh	a MESMA que dimensão Calha e Decauville
C de terreno natural	0,20	sem com vegetação, além do duto
C de via construído	0,400	ponderado pelas superfícies deceleradas
Velocidade antes e depois	0,00 / 21,99 L/s	menor nacional, a obra multiplica por 2,74
Excedente a ser	13,96 L/s	Só a DIFERENÇA, o terreno natural também excede
Tempo de concentração	10 min	sem pluquia
VOLUME	0,30 m3	excedente acumulado no tempo de concentração
Calha de saída	56,7 mm (22,7 inç)	calibrado para sofrer 0,02 L/s com lâmina cheia
Condição de escoamento	34,9 mm	carga vegetal, volta a sair antes da próxima chuva
Declive	denovo, com laço de brida e manta geotêxtil a propôr L	a se preferir infiltração a descarga na rede

NOTAS

- R\$2 traco REUSO por RETENCAO a pedido do proprietario. Nao e o mesmo reservatorio menor, sao sistemas de dimensionamento OPPOSTO — um que chego antes da seca, e outro vazio antes da cheia.

- Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superficie do LOTE interno: 333,44 m2 do terreno nao tinham clareira declarada.

- Lei 1.150/2007 (Pra-Águas, Manaus), obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 329,43 m² — não obriga, e a retencao foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho e o OBRIGADO, nao o volume: este limita a saida a vazao que o terreno natural ja mandava para a rua.