





1 PLANTA DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	140,00 mm	10 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	280 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	610,0 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobrir) e 1.000 mm (para ficar)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	2070 mm	min 2100 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	900 a 1000 mm	Acima 90 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fixado	sem	congelamento em uma extremidade	OK
Desnível vencido	3000 mm	20 x 140,00 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o p e 14,000	o patamar tem uma largura de 1,00 m, portanto a largura do primeiro lance é 1,00 m.
Por que a verificação da altura livre é bidimensional	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele.
O que há sob o segundo lance	intergalo com altura útil variável, desenhado como um único (40-50) mas a circulação tem espaço livre.
Por que espelho fixado	alguma vez não prende a ponta do pé de quem está descendo ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050).
Por que corrimão duplo	900 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE

3 DETALHE DO DEGRAU

espelho fixado (NBR 9050)

chapa dobrada 1 mm + parafusado 900 x 300

NOTAS

- 20 espelhos de 140,00 mm e piso de 280 mm. Bondar 2h + g = 610,0 mm (para recomendação 600 a 650).

- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a degraus contra a tape e o resto acima.

- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 900 e 700 mm (NBR 9050).

- Uma parte de 200 mm com degrau em chapa dobrada 3 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | 05/2024

PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R79	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade (previsão)	MAQUETA 600/900/1200	SEM ART / RNT	