



RENOVAÇÃO DE AR — VAZÃO REQUERIDA						
AMB	COMP	PES.	m³	L/s	COMO	
S-001	---	2	46,8	20,0	205	exaustão do banheiro - frente do prédio
T-001	---	2	18,0	20,4	79,7	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-002	---	2	26,9	22,8	87	exaustão do banheiro - frente do prédio
T-002	---	2	25,2	22,8	82	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-003	---	2	29,9	22,0	249	parede e porta-balcão, cofre de cozinha
S-004	---	2	7,2	17,2	67	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-005	OFICINA	2	9,4	16,6	60	exaustão do banheiro - frente do prédio
T-001	---	2	9,4	16,7	64	parede e porta-balcão, cofre de cozinha

RUÍDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

FONTE	SE	JAN/14	ABR	6-8	JAN/14	DEQ10
TC-02	06	J01	1.6EV	2,9	41	14
TC-08	03	J04	1.6EV	5,4	41	14
TC-10	04	J04	1.6EV	3,5	39	12
TC-08	03	J04	5.6MS	6,6	39	12
TC-10	03	J01	1.6EV	7,5	38	11
TC-08	03	J01	5.6MS	6,7	36	9
TC-10	09	J04	5.5D	5,7	36	9
TC-02	06	J05	1.6EV	5,2	36	9
TC-08	03	J01	7.4C	8,5	36	9
TC-10	03	J05	5.6D	10,2	35	8
TC-10	09	J01	5.5D	6,5	35	8
TC-08	03	J01	7.4C	6,6	34	7
TC-02	06	J01	5.5D	12,8	33	6
TC-10	09	J05	5.5D	7,9	33	6
TC-08	03	J05	5.6MS	13,1	33	6
TC-09	03	J01	5.5D	13,9	32	5
TC-10	09	J01	7.4C	9,0	32	5
TC-08	03	J04	5.5D	26,1	32	5
TC-10	09	J04	5.5D	16,8	31	4
TC-08	03	J05	5.5D	7,9	31	4
TC-09	03	J04	5.5D	16,0	31	4
TC-10	03	J05	5.5D	16,4	31	4
TC-10	09	J05	1.6EV	11,7	30	3
TC-10	09	J06	5.5D	20,3	29	2
TC-10	09	J01	1.6EV	12,8	29	2
TC-10	09	J04	1.6EV	13,0	29	2

[illegible]