

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante
S-002	T-002	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-003	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-003	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-004	1,44	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUÇÃO	AREA m2	POR QUE
T-004	forro absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivaria o rendimento de 3,25 para 0,06
T-002	gesso liso + cortinas e tapetes	25,20	absorcao veta do mobiliário, forro tecnico aqui não conta
T-002	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04V	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente sem exigência acustica nem termica
T-001	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-04L	sem forro (estrutura aparente)	2,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metabala	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02S	2400x0400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
P02S	2400x0400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J07	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bacimento, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo reciclante sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o caso da NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 m de 3,20 para +1,1 m	+1 metro veta do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vapo controla (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificado por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha-se mais acusticamente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a despensa	perigos de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integracao: parede ali controla o pedido
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcional conseqüentemente não útil
Módulo reciclante	solo para do terço (lado ruído)	isso faz pavimento absorver mais ruído (lado de impacto a transportar)
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e modulares não já garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de serviço	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já controlam, visto de controle no escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais não ajudam
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já já em 0,270 contra ruído de 2,300 o ganho não é o suficiente

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho particula.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicadas simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06.19