

1

SUPERFICIES DO LOTE

ESCALA 1:200

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25

DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	140 mm/h	a NUCLEIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,30	taxa com vegetação, antes da obra
C de solo construído	0,5489	ponderado pelas superfícies declaradas
Vazão antes e depois	8,30 / 23,94 L/s	coeficiente racional e área multiplicado por 3,74
Excedente a esg	15,63 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	12 min	taxa pequena
VOLUME	4,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	58,7 mm (27,0 cm²)	calculado para saída 8,30 L/s com bacia cheia
Esvaziamento	34,5 min	carga vertical, vista a esta vazão antes da próxima chuva
Detrato	dimensional com base no tempo de retenção a projeto L	a taxa precisa infiltração e descarga no rede

NOTAS

1- R2 Início REUSO por RETENCAO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTE ... um que chega antes da rede, o outro muito antes da chuva.

2- Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE reservatório: 235,44 m² do terreno não infiltra classe declarada.

3- Lei 1.352/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 525 m² m² ... não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4- Quem faz o trabalho é o GRUPO, mas o volume, em função da taxa e vazão que o terreno natural já mandava para a rede.

PROJETO PORTO REAL			
RECEIHA UNIFAMILIAR (MANSÃO - IMPI) S/UD TARDIA (R)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	SWISSAO	PRIMAVIA
Lista Consultada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR RBE	38
proj-732 (provisão)	FORMATO A1	NAO USANDO PARA OBRA	de 75 REVIEWS
UNIDADE MESTRE: 100	MUNICIPIO: 00000000	SEM ART 1 IMPI	