

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCÕES, 188 CONDIÇÕES

| VERIFICACAO            | O QUE TESTA                                                                 | CONDI. | RESULTADO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| malha                  | ---                                                                         | 1      | OK        |
| colunas                | ---                                                                         | 1      | OK        |
| conectividade          | ---                                                                         | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                         | 3      | OK        |
| acessos_per_mofados    | Arredores de permanente não pode ter corrimão acesso um ambiente            | 1      | OK        |
| luminarias             | ---                                                                         | 1      | OK        |
| acessibilidade         | ---                                                                         | 2      | ATENCAO   |
| mesa                   | ---                                                                         | 5      | 7 mm(0)   |
| escada                 | ---                                                                         | 3      | ATENCAO   |
| estados                | ---                                                                         | 2      | OK        |
| espelhos_muros         | ---                                                                         | 1      | OK        |
| banquetas              | ---                                                                         | 6      | OK        |
| forças                 | ---                                                                         | 6      | ATENCAO   |
| subdivisões            | ---                                                                         | 8      | OK        |
| colunas_pont           | A linha de ponts vem em quadrado de todo lugar e sua largura.               | 2      | 4 mm(0)   |
| paredes_moldado        | ---                                                                         | 1      | ATENCAO   |
| tecidos                | Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distâncias.       | 27     | ATENCAO   |
| projeto_superior       | Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que está embudo.         | 4      | OK        |
| transmis_óptica        | A fita social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir.           | 16     | ATENCAO   |
| estruturas             | Cada viga resolvida pela fachada, com juntas de deslocamento onde há gases. | 11     | 2 mm(0)   |
| paredes/cores          | Tudo maior que o furo admissão/ não passa em momento: fenda.                | 5      | OK        |
| paginas                | Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada       | 6      | 5 mm(0)   |
| altura_barr            | Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há sobre.   | 5      | 1 mm(0)   |
| chamada                | ---                                                                         | 3      | OK        |
| hidráulica             | ---                                                                         | 9      | OK        |
| energia                | ---                                                                         | 10     | ATENCAO   |
| desnível               | ---                                                                         | 8      | OK        |
| integridade_referencia | Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.            | 3      | OK        |
| luminamento            | ---                                                                         | 14     | OK        |
| planta                 | Planta: área única, retilineizada, dentro e sobre de máquinas.              | 7      | OK        |
| torção                 | O meio torção ao redor se a distância de visão condiz não.                  | 3      | 1 mm(0)   |
| corrimão_vidro         | A abertura que o preparado quer se encaixar em três colunas dentro certo.   | 13     | 1 mm(0)   |

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada

[ATENCAO] Fórmula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600

[ATENCAO] Janelas obstruída por mobiliário J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (próx 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-COR/LAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-REV/ANHÔ não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos

[NOTA] Circulação halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excavação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginação declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada

[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distância de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

| # | ACHADO                                                          | CORRECAO                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta maior < para sem parede correspondente                    | vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede            |
| 2 | Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência   | criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios        |
| 3 | Banheiro compartilhado com 0.38 m2 de vaso para 4.31 m2 de piso | criado a janela 304 (2000 x 900) além e lateralmente                |
| 4 | Quarto menor e a altura integralmente abaixo do mínimo          | janela ampliada para 205 em umidade                                 |
| 5 | Banheiro maior em conjunto com o hall, bloqueando a porta       | barrido e closet dedicados para a extremidade norte do módulo       |
| 6 | 57 % do suite maior consideráveis como balanço                  | declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo |
| 7 | Circulação de 33.1 % contra meta de 8 %                         | metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte               |
| 8 | Courtyard sem jornada/hidráulica identificada                   | verificação: pessoa a considerar o grupo integrado com a cozinha    |

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre-se por "guardar auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

|                     |                   |                        |               |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROVA         |
| Unidade Consolidada | S/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR R72  | 14            |
| em R72 (previsão)   | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA | 06/64 REV R72 |
| UNIDADE MESTRE: AM  | MANAUS 655/000350 | SEM ART / INT          |               |