

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-GAR	2.98	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-005	T-HAL	4.32	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-008	T-ACZ	3.04	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-CRI	1.08	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-DEV	5.76	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-MAS	T-OCU	10.80	massa 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento termico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-OCU	forro absorvente de mineral expandido ou perfurado	30.24	unico ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,66
T-SOC	gesso lisos + cortinas e tapetes	23.20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui basta para
T-002	gesso lisos lustrado	21.60	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso lisos + la resiliante sobre o forro	25.02	la sobre o forro alem da reducao de choque no pátio F00
S-003	gesso lisos + la resiliante sobre o forro	25.92	idem
S-MAS	gesso lisos + la resiliante sobre o forro	49.80	idem
T-GAR	sem forro (protecao apertada)	36.00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	9.00	ruído dormitorio: a chapas do empreito e o designador, nao qd
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	050x080	N	interio	3	temperado 6 mm translucido	bacharel: sem exigencia
J02	050x080	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	bacharel: sem exigencia
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6-6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em custo
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J01	1800x1200	L	interio	3	laminado 6-6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em custo
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J04	050x080	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de banheiro/servico para L ou O translucido, com g limitado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
C001	7200x3600	O	social	1	laminado 6-6 laca e 6 folhas de 900 mm, g = 0,35	condicoes variaveis sem monitorar para OESTC: sem laca e 12 m2 de vidro entregam o maior carga termica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J04	050x080	L	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de banheiro/servico para L ou O translucido, com g limitado
J04	050x080	L	servico	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificacao de fissuras com selante acustico	modo baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas brutas e vedes	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Massa resiliante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 9,20 para -1,1 e	+ 10 m de ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Pico composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Chapão chapa nas paredes PA-1	medio	Pico de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 contínuo (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dormitorio sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ruído acustico mais
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da faxa social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passou pontuação 70/100	50 mm e mais de espessura sem furocos comoverem mais ali
Massa resiliante	solo para do tercio (lado radiado)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dormitorio	volume pequeno e mobiliário não ja garante 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	volume de 600x600 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La resiliante de 30 mm (sem/sem/sem)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais repõe mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da F00 de 70 mm	já ha em 0,270 contra bruta de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em solo" encanado sem melhorar o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual lado tem ruído e a indicacao simples (L,R,D) estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1012 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	DESSAIO ESTUDO PRELIMINAR R02 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVINCIA 13 de 78 REVIZ
---	---	---	---