


Normen en richtlijnen woonhuis

Schema's en tekeningen

Waar nodig moeten schema's, tekeningen of tabellen in overeenstemming met NEN-EN-IEC 61346-1 en de NEN-EN-IEC 61082-reeks aanwezig zijn.

NEN1010 Bepaling 514.5.1



Veiligheid



Werkzaamheden in de gevarenzone mogen alleen spanningsloos worden uitgevoerd, met uitzondering van metingen en beproevingen waarvoor het noodzakelijk is dat er actieve delen onder spanning staan

NEN3140 Bepaling 6.101.3

Aanleg van kabels

Leidingen aan de DC-zijde moeten zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat het risico van aardfouten en kortsluiting zo klein mogelijk is.

NEN1010 Bepaling 712.521.12



Aardlekbeveiliging

Op een toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten.

NEN1010 Bepaling 531.2.1.3



Eerste inspectie

Na eerste installatie en na elke belangrijke wijziging moeten elektrische installaties zijn geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden gesteld, om vast te stellen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze norm.

NEN1010 Bepaling 134.2

