

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG SCADA CỦA RMU SCHNEIDER 3	
Chỉ danh: Chưa cấp	Mã hiệu tử điều khiển: T300
Nhãn hiệu: Schneider	Ngày thử nghiệm: 15/9/2024
Mã hiệu thiết bị: SM6	Serial RTU: EMS59000-23101271
Bộ DB test sử dụng: RMU_SIEMENS_3_7K 7MC 6T	
Số Serial K1: EMS59201-23040903	
Số Serial K2: EMS59201-23040902	

Ngăn	Nội dung tín hiệu	Hiển thị	Địa chỉ	Kết quả
Ngăn chung	Battery Fail	Normal/Alarm	1	Tốt
Ngăn chung	Control box door Open	Opened/Closed	2	Tốt
Ngăn chung	Vac Fail	ON/OFF	3	Tốt

Ngăn	Nội dung tín hiệu	Hiển thị	Địa chỉ	Kết quả
K1	Disconnecter Status	Open/Close	257	Đạt
K1	Earthing switch Status	Open/Close	258	Đạt
K1	Vdc Fail	ON/OFF	261	Đạt
K1	Overcurrent ABCN pickup	Normal/Alarm	262	Đạt
K1	Gas Pressure OK	Normal/Alarm	265	Đạt
K1	Fault Indication_phase A	ON/OFF	270	Đạt
K1	Fault Indication_phase B	ON/OFF	271	Đạt
K1	Fault Indication_phase C	ON/OFF	272	Đạt
K1	Fault Indication_phase N	ON/OFF	273	Đạt
K1	Fault Indication_phase ABC	ON/OFF	274	Đạt
K1	Disconnecter Command	Open/Close	5377	Đạt
K1	Reset Sicam FCM		5379	Đạt
K1	A Phase Current	Reset	276	Đạt
K1	B Phase Current	A	277	Đạt
K1	C Phase Current	A	278	Đạt
K1	N Phase Current	A	279	Đạt
K1	V_AB Phase to Phase Voltage	A	280	Đạt
K1	V_BC Phase to Phase Voltage	kV	281	Đạt
K1	V_CA Phase to Phase Voltage	kV	282	Đạt
K1	Total Active Power	kV	283	Đạt
K1	Total Reactive Power	kW	284	Đạt
K1	Total Power Factor	kVar	285	Đạt
K1	A Phase Voltage Angle		286	Đạt
K1	B Phase Voltage Angle	°	287	Đạt
K1	C Phase Voltage Angle	°	288	Đạt

Ngăn	Nội dung tín hiệu	Hiện thị	Địa chỉ	Kết quả
K2	Disconnecter Status	Open/Close	513	Đạt
K2	Earthing switch Status	Open/Close	514	Đạt
K2	Vdc Fail	ON/OFF	517	Đạt
K2	Overcurrent ABCN pickup	Normal/Alarm	518	Đạt
K2	Gas Pressure OK	Normal/Alarm	521	Đạt
K2	Fault Indication_phase A	ON/OFF	526	Đạt
K2	Fault Indication_phase B	ON/OFF	527	Đạt
K2	Fault Indication_phase C	ON/OFF	528	Đạt
K2	Fault Indication_phase N	ON/OFF	529	Đạt
K2	Fault Indication_phase ABC	ON/OFF	530	Đạt
K2	Disconnecter Command	Open/Close	5633	Đạt
K2	Reset Sicam FCM		5635	Đạt
K2	A Phase Current	Reset	532	Đạt
K2	B Phase Current	A	533	Đạt
K2	C Phase Current	A	534	Đạt
K2	N Phase Current	A	535	Đạt
K2	V_AB Phase to Phase Voltage	A	536	Đạt
K2	V_BC Phase to Phase Voltage	kV	537	Đạt
K2	V_CA Phase to Phase Voltage	kV	538	Đạt
K2	Total Active Power	kV	539	Đạt
K2	Total Reactive Power	kW	540	Đạt
K2	Total Power Factor	kVar	541	Đạt
K2	A Phase Voltage Angle		542	Đạt
K2	B Phase Voltage Angle	°	543	Đạt
K2	C Phase Voltage Angle	°	544	Đạt

ĐẠI DIỆN CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN Trần Nguyên Khang	ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HTĐ  Lê Hùng Thịnh
---	---