

Wie aktuell müssen meine Produkte sein, um den Funk-Rauchmelder T.S.A. in das Alarmsystem integrieren zu können?

Als Standalone-Gerät ohne Einbindung in das Alarmsystem kann der T.S.A. immer verwendet werden.

Ab den unten aufgeführten Versionen lässt sich der Funk-Rauchmelder in das Alarmsystem integrieren.

| Produkt                     | ab<br>Seriennummer | ab<br>Softwareversion |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| WiPro III                   | 0823-021           | 6.8                   |
| WiPro III<br>safe.lock      | 1050-004           | 6.7s                  |
| WiPro III<br>safe.lock Ford | 5298-001           | 7.4.0s                |

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| WiPro III<br>safe.lock<br>Sprinterset | 5458-001 | 1.0.5 sx |
| Pro-finder                            | 0699-013 | 9.1      |