Spulengehäuse eines Stellarators

Vom offenen Datensatz zur Spannungsrechnung – ein Projektbericht mit Irrwegen

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

25.10.2026, ergänzt 27.10.2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Alle Zahlen sind Abschätzungen mit vereinfachten Modellen und können Fehler enthalten. Das W7-X-Modell ist *angelehnt an* Wendelstein 7-X: Die Spulenbahnen stammen aus öffentlichen Daten [7]; Gehäuse, Verbinder, Verguss, Lagerung und Wandstärken sind eigene, vereinfachte Annahmen und entsprechen nicht der realen Anlage. Rechnungen, Programmcode und Textentwurf entstanden mit Unterstützung von KI-Agenten; alle Abbildungen sind eigene Rechnungen und Darstellungen.

Einleitung und Beweggrund

Ich bin kein Fusionsforscher. Dieses Projekt ist privat und aus Neugier entstanden: Wie funktioniert ein Stellarator, und wie weit kommt man als Einzelner mit freier Software und KI-Unterstützung an ein so anspruchsvolles Bauteil heran? Die Spulen eines Stellarators sind dafür ein gutes Beispiel, weil sich hier Konstruktion, Fertigung und Festigkeit treffen. Die Bahn gibt die Physik vor, die Kräfte entstehen aus Strom und Feld, und die Struktur muss dazwischen Platz finden. Später kam das Plasmagefäß dazu, mit einem Kühlkern aus Gyroid-Filamenten.

Die supraleitenden Spulen eines Stellarators sind dreidimensional gekrümmte Bauteile, auf die im Betrieb große magnetische Kräfte wirken. Der Bericht beschreibt, wie in vier Tagen eine durchgängige Rechenkette entstand: Spulenbahn → Magnetfeld → Lorentzkraft → Gehäusegeometrie → Vergleichsspannung. Er zeigt auch die Irrwege: ein falsches Ersatzmodell mit plausiblen Zahlen und ein parametrisches CAD-Modell, das gültig, aber schwer vernetzbar war. Entscheidend war ein zweiter, paralleler Weg, der die Gehäuse ohne Boolesche Operationen direkt als Netz erzeugt. Für ein W7-X-ähnliches Spulensystem (70 Spulen, 2,5 T auf der Achse) ergeben sich mit 33 m^3 Stahl Vergleichsspannungen von 99 % unter 43 MPa und Verformungen unter 1 mm – unter stark vereinfachter Lagerung. Eine Fortsetzung (Abschnitt 9) rechnet die Strömung im Gyroid-Kühlkern des Plasmagefäßes der 1-GW-Form mit FluidX3D und nennt Verbesserungsvorschläge.

Inhaltsverzeichnis

1 Worum es geht **4**
1.1 Arbeitsweise . . . 4

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule **5**

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell **6**
3.1 Validierung am geraden Leiter . . . 6
3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1) . . . 6

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten **8**
4.1 Magnetfeld . . . 8
4.2 Wickelpakete als Volumennetz . . . 8
4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW . . . 10

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse **12**
5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep . . . 12
5.2 Was nicht funktionierte . . . 12

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern **15**
6.1 Modell und Annahmen . . . 15
6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich . . . 15

7 Schichtaufbau im 3D-Modell **19**
7.1 Wo fließt der Strom? . . . 20

8 Fazit für die Praxis **23**

9 Fortsetzung: Kühlung des Plasmagefäßes **24**
9.1 Aufgabe und Aufbau . . . 24
9.2 Verlauf . . . 24
9.3 Ein Fehler im Rechengitter . . . 24
9.4 Reicht das? Eine grobe Wärmeabschätzung . . . 28
9.5 Verbesserungsvorschläge . . . 29
9.6 Zusammenarbeit . . . 29

10 Fortsetzung: Doppeltes Filament, Bauraum und Flüssigblei **30**
10.1 Aufbau der Wand . . . 30
10.2 Wasser mit 60 bis 150 °C . . . 30
10.3 Bauraum zu den Spulen . . . 31
10.4 Flüssiges Blei statt Wasser? . . . 31
10.5 Zusammenarbeit . . . 33

11 Kühlmittel, Festigkeit und Wärmebilanz bis zur Turbine **34**
11.1 Variante f12: Innenhaut 5 mm . . . 34
11.2 Bewertung per Paarvergleich . . . 34
11.3 Hält die dünne Haut den Druck? . . . 35
11.4 Belegte Vergleichswerte . . . 36
11.5 Entscheidung: Druckwasser wie im Kernkraftwerk . . . 36
11.6 Herleitung der Wärmebilanz . . . 37
11.7 Vom Plasma ins Netz: Leistungsfluss und Einflüsse . . . 38
11.8 Die Bauteile der Kette . . . 39
11.9 Passen die Leitungen durch die Spulenspalte? . . . 41
11.10 Blanket: Abgleich mit dem EU-DEMO-Konzept WCLL . . . 42
11.11 Abgestufte Struktur: flächig an der Haut, verästelt nach außen . . . 43
11.12 Wie kommt die Wärme in die Breite und nach außen? . . . 45
11.13 Divertor-Vorwärmer: Welche Bauart bringt den meisten Strom? . . . 48
11.14 Tauschermodule gebaut und mit FluidX3D durchströmt . . . 51
11.15 Ersatzmodell (Surrogat) aus den Strömungsrechnungen und die Frage der Stufung . . . 53

11.16Zusammenarbeit 56

1 Worum es geht

Der Stellarator in fünf Sätzen. Ein Fusionsplasma (über 100 Mio. Grad) wird von einem Magnetfeld in einem ringförmigen Vakuumgefäß gehalten. Damit die Teilchen nicht nach außen driften, müssen die Feldlinien schraubenförmig um den Ring laufen. Beim Tokamak erzeugt das ein großer Strom im Plasma selbst; beim Stellarator ausschließlich die äußeren Spulen, die dafür räumlich verwunden sein müssen. Das macht den Stellarator im Dauerbetrieb einfacher, die Spulen aber zu anspruchsvollen 3D-Bauteilen mit engen Toleranzen. Referenz ist Wendelstein 7-X (IPP Greifswald) mit 50 nichtplanaren und 20 planaren supraleitenden Spulen [1].

Für den Maschinenbau sind die Spulen interessant, weil sich hier Konstruktion, Fertigung und Festigkeit treffen: Die Bahn ist durch die Physik vorgegeben, die Kräfte durch Strom und Feld, und die Struktur muss dazwischen Platz finden. Ziel des Projekts war eine nachvollziehbare Rechenkette mit freier Software (ElmerFEM [10], gmsh [9], FreeCAD [11]) für genau diese Frage.

1.1 Arbeitsweise

Gearbeitet wurde mit zwei KI-Agenten: *Hermes Agent* [15] (lokal betrieben; Recherche, Projektpflege, lange Rechenläufe) und *Claude Code* [16] (Programmierung, Fehlersuche, Auswertung). Der Mensch gab Ziel und Richtung vor, prüfte die Ergebnisse an Bildern und brachte an mehreren Sackgassen die entscheidende konstruktive Idee ein. Jeder Befund wird mit Beobachtung, Messung, Fundstelle und Status protokolliert; das Protokoll liegt mit dem Programmcode im Repository.

Datum	Schritt
22.10.	Projekt angelegt, Recherche zu Funktion, Aufbau und Physik, FEM-Software eingerichtet.
23.10.	Validierung am geraden Leiter; parametrisches Ersatzmodell und Bericht v0.1 – *falsch*; Neustart mit echten Spulenbahnen.
24.10.	Wickelpakete direkt als Netz, Magnetostatik mit 70 Spulen; Auslegung einer 1-GW-Anlage; parametrisches FreeCAD-Gehäuse; Keil und Kollisionen; paralleler Rechenweg und Spannungsrechnung.
25.10.	3D-Schnittmodell mit Leiteraufbau, Visualisierung, dieser Bericht.

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule

Der Ausgangspunkt war Literaturarbeit. W7-X hat einen großen Radius von 5,5 m, fünf Feldperioden und 2,5 T auf der Plasmaachse [1]. Jede Spule ist aus einem Kabel-in-Rohr-Leiter (CICC) gewickelt: 243 NbTi-Stränge von 0,57 mm Durchmesser, jeder mit 144 Filamenten in einer Kupfermatrix (Cu : Nicht-Cu = 2,6), in einem koextrudierten Aluminiummantel von 16 mm × 16 mm mit 37 % Hohlraum für das Kühlhelium [2, 3]. Die nichtplanaren Spulen haben 108 Windungen.

Für die Struktur wichtig waren zwei weitere Quellen. Bachmann et al. legen für den EU-DEMO die Innenschenkel der Toroidalfeldspulen als Gewölbe aus, das sich gegenseitig abstützt (*wedged*), mit einer zulässigen Vergleichsspannung von 660 MPa [4]. Gil et al. nennen für die Spulen von W7-X Fertigungstoleranzen von 2 mm [5]; Schmeling et al. zeigen, dass Hochtemperatur-Supraleiter (REBCO-Band) auf Torsion und Biegung über die harte Achse empfindlich reagieren [6].

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell

3.1 Validierung am geraden Leiter

Vor jeder Spulenrechnung wurde ElmerFEM an einem Fall mit exakter Lösung geprüft: dem unendlich langen Leiter, $B = \mu_0 I / 2\pi r$. Die ersten Läufe lieferten überall null, weil das Netzformat falsch eingelesen und die Stromdichte mit falschen Schlüsselwörtern angegeben war. Mit dem offiziellen Elmer-Testfall als Vorlage stimmte das Ergebnis: innerhalb des Leiters 0,09 %, außerhalb 2 % Abweichung (Abb. 4).

3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1)

Weil die echten Spulenbahnen zunächst als nicht verfügbar galten, wurde ein parametrisches Ersatzmodell aus Ellipsen und Bändern gebaut und der Strom auf 2,5 T kalibriert. Der Vergleich mit W7-X sah gut aus: Amperewindungen je Spule 0,90× des realen Werts.



Abbildung 1: Bericht v0.1: Ersatzmodell und Feldverteilung. Plausible Zahlen – aber kein Stellarator.

Eine einfache topologische Prüfung zeigte den Fehler: 20 der 50 „nichtplanaren“ Spulen umschlossen die Plasmaachse gar nicht, die „planaren“ Spulen lagen als waagrechte Bänder über und unter dem Plasma. Die gute Stromübereinstimmung war Zufall. Die echten Bahnen waren sehr wohl verfügbar: als Fourier-Koeffizienten der sieben W7-X-Basisspulen in der freien Software simsopt [7].

Später fanden sich zwei weitere Fehler, die Zahlen rückwirkend änderten: ein Vorzeichenfehler in der Formel der magnetischen Achse (Kalibrierstrom 12,18 kA statt richtig 13,49 kA je Windung) und eine vom Löser selbst gewählte, für 25 gespiegelte Spulen falsche Stromrichtung (1,38 T statt 2,50 T).

Lehre: Plausible Zahlen beweisen nichts. Jede Geometrie wird unabhängig geprüft (Umlaufzahl um die Achse, Abstände, Feld mit einer zweiten Methode), bevor ein Ergebnis weitergegeben wird.

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten

4.1 Magnetfeld

Mit den echten Bahnen (7 Basisspulen, über Dreh- und Spiegelsymmetrie 70 Spulen) zeigte das Feld die bekannten bohnenförmigen Flussflächen (Abb. 2). Kalibriert auf 2,5 T im Mittel auf der Achse ergibt sich ein Strom von 13,5 kA je Windung.



Abbildung 2: Feldlinien auf Flussflächen (oben), Poincaré-Schnitt und Verdrillung der Feldlinien über dem Radius (unten).

4.2 Wickelpakete als Volumennetz

Der ursprüngliche Plan war eine CAD-Modellierung. Robuster war der direkte Weg: an jedem Bahnpunkt ein Rechteckquerschnitt (Wickelpaket 192 mm × 160 mm, Annahme), je zwei Hälften als Regelfläche, vernetzt mit gmsh/OpenCASCADE. Sweeps und glatte Lofts scheiterten dagegen an Selbstdurchdringungen der Oberfläche. Volumenfehler unter 0,4 %; kleinster Spalt zwischen zwei Wickelpaketen 68 mm, geprüft über Mittellinienabstände in 1,5 s statt über 45 min Boolesche Schnittprüfung.

Die Magnetostatik mit allen 70 Spulen (3,3 Mio. Tetraeder, 680 s, 10 GB RAM) traf das Feld der Linienleiterrechnung (Biot-Savart) auf der Achse im Median auf 0,24 % (Abb. 3).



Abbildung 3: 70 Wickelpakete direkt aus den Bahndaten (oben); FEM gegen Biot-Savart entlang einer Spulennormalen (unten).



Abbildung 4: Validierungen: FEM am geraden Leiter (oben), eigener FFT-Feldlöser gegen Biot-Savart (unten).

4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW

Auf dieselbe Kette setzte eine Studie auf, die vom Ziel her rechnet: 1 GW elektrische Leistung → Plasmagröße und Feld → eigene Plasmaform (DESC [8]) → Spulen (simsopt [7]). Mit Hochtemperatur-Supraleiter ergibt sich ein großer Radius von etwa 10 m. Die Kraft je Spule liegt dann bei rund 1 GN, etwa das Tausendfache von W7-X – ab hier ist die Tragstruktur die eigentliche Konstruktionsaufgabe.



Abbildung 5: 1-GW-Auslegung (oben) und erste Stützschale mit gekoppelter Rechnung Feld → Kraft → Spannung (unten).

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse

5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep

Eine durchgehende Stützschale ließ sich für die kompakte Form nicht sauber konstruieren. Die Idee aus der Praxis mit Creo war ein *Variable Section Sweep*: je Spule eine geschlossene Leitkurve als Innenkontur des Gehäuses, Skizzen senkrecht zur Kurve, ein Loft hindurch; alle Wände wachsen nach außen. In FreeCAD wurde das voll parametrisch umgesetzt: Parametertabelle, Skizzenmaße als Ausdrücke, Wandstärke je Station nach der Linienlast, Symmetrien als Klone und Verbinder zwischen benachbarten Spulen.



Abbildung 6: Parametrisches FreeCAD-Modell: W7-X-ähnliche Gehäuse mit Verbindern (oben), kompakte 1-GW-Form (unten).

5.2 Was nicht funktionierte

1. **Wandstärken geschätzt statt ausgelegt.** Die erste gekoppelte Rechnung der 1-GW-Form lief durch, ergab aber 99 % der Vergleichsspannungen unter 5130 MPa – weit über dem Zulässigen. Bei linearer

Elastizität heißt das: etwa drei- bis fünfmal mehr Stahlquerschnitt.

2. **Gewölbe (Keil) auf der Innenseite.** In Anlehnung an [4] sollten sich die Gehäuse innen über Keile abstützen. Das CAD-Modell war gültig, die Vernetzung scheiterte jedoch an deckungsgleichen Teilflächen, die aus mehreren Booleschen Schnitten am selben Wickelpaket entstanden. Nach sechs Versuchen (Toleranzen, Vereinigen in FreeCAD, bewusste Überlappung) wurde der Keil vorerst herausgenommen.
3. **Kollisionen.** Zwischen den Skizzenstationen beult ein Loft aus, und an den Ecken greifen schräg stehende Nachbarn über. Eine schrittweise Aufbauprüfung (Spule für Spule, mit Kollisionszählung) fand rund 100 Durchdringungen.
4. **Lösung im CAD: Nachbarschnitt.** Von jedem Gehäuse werden die Hüllen der Nachbarn plus ein Spiel abgezogen. Ergebnis: 0 Kollisionen in allen 70 Aufbauschritten. Die Vernetzung des gesamten Verbunds blieb trotzdem aufwendig.



Abbildung 7: Erste Spannungsrechnung der FreeCAD-Gehäuse mit zu dünnen Wänden (oben); Gehäuse mit Keil auf der Innenseite – im CAD gültig, nicht vernetzbar (unten).

Lehre: Ein gültiger Volumenkörper ist noch kein vernetzbarer. Je mehr Boolesche Operationen auf dieselben Flächen treffen, desto eher entstehen Splitterflächen, an denen der Vernetzer scheitert.

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern

Der Ausweg war, beide Wege zu trennen: das CAD-Modell als Konstruktionsstand, die Rechnung direkt aus den Bahndaten – wie bei den Wickelpaketen. Jedes Gehäuse besteht aus zwei Rechteckrohren auf der exakten Bahn (Außenkontur und Wickelpaket als Aussparung), jeweils als eigenes Oberflächennetz, ganz ohne Boolesche Operationen. Die Wandstärken folgen aus der Linienlast und dem freien Platz zum Nachbarn. Eine Entflechtung prüft Oberflächenpunkte fremder Gehäuse (auch zwischen den Stationen) gegen den eigenen Querschnitt und nimmt die Wand mit dem geringsten Verlust zurück: 4980 → 40 → 0 Berührpunkte.

6.1 Modell und Annahmen

Werkstoff Gehäuse	Austenitischer Stahl (316LN), $E = 200\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$; Vergleichswert 667 MPa (Annahme: $\frac{2}{3} R_{p0,2}$ bei 4 K)
Wickelpaket	homogenisiert (Leiter, Kupfer, Stahl, Isolation), $E = 100\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$
Last	Lorentzkraft $\vec{J} \times \vec{B}$ als Volumenlast, im selben Lauf aus der Magnetostatik (gekoppelt)
Lagerung	je Gehäuse ein fest eingespannter Bereich ($r = 0{,}25\,\mathrm{m}$) am äußersten Bahnpunkt; keine Verbinder, kein Tragring
Rechnung	linear-elastisch, statisch; Tetraeder, ElmerFEM
Nicht modelliert	Verguss, Abkühlung, Vorspannung, Kontakt, Ermüdung

6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich

Netz	3,02 Mio. Tetraeder, Erzeugung 78 s
Lösung	55 min, rund 14 GB RAM
Stahl	$33{,}4\,\mathrm{m}^3 \approx 264\,\mathrm{t}$
Resultierende Kraft je Spule	FEM 2,42 MN, Biot-Savart 2,39 MN (+1 %)
Vergleichsspannung Gehäuse	Mittel 11 MPa, 99 % < 43 MPa, Maximum 110 MPa
Wickelpakete	Maximum 69 MPa
Verformung	unter 1 mm

Die Spannungen liegen weit unter dem Vergleichswert. Das ist wegen der vereinfachten Lagerung (Einspannbereiche statt Abstützung über Nachbarn und Tragring) und stellenweise nur 3 mm dünner Wände *kein* Festigkeitsnachweis, aber ein durchgängiger, reproduzierbarer Rechenweg, auf dem sich aufbauen lässt.



Abbildung 8: Schrittweise Aufbauprüfung im CAD-Ast, Schritt 35/70, 0 Kollisionen (oben); Vergleichsspannung im Rechenweg ohne CAD-Kern (unten).



Abbildung 9: Gehäusespannung mit Magnetfeldlinien auf Flussflächen, aufgeschnitten und geschlossen.



Abbildung 10: Beide Wege nebeneinander: parametrisches CAD-Modell (links) und Spannungsrechnung aus dem Rechenweg (rechts).

7 Schichtaufbau im 3D-Modell

Zum Schluss sollte der innere Aufbau sichtbar werden. Von innen nach außen: Kabel (NbTi-Stränge in Kupfer, Helium), Aluminiummantel, Windungsisolation, Grundisolierung, Verguss (Quarzsand-Epoxid, eigene Annahme), Stahlgehäuse; $12 \times 9 = 108$ Leiter je Spule.



Abbildung 11: Schichtaufbau einer Spule (schematisch, oben) und im 3D-Schnittmodell (unten).



Abbildung 12: 3D-Modell aller 70 Spulen, aufgeschnitten und als Sektor.

7.1 Wo fließt der Strom?

Im Betrieb fast vollständig im supraleitenden NbTi, ohne Widerstand. Das Kupfer ist Stabilisator: Es übernimmt den Strom nur kurzzeitig, wenn der Supraleiter örtlich normalleitend wird (Quench). Aluminiummantel und Helium tragen keinen Strom; der Mantel gibt dem Leiter Form und Festigkeit und schließt das Helium ein.



Abbildung 13: Leiterstück: aufgeschnittener Aluminiummantel, verdrillte Stränge, daneben ein Strang zwölffach vergrößert mit NbTi-Filamenten (türkis, Anzahl symbolisch).



Abbildung 14: Gesamtes Spulensystem mit Feldlinien (gerendert in Blender [14]).

8 Fazit für die Praxis

- **Prüfen statt glauben.** Der folgenreichste Fehler sah plausibel aus. Jede Größe wird mit einer zweiten Methode gegengerechnet: FEM gegen Biot-Savart, Kraft aus der FEM gegen Kraft aus dem Linienmodell.
- **CAD und Berechnungsmodell trennen.** Das parametrische CAD-Modell ist für Konstruktion und Weitergabe richtig; für die Rechnung war ein direkt erzeugtes, „defeaturetes“ Netz robuster. Beide parallel zu führen hat das Projekt vorangebracht.
- **Konstruktive Ideen kamen vom Menschen** (Variable Section Sweep, Nachbarschnitt, paralleler Weg); die KI-Agenten haben sie schnell umgesetzt, getestet und dokumentiert.
- **Quellen selbst prüfen.** Eine von einem KI-Agenten erstellte Literaturliste enthielt unvollständige und falsch zugeordnete Angaben. Für diesen Bericht wurden alle Quellen einzeln gegen Volltext oder Verlagsdaten geprüft.

Offene Punkte

Verguss zwischen Wickelpaket und Gehäuse; Verbinder und Tragring statt Einspannbereichen; Mindestwandstärke; Keil und Gehäuse aus einem Stück; Auslegung der Wandstärken für die 1-GW-Form; Dehnungsnachweis für HTS-Leiter; Toleranzstudie mit $\pm 2\,\mathrm{mm}$.

Fortsetzung (25.10.2026). Verguss, Verbinder und Wandstärken – auch für die 1-GW-Form – sind inzwischen in einem Ersatzmodell (Surrogat) aus 157 FEM-Rechnungen untersucht; Bericht `bericht/surrogat/surrogat_bericht.pdf`. Kernaussage: Bei der W7-X-ähnlichen Anlage ist die Seitenwand der größte Hebel; bei 1 GW reichen Einzelgehäuse mit Verbindern grundsätzlich nicht.



Abbildung 15: Ausblick aus dem Surrogat-Bericht: 1-GW-Anlage mit Spulenspannung (Surrogat, 1000 MW), Feldlinien und aufgeschnittenem Plasmagefäß, dessen Wand einen Gyroid-Kühlkern aus PicoGK hat. Darstellung in Blender, keine Auslegung der Kühlung.

9 Fortsetzung: Kühlung des Plasmagefäßes

Stand 27.10.2026. Strömungsrechnung mit kaltem Wasser, Wärme nur grob abgeschätzt. Die Zahlen zeigen Tendenzen; sie sind keine Auslegung.

9.1 Aufgabe und Aufbau

Die Wand des Plasmagefäßes der 1-GW-Form ist 0,9 m dick und hat einen Kern aus Gyroid-Filamenten, gebaut mit PicoGK [25]. Untersucht wurde ein 10°-Segment (85°–95°). Angenommen ist eine Wärmestromdichte von 0,5 MW/m² auf 26,7 m² Plasmaseite, also 13,3 MW. Bei 10 K Erwärmung braucht das Segment 319 l/s Wasser.

Der Aufbau entstand Schritt für Schritt aus Vorgaben des Nutzers:

- Das Wasser fließt *durch die Filamente*, nicht durch Bohrungen in einem Lochblech.
- Der Eintritt liegt innen am Torus, der Austritt außen.
- Der Kern liegt zwischen zwei schrägen Ebenen. Davor und dahinter laufen die Verteil- und Sammelkammern keilförmig aus (Z-Verteiler). Diese Form kam aus einer Skizze des Nutzers in einem Bildschirmfoto.
- Der Gyroid ist abgestuft: An der Plasmaseite liegt eine 130 mm dicke Schicht mit 100 mm Zellgröße, dahinter ein dichter, grober Gyroid als Tragstruktur.

Die Strömung wurde mit FluidX3D [17] gerechnet, einem Lattice-Boltzmann-Löser für die GPU [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. Das Gitter hat 8 mm Zellweite und 259 Mio. Zellen. Gerechnet wurden 40 s physikalische Zeit mit LES-Turbulenzmodell, in rund 15 min. FluidX3D steht unter einer eigenen Lizenz: nur nicht kommerziell, der Quelltext ist einsehbar, aber es ist keine Open-Source-Lizenz. Die beiden geänderten Dateien (`setup.cpp`, `defines.hpp`) liegen als „geänderte Fassung“ mit der Originallizenz im Ordner `fluidx3d/` des Repositorys.

9.2 Verlauf

Variante	Änderung	Ergebnis
a, b	Kammer mit Lochblech; Bohrungen lagen neben der Platte (Hinweis des Nutzers)	instabil, Strahlen
f1	Wasser durch die Filamente, Kammern offen	Streuung 141 %
f2	Gyroid zur Plasmaseite feiner	Streuung 40 %
f4, f5	Z-Verteiler nach Skizze, außen dichter	Streuung 20 %, 7,9 kPa
f6–f9	dünnere vordere Schicht, Wanddicke nach Radius	Einbrüche bei ±52°, Ursache gesucht
f10	Gitterzellen direkt aus PicoGK	Einbrüche weg, Streuung 36 %
f11	Wanddicke vorn 4,9 mm bis 5,8 mm nach Radius	**Streuung 8 %**, 22 kPa, 288 l/s

Tabelle 1: Varianten des Kühlsegments. Streuung = Standardabweichung des Durchflusses über 24 Umfangssektoren, bezogen auf den Mittelwert.

9.3 Ein Fehler im Rechengitter

Bei f6 bis f9 bekamen zwei Bänder bei ±52° des Umfangs fast kein Wasser. Das sah nach einem Konstruktionsfehler aus. Drei Vermutungen wurden nacheinander geprüft und verworfen: Schichtdicke, Lage der Schicht zum Gyroid, ungenaue Versatzflächen in PicoGK. Zwei Zwischenbefunde waren eigene Messfehler.

Die eigentliche Ursache lag in der Umwandlung des Wassernetzes in Gitterzellen. FluidX3D entscheidet für jede Zelle mit einem Strahltest, ob sie innen liegt. An fast waagerechten Flächen des sehr feinen Gyroid-Netzes ging das schief: Bei $z = 1{,}906$ m wurde eine ganze Gitterlage zu Stahl und sperrte das Band. Gefunden wurde das erst, als die Gitterzellen Lage für Lage mit dem Netz verglichen wurden. Seit f10 schreibt PicoGK die Belegung der Voxel direkt in eine Datei, und FluidX3D liest sie ein. Ein Abgleich mit dem Netz ergibt 100 % Übereinstimmung. Die Zahlen von f6 bis f9 sind dadurch verfälscht.



Abbildung 16: Fehler im Rechengitter (f9): Wasser in der plasmanahen Schicht, abgewickelt über den Umfang (waagerecht) und den Weg vom Eintritt zum Austritt (senkrecht), Farbe = Geschwindigkeit in Umfangsrichtung. Die dunklen Blöcke bei etwa ±50° werden nicht durchströmt, weil dort eine Gitterlage fälschlich Stahl ist. Unten vergrößert.

Danach ließ sich die Verteilung in einem Schritt abgleichen. Die Wand der vorderen Filamente ist jetzt je nach Radius verschieden dick: innen 5,8 mm, oben und unten 4,9 mm, außen 5,2 mm. Damit sank die Streuung von 36 % auf 8 %.



Abbildung 17: Auswertung der FluidX3D-Rechnung f11: Druckverlust über der Zeit (stationär nach etwa 5 s), Durchfluss über den Umfang an Kerneintritt und -austritt, Durchfluss durch den Gyroid-Kern je Sektor (Streuung 8 %) und Querschnitt der Kernmitte.



Abbildung 18: Querschnitt durch das Strömungsfeld f11 bei $\varphi = 90°$, jede 8 mm-Gitterzelle mit Wasser als Punkt, Farbe = Geschwindigkeit (logarithmisch). Links tritt das Wasser innen ein. Fast der ganze Durchfluss läuft durch die feine Gyroid-Schicht an der Plasmaseite (rechts vergrößert, 0,1 m/s bis 1 m/s). Im groben, dichten Gyroid dahinter steht das Wasser in abgeschlossenen Poren; er trägt nur.



Abbildung 19: Gesamtbild der 1-GW-Anlage, ergänzt um die Kühlung: Gyroid-Filamente an der Plasmaseite mit Wasserbahnen (links), Durchfluss je Umfangssektor vor und nach dem Abgleich (Mitte), Erkenntnisse (rechts).



Abbildung 20: Bilder aus den Strömungsfilmen (Blender [14]): das Segment durchsichtig, Eintritt innen rechts, Austritt außen links (oben); die untere Hälfte ohne Innenhaut, Blick auf die Filamente der Plasmaseite (unten). Farbe = Geschwindigkeit.

9.4 Reicht das? Eine grobe Wärmeabschätzung

Die Strömungsrechnung enthält keine Wärme. Eine eindimensionale Abschätzung für Druckwasser bei 300 °C (Dittus-Boelter, Stahl mit $k = 25\,\mathrm{W/(m\,K)}$) zeigt zwei Engstellen.

Größe bei 0,5 MW/m²	Temperaturabfall
Leitung durch die Innenhaut, 30 mm (wie gebaut)	600 K
Leitung durch die Innenhaut, 5 mm	100 K
Übergang ans Wasser, $v = 0{,}10$ m/s (f11), ohne / mit Rippenwirkung	415 K / 210 K
Übergang ans Wasser, feine Kanäle 10 mm mit 1 m/s	48 K

Tabelle 2: Grobe Wärmeabschätzung (`stellarator/kuehlung_waerme.py`).

Die Verteilung ist damit gelöst, die Kühlung aber noch nicht. Die Innenhaut ist viel zu dick, und das

Wasser fließt an der Plasmaseite zu langsam. Außerdem steht auf 10 % der Plasmaseite das Wasser fast still (unter 1 mm/s). Dort entstünden heiße Stellen.

9.5 Verbesserungsvorschläge

1. **Innenhaut dünner:** 3 mm bis 5 mm statt 30 mm, gegebenenfalls mit einer Schutzschicht aus Wolfram. Die Festigkeit trägt der Gyroid-Kern dahinter.
2. **Plasmaseite schneller durchströmen:** entweder eine dünnere vordere Schicht (30 mm bis 40 mm statt 130 mm) mit feinerer Zelle, oder ein eigener Erstwand-Kreislauf mit parallelen Kanälen und etwa 1 m/s. Der Gyroid dahinter trägt dann nur noch und kühlt die Volumenwärme. Der Druckverlust steigt; er ist heute mit 22 kPa noch klein.
3. **Totwasser beseitigen:** Wo die Geschwindigkeit an der Plasmaseite fast null ist, liegt vermutlich an den Stirnwänden und Kammerecken. Das muss im Feld lokalisiert werden; Leitflächen oder eine offenere Zelle dort sind naheliegend.
4. **Weniger empfindlich abgleichen:** Ein Millimeter Wanddicke ändert den Durchfluss grob um den Faktor 3,7. Bei üblichen Fertigungstoleranzen von ±0,1 mm wären das rund ±13 %. Robuster sind definierte Drosseln an den Kammern oder eine größere Zelle mit dickeren Wänden.
5. **Wärme mitrechnen:** gekoppelte Rechnung von Strömung und Wärmeleitung (FluidX3D kann Temperatur, oder Elmer für den Stahl). Erst dann lässt sich die Rippenwirkung der Filamente bewerten.
6. **Gitter prüfen:** Die Wände der vorderen Filamente sind etwa 10 mm dick, das Gitter hat 8 mm. Eine Gitterstudie mit 4 mm bis 6 mm ist nötig, bevor die Zahlen belastbar sind.
7. **Durchfluss auf Soll bringen:** Erreicht sind 288 l/s statt 319 l/s. Ursache ist die Eintrittsrandbedingung, nicht die Geometrie.

9.6 Zusammenarbeit

Die entscheidenden Konstruktionsideen kamen auch hier vom Nutzer: Wasser durch die Filamente, Eintritt innen, schräge Kammergrenzen. Für die Verständigung über die Form hat sich die Skizze im Bildschirmfoto bewährt. Daraus entstand ein kleines Werkzeug, mit dem man direkt auf das 3D-Modell zeichnet und die Linien als 3D-Punkte an die KI übergibt [26]. Den Fehler im Rechengitter fand der Assistent, aber erst nach mehreren falschen Vermutungen. Die Lehre daraus: einem merkwürdigen Ergebnis erst nachgehen, bevor man an der Konstruktion dreht. Der Ablauf ist in `docs/kuehlsegment_prozess.md` beschrieben.

10 Fortsetzung: Doppeltes Filament, Bauraum und Flüssigblei

Aus den Verbesserungsvorschlägen in Abschnitt 9 wurde der zweite umgesetzt: Die Plasmaseite bekommt einen eigenen Kühlkreis mit feinen Kanälen. Die Vorgaben dafür kamen vom Nutzer: Das Wasser soll nicht heißer als 150 °C werden, Eintritt etwa 60 °C. Dazu der Vorschlag, die Wand als *doppeltes Filament* zu bauen: innen ein Teil für die Kühlung, davon getrennt außen ein Teil für die Steifigkeit. Und das alles, ohne mit den Spulen zu kollidieren. Alle Zahlen in diesem Kapitel sind grobe Abschätzungen.

10.1 Aufbau der Wand

Von der Plasmaseite nach außen: Innenhaut 5 mm, Kühlkanäle, Rückwand 5 mm, trockener Gyroid für die Steifigkeit, Außenhaut 40 mm. Die Kanäle laufen toroidal über das Segment von der Verteil- zur Sammelkammer. Der Gyroid führt kein Wasser mehr. Er darf deshalb offener sein und muss nicht dicht an das Kühlnetz angepasst werden.



Abbildung 21: Wandstück mit doppeltem Filament (PicoGK, Blender), Ausschnitt 450 × 450 × 900 mm. In der Innenhaut ist ein Fenster freigeschnitten; darunter die Kühlkanäle (blau).

10.2 Wasser mit 60 bis 150 °C

Das Segment (85°–95°) nimmt an der Plasmaseite bei 0,5 MW/m^2 etwa 12,6 MW auf. Mit 90 K Erwärmung sind das nur 35 l/s. Parallel durch alle Kanäle verteilt wäre das Wasser zu langsam und würde an der Wand sieden. Deshalb werden je drei benachbarte Kanäle hintereinander geschaltet (Kehre an der Stirnseite). Rechnung: Wärmeübergang nach Gnielinski, Reibung nach Petukhov, Temperatur im Querschnitt mit Elmer für den ungünstigsten Kanal (`stellarator/erstwand_kanal.py`).

Kanäle	6 × 6 mm, Steg 3 mm, 616 Stränge mit je 3 Durchgängen
Geschwindigkeit	0,96 m/s bis 2,15 m/s
Druckverlust	49 kPa
Stahl höchstens	300 °C
Kanalwand höchstens	202 °C (Sieden ab 212 °C bei 2 MPa)

Tabelle 3: Erstwand-Kanäle mit Wasser 60 °C → 150 °C bei 2 MPa (Variante n5).



Abbildung 22: Temperatur im Stahl um die Kanäle (Elmer, halbe Teilung gespiegelt).

Hohe Drücke sind bei 150 °C also nicht nötig, 2 MPa lassen genug Abstand zum Sieden. Der eigentliche Nachteil liegt woanders: Wärme mit 150 °C lässt sich kaum in Strom umwandeln.

10.3 Bauraum zu den Spulen

Für jeden Punkt des Plasmarands wurde der kleinste Abstand zu den Spulengehäusen und Verbindern des Surrogat-Modells bestimmt (`stellarator/gefaess_abstand.py`). Der kleinste Abstand ist 1,25 m zum Gehäuse und 1,70 m zu den Verbindern. Im gerechneten Segment sind es mindestens 1,88 m. Die Wand braucht mit Spalt 1,05 m; mit 5 cm Sicherheitsabstand passt sie überall.



Abbildung 23: Abstand vom Plasmarand zu Gehäusen und Verbindern, abgewickelt über den Torus. Rot: Grenze, ab der die Wand nicht mehr passen würde; sie wird nirgends erreicht.

10.4 Flüssiges Blei statt Wasser?

Der Nutzer schlug als nächsten Schritt einen *Gyroid im Gyroid* vor: plasmanah mit flüssigem Blei gekühlt, das die Wärme an das Wasser abgibt. Eine Gyroid-Wand teilt den Raum tatsächlich in zwei getrennte, verschlungene Netze und wäre ein kompakter Wärmetauscher. Blei braucht keinen Druck, und Bleilithium würde zusätzlich Tritium erbrüten. Drei Punkte sprechen aber gegen den Tauscher in der Wand:

1. Blei schmilzt bei 327 °C, Bleilithium bei etwa 235 °C. Am Wasser mit 60 °C bis 150 °C würde es erstarren.

2. Ein Leck zwischen heißem Blei und Wasser direkt am Plasma ist gefährlich und nicht reparierbar.
3. Im Magnetfeld bremsen induzierte Ströme das Metall, sobald es quer zum Feld fließt.

Für den dritten Punkt wurde der Druckverlust grob abgeschätzt (`stellarator/blei_kanal.py`): $\mathrm{d}p/\mathrm{d}x = \sigma\, v\, B_\perp^2\, k_p$ mit $k_p = c/(1+c)$ für leitende Stahlwände (c Wandleitfähigkeit) und $k_p \approx 1/\mathrm{Ha}$ für eine isolierende Schicht. Das Feld eines Stellarators ist überwiegend toroidal. Toroidal laufende Kanäle liegen daher fast entlang des Feldes; die Steigung der Feldlinien wurde mit etwa 6° geschätzt.



Abbildung 24: Druckverlust im Segment für Blei und Bleilithium je Kanalrichtung bei 6 T, logarithmisch. Zum Vergleich Wasser (n5).

Kanalrichtung	Druckverlust	Pumpleistung / Wärme	
toroidal, Stahlwand	247 kPa	0,2 %	geeignet
toroidal, isoliert	27 kPa	0,02 %	geeignet
poloidal, Stahlwand	21 MPa	17 %	ungeeignet
Gyroid, Stahlwand	14 MPa	11 %	ungeeignet

Tabelle 4: Blei in Kanälen 10×10 mm, 340 °C → 420 °C, 0,87 m/s, 103 l/s je Segment (Variante b5).



Abbildung 25: Temperatur im Stahl mit Blei (b5, Innenhaut 3 mm): höchstens 537 °C. Mit 500 °C Austritt und 20 mm-Kanälen wären es 711 °C.

Ergebnis: **Für Flüssigmetall eignet sich der Gyroid nicht**, weil er die Strömung ständig quer zum Feld lenkt. Toroidale Kanäle gehen dagegen gut. Sinnvoll wäre: Blei oder Bleilithium in toroidalen Kanälen an der Plasmaseite, der trockene Gyroid dahinter trägt, und ein Dampferzeuger außerhalb der Spulen gibt die Wärme an das Wasser ab. Mit etwa 420 °C lässt sich die Wärme auch deutlich besser verstromen.

Nicht enthalten sind die Zusatzverluste in Kehren, Verteilern und Querschnittsänderungen (dort oft der größte Anteil), die Korrosion von Stahl in Blei, die Wärme aus Neutronen im Volumen und ein genauerer Wärmeübergang (hier konservativ Nu = 5). Die Stoffwerte sind nicht an Quellen geprüft.

10.5 Zusammenarbeit

Die Ideen dieses Kapitels kamen vom Nutzer: die Temperaturgrenze, das doppelte Filament, der Blick auf die Spulen und der Gyroid im Gyroid mit Blei. Der Assistent hat sie durchgerechnet, die Grenzen benannt und Varianten vorgeschlagen. Für das Ansehen von Strömungsschnitten entstand nebenbei ein kleines Werkzeug im Browser, in dem man Schnittebenen angibt und mit „Senden und nächster Schnitt“ bzw. „Senden und beenden“ an die KI übergibt (`stellarator/schnitt_werkzeug.py`).

11 Kühlmittel, Festigkeit und Wärmebilanz bis zur Turbine

Dieses Kapitel führt die Kühlung vom einzelnen Segment bis zum Stromnetz. Am Anfang standen drei Fragen: Was bringt die dünnere Innenhaut? Welche Variante ist die beste, wenn sich die Kennzahlen widersprechen? Und welcher Druck und welche Temperatur sind realistisch? Die Antwort auf die letzte Frage hat der Nutzer am Ende selbst festgelegt: *eine bestehende Turbine aus einem Kernkraftwerk verwenden und den Rest möglichst einfach halten.*

11.1 Variante f12: Innenhaut 5 mm

f12 ist f11 mit einer Innenhaut von 5 mm statt 30 mm und einem Austrittsrohr von 500 mm (Regel: Austritt immer größer als Eintritt). Strömung mit FluidX3D wie in Abschnitt 9.

	f11	f12
Streuung über den Umfang (Gyroid-Kern)	8 %	11 %
Druckverlust	22,0 kPa	19,4 kPa
Durchfluss	288 l/s	289 l/s
Geschwindigkeit an der Plasmaseite	0,10 m/s	0,10 m/s
Temperaturabfall in der Innenhaut bei 0,5 MW/m^2	600 K	100 K

Tabelle 5: f11 und f12 im Vergleich.



Abbildung 26: Auswertung f12: Druckverlust über der Zeit, Verteilung über den Umfang und Durchfluss im Gyroid-Kern.

Die Wand ist damit kein Engpass mehr. Es bleibt der Übergang ins langsame Wasser an der Plasmaseite mit etwa 410 K.

11.2 Bewertung per Paarvergleich

Jede Variante liefert mehrere Kennzahlen, die sich oft widersprechen: f12 ist bei Temperatur und Druckverlust besser als f11, bei der Streuung schlechter. Der Nutzer schlug vor, die Vorgehensweise über einen Paarvergleich festzulegen, um die Ressourcen gut einzusetzen. Umgesetzt in `stellarator/varianten_vergleich.py`:

1. **Pareto-Front:** Eine Variante fällt heraus, wenn eine andere in keinem Kriterium schlechter und in mindestens einem besser ist. Dazu braucht es keine Gewichte.
2. **Gewichte nach AHP** (Analytic Hierarchy Process): Der Nutzer vergleicht die Kriterien paarweise auf der Skala 1 bis 9. Aus der Vergleichsmatrix A mit $a_{ji} = 1/a_{ij}$ ergibt sich der Gewichtsvektor w als Eigenvektor zum größten Eigenwert $\lambda_{\max}$. Die Konsistenz prüft $\mathrm{CR} = \frac{(\lambda_{\max}-n)/(n-1)}{\mathrm{RI}_n}$ mit dem Zufallsindex $\mathrm{RI}_4 = 0{,}90$; unter 0,1 gelten die Urteile als widerspruchsfrei.
3. **Rang:** gewichtete Summe der auf 0 bis 1 normierten Kennzahlen.

Die Urteile des Nutzers: Die Temperatur ist jeweils fünfmal so wichtig wie Streuung, Druckverlust und Totwasser; der Druckverlust ist dreimal so wichtig wie die Streuung und fünfmal so wichtig wie das Totwasser. Daraus folgen die Gewichte Temperatur 0,61, Druckverlust 0,23, Streuung 0,08 und Totwasser 0,08 bei CR = 0,10, also gerade an der Grenze.



Abbildung 27: Links: Varianten nach Temperaturanstieg und Streuung, Farbe Druckverlust, rot umrandet die Pareto-Front. Rechts: Rangfolge mit den Gewichten des Nutzers.

Rang: f12 (0,73) vor f5 (0,69), f2 (0,58), f11 (0,42), f10 (0,38) und f1 (0,30). Bemerkenswert: f11 war auf die gleichmäßige Verteilung optimiert, die der Nutzer am Ende gering gewichtet. Der Paarvergleich hat so offengelegt, dass Aufwand in ein nachrangiges Ziel geflossen war.

11.3 Hält die dünne Haut den Druck?

Eine dünne Haut ist thermisch gut, muss aber den Kühlmitteldruck tragen. `stellarator/haut_festigkeit.py` rechnet mit Elmer eine Stahlplatte der Dicke t über 2×2 Gyroid-Zellen ($a = 100\,\mathrm{mm}$). Eingespannt ist sie dort, wo die 10 mm dicken Gyroid-Wände die Haut berühren. In der Hautebene sind das die Punkte mit

$$\frac{|f|}{|\nabla f|}\,\frac{a}{2\pi} < \frac{w}{2}, \qquad f = \sin X\cos Y + \sin Y\cos Z + \sin Z\cos X, \quad X = 2\pi x/a.$$

Dazwischen drückt das Kühlmittel zum Plasma hin. Zur Prüfung wurde ein Streifen mit geraden Lagern im Abstand $b = a/2 - w = 40\,\mathrm{mm}$ gerechnet. Für ihn gilt bei beidseitiger Einspannung $\sigma = p\,b^2/(2t^2)$: Elmer liefert bei $t = 5\,\mathrm{mm}$ 34,3 MPa je MPa Druck, die Formel 32,0 MPa.

Hautdicke	Spannung je MPa Druck	zulässiger Druck bei 150 MPa
5 mm	39 MPa	3,8 MPa
10 mm	14 MPa	10,5 MPa
15 mm	9 MPa	16 MPa

Tabelle 6: Innenhaut über dem Gyroid (Elmer, linear elastisch, ohne Temperaturspannungen).



Abbildung 28: Links: Vergleichsspannung in der 5 mm-Haut bei 15,5 MPa, blau die Gyroid-Wände. Rechts: höchste Spannung je Kühlmittel und Hautdicke.

Für Druckwasser wie in einem Kernkraftwerk (≈ 16 MPa) taugt der wassergeführte Gyroid also nicht. Hochdruckwasser gehört in kleine Kanäle: Ein 6 mm-Kanal unter 5 mm Haut kommt nach derselben Formel nur auf etwa 11 MPa. Das ist das doppelte Filament aus Abschnitt 10.

Hinweis des Nutzers: Der Gyroid liegt nur linienförmig auf. Die Gyroid-Wände berühren die Haut nur entlang schmaler Linien (im Modell 26 % der Fläche). Dort sammeln sich die Kräfte; im Bild oben sitzen die Spannungsspitzen genau an den Rändern dieser Anschlüsse. Beim doppelten Filament gleicht sich der Wasserdruck innerhalb der Kanalplatte aus (Haut und Rückwand ziehen über die Stege aneinander), der Gyroid trägt ihn also nicht. Es bleiben aber Wärmedehnung zwischen heißer Kanalplatte und Gyroid, Wirbelstromkräfte und die Ermüdung bei wechselndem Betrieb, und alle wirken an diesen Linien. Mögliche Abhilfe: Ausrundungen an den Anschlüssen, ein zur Haut hin dicker werdender Gyroid oder eine Rippenlage als Übergang. Noch nicht gerechnet.

11.4 Belegte Vergleichswerte

Die Kühlmittelwerte realer Anlagen wurden mit dem lokalen Agenten PI recherchiert. Ein erster Versuch mit einem anderen lokalen Agenten (Hermes) lieferte erfundene Werte und Links. Für PI entstand deshalb ein Skill `web-recherche`: Er ruft Seiten wirklich ab und schreibt jeden Wert nur mit wörtlichem Zitat und Quelle auf. Ein Prüfprogramm stellt fest, ob das Zitat im abgerufenen Text steht. Weil das lokale Modell nur wenig Kontext hat, recherchiert PI je Anlage in einem eigenen Aufruf. Das schlug der Nutzer vor, nachdem ein langer Lauf ohne Ergebnis geblieben war. Alle 29 Zitate wurden bestätigt. Zwei Zeilen hat PI trotzdem falsch gedeutet (Ein- und Austritt beim Dampferzeuger vertauscht); sie wurden beim Gegenlesen korrigiert.

Anlage	Kühlmittel	Ein / Aus	Druck	Quelle
EPR	Wasser	295 / 320 °C	15,5 MPa	Wikipedia
WWER-1000	Wasser	289 / 319 °C	16,0 MPa	Wikipedia
BREST-OD-300	Blei	340 / 540 °C	–	Wikipedia
ALFRED	Blei	390 / 520 °C	drucklos	Wikipedia
HTR-PM	Helium	250 / 750 °C	7,0 MPa	OSTI-Bericht
ITER Blanket	Wasser	70 °C / –	4 MPa	iter.org
EU-DEMO HCPB	Helium	300 / 500 °C	8 MPa	KIT

Tabelle 7: Belegte Kühlmittelwerte; vollständige Zitate in `docs/recherche/pi/ergebnis.md`.

11.5 Entscheidung: Druckwasser wie im Kernkraftwerk

Mit einer vorhandenen Turbine aus einem Druckwasserreaktor ist der Dampfzustand vorgegeben, und damit auch der Primärkreis: Druckwasser mit etwa 289 °C → 319 °C bei 16 MPa wie beim WWER-1000. Dampferzeuger, Hauptkühlmittelpumpen und Druckhalter sind Serientechnik. Blei (Erstarren bei 327 °C, Bremsung

im Magnetfeld) und Helium (8 MPa, Gebläse) entfallen. Die Erstwandkanäle (6×6 mm, drei Durchgänge) wurden für diese Bedingungen nachgerechnet: Stahl höchstens 441 °C, Kanalwand 340 °C (Sieden bei 347 °C), Druckverlust 0,24 MPa. Der Stahl liegt damit im Arbeitsbereich von EUROFER (etwa 300 °C bis 550 °C); mit Wasser von 60 °C bis 150 °C lag er darunter. Knapp ist der Abstand zum Sieden mit 7 K (anfangs mit falscher Siedetemperatur als 5 K angegeben).

11.6 Herleitung der Wärmebilanz

Die Kette läuft vom Netz rückwärts zum Plasma, mit denselben Annahmen wie die Leistungsbilanz der Stufe 0 (`invers/stufe0_bilanz.py`). Hier wird sie nach Bauteilen aufgeteilt (`stellarator/waermebilanz.py`).

1. Thermische Leistung aus der Netzleistung. Ins Netz gehen P_{netz}; die Turbine wandelt die Wärme P_{th} mit dem Wirkungsgrad η in Strom um. Davon gehen die Pumpen ($f_p P_{\text{th}}$) und der übrige Eigenbedarf P_{eigen} (Kälteanlage der Spulen, Tritiumanlage, Gebäude) ab:

$$P_{\text{netz}} = \eta P_{\text{th}} - f_p P_{\text{th}} - P_{\text{eigen}} \quad \Rightarrow \quad P_{\text{th}} = \frac{P_{\text{netz}} + P_{\text{eigen}}}{\eta - f_p} = \frac{1000 + 60}{0{,}35 - 0{,}04}\,\text{MW} = 3419\,\text{MW}.$$

2. Fusionsleistung. Eine D-T-Fusion setzt 17,59 MeV frei; 3,52 MeV trägt das Alpha-Teilchen, 14,07 MeV das Neutron. Der Alpha-Anteil ist $f_\alpha = 3{,}52/17{,}59 = 0{,}200$. Im Blanket vervielfachen Kernreaktionen die Neutronenenergie um $M = 1{,}15$:

$$P_{\text{th}} = P_{\text{fus}}\left[(1 - f_\alpha)M + f_\alpha\right] = 1{,}120\,P_{\text{fus}} \quad \Rightarrow \quad P_{\text{fus}} = 3053\,\text{MW}.$$

3. Aufteilung auf die Bauteile. Die Neutronen durchdringen die Erstwand und geben ihre Energie im Blanket ab. Die Alpha-Leistung bleibt im Plasma und verlässt es als Strahlung (auf die ganze Erstwand) oder als Teilchenstrom entlang der Feldlinien (auf den Divertor). Angenommen ist eine Hälfte je Weg ($f_{\text{div}} = 0{,}5$):

$$P_{\text{Blanket}} = (1 - f_\alpha)\,M\,P_{\text{fus}} = 2808\,\text{MW},$$
$$P_{\text{Erstwand}} = (1 - f_{\text{div}})\,f_\alpha\,P_{\text{fus}} = 305\,\text{MW}, \qquad q_{\text{Erstwand}} = P_{\text{Erstwand}}/S = 305\,\text{MW}/1230\,\text{m}^2 = 0{,}25\,\text{MW/m}^2,$$
$$P_{\text{Divertor}} = f_{\text{div}}\,f_\alpha\,P_{\text{fus}} = 305\,\text{MW}, \qquad A_{\text{Divertor}} \geq P_{\text{Divertor}}/q_{\max} = 305\,\text{MW}/10\,\text{MW/m}^2 = 31\,\text{m}^2.$$

S ist die Oberfläche des Plasmas der HTS-Auslegung (aus Stufe 0: Neutronen-Wandlast 1,99 MW/m^2). Die Erstwandkanäle sind für 0,5 MW/m^2 ausgelegt und haben damit Faktor 2 Reserve für örtliche Spitzen. 10 MW/m^2 ist die Auslegung der wassergekühlten Divertor-Elemente von Wendelstein 7-X (Wikipedia).

4. Kühlwasser. Mit $\Delta T = 30$ K und $c_p = 5380$ J/(kg K), $\rho = 732$ kg/m^3 bei etwa 300 °C:

$$\dot{m} = \frac{P}{c_p\,\Delta T}: \qquad \dot{m}_{\text{Blanket}} = 17\,400\,\text{kg/s}\ (23{,}8\,\text{m}^3/\text{s}), \qquad \dot{m}_{\text{Erstwand}} = 1890\,\text{kg/s}\ (2{,}6\,\text{m}^3/\text{s}).$$

Die Pumpleistung allein für die Erstwandkanäle ist klein: $\dot{V}\,\Delta p/\eta_{\text{Pumpe}} = 26{,}4\,\text{m}^3/\text{s} \cdot 0{,}24\,\text{MPa}/0{,}8 \approx 8\,\text{MW}$, selbst wenn alles Wasser durch solche Kanäle liefe. Die angesetzten $f_p P_{\text{th}} = 137$ MW lassen Platz für Dampferzeuger, Leitungen und Blanket.

5. Turbine. $P_{\text{brutto}} = \eta\,P_{\text{th}} = 1197$ MW, Abwärme am Kondensator $(1 - \eta)P_{\text{th}} = 2223$ MW. Vergleich mit belegten Anlagen:

- **Isar 2 (Konvoi):** 3950 MW thermisch, 1485 MW brutto, 1410 MW netto, also $\eta_{\text{brutto}} = 0{,}376$; seit 15. April 2023 außer Betrieb. Die Fusionsanlage bräuchte 87 % der Wärme und 81 % der Turbinenleistung: **eine Turbine dieser Klasse reicht**.
- **WWER-1000:** 3000 MW thermisch, Wirkungsgrad netto 31,7 %, etwa 1 GW elektrisch. Die Fusionsanlage liefert 114 % dieser Wärme; eine einzelne Turbine dieser Größe wäre zu klein.



Abbildung 29: Wärmebilanz für 1 GW netto mit Druckwasser und einer Turbine aus einem Druckwasserreaktor.

6. Empfindlichkeit. Der Wirkungsgrad bestimmt die nötige Fusionsleistung am stärksten:

Fall	P_{fus}	P_{th}	P_{brutto}
$\eta = 0{,}35$, Divertor-Wärme genutzt	3053 MW	3419 MW	1197 MW
$\eta = 0{,}376$ (wie Isar 2)	2817 MW	3155 MW	1186 MW
$\eta = 0{,}317$ (WWER-1000, netto)	3417 MW	3827 MW	1213 MW
$\eta = 0{,}35$, Divertor-Wärme verloren	3353 MW	3419 MW	1197 MW

Tabelle 8: Nötige Fusionsleistung für 1 GW netto.

Der Divertor wird bei niedriger Temperatur gekühlt (Kupferlegierung). Seine Wärme kann das Speisewasser vorwärmen. Geht sie verloren, steigt die nötige Fusionsleistung um 10 %.

Grenzen. f_{div} und M sind Annahmen. Ein Teil der Neutronenwärme fällt schon in der Erstwand an und ist hier dem Blanket zugerechnet. Offen ist das Blanket selbst: Es muss 2,8 GW bei Druckwasserbedingungen abführen und zugleich Tritium erbrüten. Das EU-DEMO-Konzept WCLL (Wasser als Kühlmittel, Bleilithium als Brutstoff) zielt genau darauf; belegte Werte dazu fehlen hier noch, weil die Verlagsseiten automatische Abrufe sperren. Ob eine Turbine aus einer stillgelegten Anlage tatsächlich zu haben ist, wurde nicht geprüft; die Vergleichsanlagen zeigen nur die passende Größenklasse.

11.7 Vom Plasma ins Netz: Leistungsfluss und Einflüsse

Die Wärmebilanz oben ist als Formelkette hergeleitet. Abbildung 30 zeigt dieselben Zahlen als Fluss: Die Breite jedes Bandes ist proportional zur Leistung. Unter den Knoten stehen die Stellgrößen, die den jeweiligen Wert festlegen. Eine interaktive Fassung, in der man jeden Knoten und jede Stellgröße anklicken kann, liegt als Webseite vor; das Bild wird mit `stellarator/einflussgraph.py` erzeugt.



Abbildung 30: Leistungsfluss vom Fusionsplasma bis zum Netzanschluss (Grundfall der Wärmebilanz, MW).

Lesart. Von 3053 MW Fusionsleistung kommen 1000 MW im Netz an, knapp ein Drittel. Den größten Verlust erleidet die Leistung nicht im Kraftwerksteil mit Plasma und Magneten, sondern in der Turbine: Der Kondensator gibt 2223 MW als Abwärme ab. Das ist bei jedem Dampfkraftwerk so und folgt aus der Frischdampftemperatur. Die Kette hat drei Stellen, an denen der Entwurf den Wirkungsgrad direkt beeinflusst:

- die **Kühlmitteltemperatur** von Blanket und Wand (etwa 300 °C). Sie setzt den Frischdampfdruck von 78 bar und damit $\eta = 0{,}35$;
- die **Divertortemperatur** (136 °C). Sie macht aus 305 MW Wärme nur Vorwärmung, die höchstens 73 MW Strom bringt (Abschnitt 11.13);
- die **Druckverluste** in Kanälen und Tauschern. Sie gehen über die Pumpen (137 MW) direkt vom Netto ab.

Die Stellgrößen der Physik (f_α, M) bestimmen, wie viel Fusionsleistung für 1 GW netto nötig ist, nicht den Wirkungsgrad danach.

11.8 Die Bauteile der Kette

Dieser Abschnitt erklärt die Bauteile vom Plasma bis ins Netz in einfachen Worten. Allgemeines Fachwissen ist belegt; Zahlen mit dem Hinweis „Projekt“ sind Annahmen oder Ergebnisse dieser Auslegung.

1. Fusionsplasma und Magnetspulen. Im Plasma verschmelzen Deuterium und Tritium (D-T) bei rund 150 Millionen °C [41]. So heißes Gas berührt keine Wand. Magnetfelder halten es in der Schwebe. Ein Stellarator formt dieses Feld allein mit verdrehten Außenspulen und treibt keinen Strom durch das Plasma. Er läuft daher von Natur aus im Dauerbetrieb, braucht aber stärkere Magnete als ein Tokamak [38]. Große Anlagen wie Wendelstein 7-X nutzen supraleitende Spulen, die flüssiges Helium auf etwa 4 K kühlt [39]. Dafür braucht es eine Kälteanlage. Projekt: Das Plasma liefert $P_{\text{fus}} = 3053$ MW (mit Vorwärmer-Korrektur etwa 3140 MW). Offen: die Kräfte zwischen den Spulen sind etwa 1000-mal so groß wie bei W7-X, und die Stützstruktur ist noch nicht gelöst.

2. Neutronen und Alphateilchen. Jede D-T-Fusion setzt 17,6 MeV frei. Etwa 80 % trägt das Neutron, den Rest das Heliumkern-Teilchen (Alpha) [40, 42]. Das Neutron hat keine Ladung. Es verlässt das Magnetfeld und gibt seine Energie in der Wand und im Blanket ab. Das Alphateilchen bleibt im Plasma und heizt es [43]. Projekt: $f_\alpha = 0{,}2$ (genau 3,52/17,59). Annahme: Die Alpha-Leistung verlässt das Plasma je zur Hälfte als Strahlung auf die Erstwand und als Teilchenstrom auf den Divertor ($f_{\text{div}} = 0{,}5$). Offen ist diese Aufteilung; sie hängt vom realen Plasma ab.

3. Erste Wand. Die erste Wand ist die Verkleidung, die dem Plasma zugewandt ist. Sie schützt die Spulen und fängt Wärme und Strahlung ab [44]. Bei ITER sitzt sie auf abnehmbaren Paneelen, und der Panzer wechselt von Beryllium zu Wolfram [46]. Wolfram hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle, wird aber spröde [44]. Projekt: Die Wand fängt 305 MW Strahlung auf. Das sind 0,25 MW/m^2 auf 1230 m^2. Die Kühlkanäle sind für 0,5 MW/m^2 ausgelegt, also mit Faktor 2 Reserve. Das Kühlwasser (1890 kg/s) erwärmt sich um 30 K. Offen: Neutronenschäden am Wandmaterial; sie sind hier nicht untersucht.

4. Blanket. Das Blanket sitzt hinter der ersten Wand. Es hat drei Aufgaben: Es bremst die Neutronen ab und wandelt ihre Energie in Wärme. Es erbrütet Tritium, indem Neutronen auf Lithium treffen. Es schirmt die Spulen ab [45, 46]. Tritium kommt in der Natur kaum vor; nur das Blanket kann es liefern [45]. Blei oder Beryllium vermehren die Neutronen (Multiplikation) [45]. Projekt: $M = 1{,}15$ (Annahme). Das Blanket führt 2808 MW ab, mit 17 400 kg/s Druckwasser bei etwa 300 °C und $\Delta T = 30$ K. Das EU-DEMO-Konzept WCLL (Wasser, Blei-Lithium) zielt auf diese Bedingungen [27]. Offen: Kann das Blanket zugleich 2,8 GW abführen und genug Tritium erbrüten?

5. Divertor. Der Divertor lenkt Teilchen und Wärme, die aus dem Plasma entweichen, entlang offener Feldlinien auf gesonderte Platten [47]. Er führt Asche und Verunreinigungen ab und hält das Plasma sauber [48]. Die Asche besteht vor allem aus Helium, das die D-T-Fusion erzeugt [40]; Vakuumpumpen saugen es ab. Beim ITER-Divertor liegt die Flächenlast stetig bei etwa 10 MW/m^2, in langsamen Spitzen bis 20 MW/m^2 [48]. Projekt: 305 MW auf mindestens 31 m^2 bei 10 MW/m^2. Er wird kalt gekühlt (Wasser 130 °C rein, 136 °C raus, 5 MPa), wie beim EU-DEMO [29]. Das Projekt setzt dafür eine Kupferlegierung an. Offen: die Lebensdauer unter dieser Last.

6. Primärkühlkreise. Die Kühlkreise von Blanket und Wand führen die Wärme heraus. Sie arbeiten mit Druckwasser wie im Druckwasserreaktor. Der hohe Druck hält das Wasser flüssig, obwohl es weit über 100 °C heiß ist [49]. Projekt: etwa 300 °C, $\Delta T = 30$ K, 17 400 kg/s durch das Blanket und 1890 kg/s durch die Wand. Der Druck von rund 16 MPa ist eine Annahme. Auch die Wahl dieser Bedingungen ist eine Projekt-Entscheidung: Sie erlaubt eine Turbine aus einem Druckwasserreaktor. Offen: Die Leitungen müssen durch die engen Spulenspalte. Die Rechnung zeigt, dass sie dort reichlich Platz haben (mehr als Faktor 10 Reserve).

7. Dampferzeuger. Der Dampferzeuger ist ein Wärmetauscher. Heißes Primärwasser fließt durch viele dünne Rohre, außen siedet Wasser des Sekundärkreises zu Dampf [50]. Die Rohrwände trennen die Kreise, sodass Primärwasser nicht in die Turbine gelangt [50, 49]. Das Projekt nimmt an, dass das Primärwasser Tritium oder Aktivierung tragen kann. Projekt: Frischdampf mit 78 bar, gesättigt, 2443 kg/s. Das sind die Werte des EPR [35]. Der Dampf ist gesättigt wie im Druckwasserreaktor; dafür setzt das Projekt $\eta = 0{,}35$ an (Annahme). Offen: Tritium kann durch die Rohrwand wandern; das ist nicht untersucht.

8. Divertor-Vorwärmer. Die Divertorwärme fällt bei nur etwa 130 °C an. Das reicht nicht für Dampf, wohl aber zum Vorwärmen des Speisewassers. Das spart Anzapfdampf, der dann in der Turbine Arbeit leistet. Projekt: Der Gyroid-Tauscher, eine gedruckte Wand mit gewundenen Kanälen, soll die 305 MW übertragen. Ergebnis der Rechnung: Der Vorwärmer bringt höchstens 73 MW Strom, und zwar nur ohne Temperaturannäherung und ohne Pumpen. Zum Vergleich: 107 MW wären 35 % von 305 MW. Geht die Wärme ganz verloren, steigt die nötige Fusionsleistung um 10 %. Offen: Die Korrelationen stammen aus Versuchen im kleinen Maßstab.

9. Dampfturbine. Die Turbine lässt den Dampf in vielen Stufen entspannen und wandelt Druck in Drehung um [51]. Mit Zwischenüberhitzung geht der Dampf nach der Hochdruckstufe zurück in einen Erhitzer und strömt dann weiter. Das bringt mehr Arbeit und weniger Tropfen in den letzten Schaufeln [51]. Projekt: Wärme $P_{\text{th}} = 3419$ MW, Wirkungsgrad $\eta = 0{,}35$, also brutto 1197 MW. Vergleich: Isar 2 hatte 3950 MW thermisch und 1485 MW brutto; eine Turbine dieser Klasse reicht. Annahme: Eine solche Turbine ist verfügbar. Offen: ob eine stillgelegte Turbine erhältlich ist.

10. Kondensator und Kühlturm. Der Kondensator kühlt den Abdampf zu Wasser. Er arbeitet im Unterdruck, damit die Turbine mehr Energie entnimmt [52]. Die frei werdende Wärme muss weg: Ein Nasskühlturm gibt sie ab, indem ein Teil des Wassers verdunstet [53]. Projekt: 2223 MW Abwärme bei 24,7 mbar (20,9 °C). Das ist fast das Doppelte der Strom-Leistung. Das ist bei jedem Dampfkraftwerk so. Offen: Standort und Wasserbedarf des Kühlturms; das Projekt hat sie nicht bestimmt.

11. Generator. Der Generator wandelt die Drehung der Turbinenwelle in Strom. Er nutzt die elektromagnetische Induktion: Ein bewegtes Magnetfeld erzeugt in Wicklungen eine Spannung [54]. Kraftwerke setzen Synchrongeneratoren ein, die mit dem Netz im Takt laufen müssen [54, 51]. Projekt: Er erzeugt brutto 1197 MW Wechselstrom. Davon gehen 197 MW an den Eigenbedarf. Die Bilanz rechnet nur mit dem Gesamtwirkungsgrad η; ein Generatorwirkungsgrad steht nicht gesondert darin. Offen: Auswahl und Größe.

12. Eigenbedarf. Die Anlage verbraucht einen Teil ihres Stroms selbst. Projekt: Die Kühlmittelpumpen brauchen 137 MW (0,04 P_{th}, Annahme). Dazu kommen 60 MW für den übrigen Eigenbedarf: die Kälteanlage der Spulen, die Tritiumanlage und Gebäude. Die Kälteanlage hält die Spulen auf wenigen Kelvin [39]. Die Tritiumanlage soll Tritium aus Blanket und Abgas gewinnen und dem Plasma wieder zuführen (Beschreibung des Projekts, nicht belegt). Der Wert für den Rest ist eine Annahme; für die Erstwandkanäle allein rechnet das Projekt nur mit etwa 8 MW Pumpleistung. Offen: Der Gesamtwert von 197 MW ist nicht aus Einzelteilen aufgebaut.

13. Transformator und Netzanschluss. Ein Transformator hebt die Generatorspannung an, denn bei hoher Spannung fließt für dieselbe Leistung weniger Strom, und die Leitungen verlieren weniger Wärme [55]. Das Hochspannungsnetz nimmt den Strom dann auf. Projekt: Ins Netz gehen netto 1000 MW. Das ist die Vorgabe, aus der die ganze Kette rückwärts gerechnet wurde. Verluste im Transformator sind in der Bilanz nicht angesetzt. Offen: Netzanschlusspunkt und Auslegung.

11.9 Passen die Leitungen durch die Spulenspalte?

Das ganze Kühlwasser muss vom Gefäß durch die Spulen nach außen zu den Dampferzeugern und zurück. Zwischen den Wickelpaketen der HTS-Auslegung sind innen nur 0,58 m Platz (Stufe 3). Diese Frage kann die Druckwasserlösung kippen und wurde deshalb vor allen weiteren Schritten geprüft (`stellarator/rohr_durchfuehrung.py`).

Bedarf. Aus der Wärmebilanz: $\dot V = (\dot m_{\mathrm{Blanket}} + \dot m_{\mathrm{Erstwand}})/\rho = 19\,290\,\mathrm{kg/s} \,/\, 732\,\mathrm{kg/m^3} = 26{,}4\,\mathrm{m^3/s}$ je Richtung, also hin und zurück die doppelte Rohrfläche. Mit der Geschwindigkeit v im Rohr und dem Innendurchmesser d_i braucht man

$$n = \frac{2\,\dot V}{v\,\pi d_i^2/4} \quad \text{Rohre, z. B. } n = \frac{2 \cdot 26{,}4}{10 \cdot \pi \cdot 0{,}8^2/4} = 11 \text{ bei } d_i = 0{,}8\,\mathrm{m},\ v = 10\,\mathrm{m/s}.$$

Die Rohrwand folgt aus der Kesselformel $s = p\,d_i/(2\sigma)$: bei 16 MPa und 150 MPa ist $s = 0{,}053\,d_i$, der Außendurchmesser also $D = d_i(1 + p/\sigma) = 1{,}11\,d_i$.

Platz. Von jedem Punkt der Gefäßaußenseite (Plasmarand plus 1,05 m) führt ein gerades Rohr 4 m entlang der Flächennormalen nach außen. Der kleinste Abstand $a_{\min}$ dieses Weges zu Wickelpaket, Verguss, Gehäuse und Verbindern des Surrogat-Modells ($\mathrm{R_0} = 10{,}4\,\mathrm{m}$) begrenzt den Rohrdurchmesser:

$$D_{\max} = 2\,(a_{\min} - a_{\mathrm{Schild}}), \qquad a_{\mathrm{Schild}} = 0{,}15\,\mathrm{m}.$$

a_{Schild} ist der Platz für Luftspalt und Wärmeschild: Das Rohr ist 300 °C heiß, die supraleitenden Spulen sind tiefkalt. Mehrere Rohre müssen mindestens $D + 0{,}2\,\mathrm{m}$ auseinander liegen; gezählt wurde gierig, die freiesten Stellen zuerst.



Abbildung 31: Links: größter Innendurchmesser eines geraden Rohrs über die abgewickelte Gefäßoberfläche ($\theta = 0$ außen, 180° innen). Die Fenster zwischen Spulen und Verbindern sind gut zu erkennen. Rechts: mögliche und nötige Rohre je Nennweite.

d_i	nötig ($v = 10\,\mathrm{m/s}$)	nötig ($v = 5\,\mathrm{m/s}$, Schild 0,3 m)	möglich (Standard / vorsichtig)
0,3 m	75	150	1634 / 1386
0,5 m	27	54	824 / 732
0,8 m	11	22	410 / 340

Tabelle 9: Leitungen durch die Spulenspalte.

Ergebnis. Die Leitungen passen reichlich, auch vorsichtig gerechnet um mehr als den Faktor 10. Auf 19 % der Gefäßoberfläche ist ein gerader Weg für 0,8 m-Rohre frei. Die Fenster liegen vor allem außen (θ nahe 0) sowie oben und unten. Innen (θ um 180°) ist fast alles von Spulen verdeckt: Das innere Blanket muss über Sammler von oben und unten versorgt werden. Die anfängliche Sorge über 0,58 m galt nur für den engsten Spalt innen.

Grenzen. Noch offen ist die Stützstruktur zwischen den Spulen (Kräfte etwa 1000-mal so groß wie bei W7-X). Sie wird einen Teil der Fenster belegen, ebenso Zugänge für Heizung, Diagnostik, Vakuumpumpen und Wartung. Nur gerade Rohre entlang der Normalen wurden betrachtet; mit Bögen fände sich mehr Platz.

11.10 Blanket: Abgleich mit dem EU-DEMO-Konzept WCLL

Das Blanket nimmt 82 % der Wärme auf und muss zugleich Tritium erbrüten. Als Vorbild dient das wassergekühlte Blei-Lithium-Blanket (WCLL) des europäischen DEMO [27]. Der Nutzer hat den frei zugänglichen Artikel heruntergeladen; alle Werte unten sind wörtlich daraus belegt (`docs/recherche/wcll/wcll_werte.md`).

	EU-DEMO WCLL [27]	diese Anlage
Kühlwasser	295 → 328 °C, 15,5 MPa	289 → 319 °C, 16 MPa
Kreisläufe	Erstwand und Brutzone getrennt	Erstwand und Blanket getrennt
Stahl EUROFER	nicht über 550 °C	Erstwand höchstens 441 °C
Wärmestrom Erstwand	0,32 MW/m²	0,25 MW/m² (Mittel), Kanäle für 0,5
Fusionsleistung / netto	1998 MW / 500 MW	3053 MW / 1000 MW
Neutronen-Wandlast	1,04 MW/m²	1,99 MW/m²
Brutstoff	PbLi, Li mit 90 % ^{6}Li	offen
Tritium-Brutrate	1,14 (Ziel 1,15)	offen

Tabelle 10: WCLL und die Druckwasser-Auslegung dieser Anlage.

Was daraus folgt.

1. **Die Festlegung auf Druckwasser wird bestätigt.** DEMO nutzt für WCLL praktisch dieselben Bedingungen wie ein Druckwasserreaktor, mit zwei getrennten Kreisen für Erstwand und Brutzone. Genau so ist die Wärmebilanz hier aufgeteilt.

2. **Blei kommt zurück, aber als Brutstoff, nicht als Kühlmittel.** Im WCLL fließt PbLi nur langsam durch das Blanket und trägt das erbrütete Tritium nach außen. Die Wärme nimmt das Wasser in doppelwandigen Rohren auf. Die Bedenken gegen Blei als Kühlmittel (schnelle Strömung quer zum Feld) gelten dafür kaum.
3. **Die Neutronen-Wandlast ist doppelt so hoch wie bei DEMO.** Die HTS-Auslegung wurde in Stufe 0 bis an die Grenze von $2\,\mathrm{MW/m^2}$ verkleinert. Das bedeutet etwa doppelte Wärmedichte im Blanket und doppelte Strahlenschädigung des Stahls, also kürzere Standzeit der Blanket-Module, und mehr Abschirmung vor den Spulen. Die Nb_3Sn-Auslegung läge mit $0{,}59\,\mathrm{MW/m^2}$ deutlich darunter, ist aber fast doppelt so groß.
4. **Die Tritium-Brutrate ist knapp.** Selbst DEMO verfehlt das Ziel 1,15 leicht. Ein Stellarator hat mehr Öffnungen und eine kompliziertere Form, an der Blanket-Fläche fehlt. Das ist ein eigenes Risiko und bräuchte eine Neutronenrechnung.

11.11 Abgestufte Struktur: flächig an der Haut, verästelt nach außen

Der Nutzer schlug vor, das Problem der linienförmigen Auflage anders zu lösen: „Man bräuchte auf der Blanketseite eine flächige Auflage, dann ist es ein Spiel. Einerseits dürfen die Metallstränge nicht so dicht sein, dass sie das Wasser zu sehr behindern, andererseits müssen sie dick genug für die Wärmeleitung sein. Nach außen kann das Material stark verästeln und dünn werden.“ Daraus lassen sich drei Bauregeln ableiten (Druckwasser $p = 16\,\mathrm{MPa}$, Haut $t = 5\,\mathrm{mm}$, zulässig $\sigma = 150\,\mathrm{MPa}$):

1. Stützabstand an der Haut. Mit dem Faktor 1,22 aus der Elmer-Rechnung über dem Gyroid (39,2 statt 32,0 MPa je MPa):

$$\sigma = 1{,}22\,\frac{p\,b^2}{2t^2} \le \sigma_{\mathrm{zul}} \quad \Rightarrow \quad b \le t\sqrt{\frac{2\sigma_{\mathrm{zul}}}{1{,}22\,p}} = 5\,\mathrm{mm}\cdot\sqrt{\frac{300}{19{,}5}} \approx 20\,\mathrm{mm}.$$

Bei 4 MPa wären es 39 mm. Mit Auflagen alle 20 mm hält die dünne Haut auch Druckwasser wie im Kernkraftwerk.

2. Wie tief die Stränge Wärme leiten. Ein Strang der Dicke d im Wasser wirkt wie eine Kühlrippe mit $m = \sqrt{4h/(k\,d)}$; wirksam ist etwa die Länge $2/m$ (Stahl $k = 25\,\mathrm{W/(m\,K)}$):

d	$h = 1200\,\mathrm{W/(m^2K)}$ (langsam)	$h = 10\,000\,\mathrm{W/(m^2K)}$ (schnell)
3 mm	8 mm	3 mm
10 mm	14 mm	5 mm

Tabelle 11: Wirksame Rippentiefe $2/m$.

Die Wärme ist also nach 3 mm bis 15 mm im Wasser. Nur diese erste Lage braucht dicke Stränge; dahinter tragen die Stränge nur noch.

3. Wie dünn es nach außen werden darf. Der Druck schiebt Innen- und Außenhaut auseinander; die Stränge halten sie auf Zug zusammen. Ihr Querschnittsanteil φ muss überall

$$\varphi \ge \frac{p}{\sigma_{\mathrm{zul}}} = \frac{16}{150} \approx 11\,\%$$

betragen. Verästeln ist also erlaubt, solange die Summe der Querschnitte bleibt. Bei einem Gyroid der Zelle a und Wanddicke t_g ist $\varphi \approx 3{,}09\,t_g/a$.

Umsetzung in PicoGK. `picogk/GradientWand`: Haut 5 mm, dann vier Lagen, deren Zelle sich von Lage zu Lage verdoppelt. Zwischen zwei Lagen werden die Abstandsfelder der Gyroide mit Zelle a und $2a$ weich überblendet; so verzweigen sich die Wände. Die Anschlüsse sind mit 1,5 mm ausgerundet.

Lage	Zelle	Wanddicke	bis Tiefe	Stahlanteil
0	20 mm	2,5 mm	30 mm	39 %
1	40 mm	3 mm	80 mm	23 %
2	80 mm	4,5 mm	180 mm	17 %
3	160 mm	8 mm	570 mm	15 %

Tabelle 12: Lagen des Wandstücks g1 ($240 \times 240 \times 600$ mm, Voxel 1 mm); insgesamt 84 % Wasser.



Abbildung 32: Abgestufte Wand g1 von der Plasmaseite aus, ein Viertel weggeschnitten: unten an der Haut kleine Zellen, nach außen verdoppelt sich die Zelle je Lage.



Abbildung 33: Nahaufnahme der Haut mit Fenster: Die feine Lage stützt die Haut nahezu flächig, Stützabstand etwa 10 mm.

Offen ist der Test auf Durchströmung (FluidX3D: geht das Wasser durch die dichte Hautlage oder weicht es nach außen aus?) und Festigkeit (Elmer: Haut und Verzweigungen unter 16 MPa). Das Wandstück schreibt dafür auch den Wasserraum heraus.

11.12 Wie kommt die Wärme in die Breite und nach außen?

Frage des Nutzers: Wie bekommen wir die Wärme in die Breite und leiten so den Wärmefluss nach außen?

Überschlag. Eine Platte der Dicke t mit Wärmeleitfähigkeit k, die auf einer Seite mit dem Wärmeübergang h gekühlt wird, verteilt einen Wärmefleck seitlich nur über die Ausbreitungslänge

$$\lambda = \sqrt{k\,t/h}. \tag{1}$$

Für 5 mm Stahl ($k \approx 25\,\mathrm{W/(m\,K)}$) und $h = 10^4\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ sind das 3,5 mm. Eine Gyroid-Wand der Dicke t wirkt als Rippe, die beidseitig gekühlt wird. Ihre wirksame Tiefe ist

$$1/m = \sqrt{k\,t/(2h)}, \tag{2}$$

für Stahl mit 2,5 mm also 1,8 mm. Beide Werte sind klein gegen die Zelle von 20 mm. Erwartung: In Stahl bleibt die Wärme dort, wo sie auftrifft, und geht unmittelbar hinter der Haut ins Wasser.

Rechnung. Elmer HeatSolve (stationär) an einem Ausschnitt der Wand g1:

- Ausschnitt $80 \times 80 \times 100$ mm, das ist eine volle Periode der ersten drei Lagen. Gleiche Lagen und Überblendung wie `GradientWand`, Ausrundung durch morphologisches Schließen.
- Voxel-Hexaeder mit 0,5 mm Kantenlänge, 1,4 bis 1,5 Millionen Elemente.
- Plasmaseite: $q = 0{,}5\,\mathrm{MW/m^2}$.
- Benetzte Flächen: $h = 10^4\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ an Wasser von 304 °C. Die Treppenfläche der Voxel ist um den Faktor $|n_x| + |n_y| + |n_z|$ größer als die glatte Fläche; h wird je Fläche durch diesen Faktor geteilt.
- Seiten und Rückseite: adiabat.
- Energiebilanz: Eintrag und Abgabe stimmen auf 0,1 % überein.

Gerechnet wurden fünf Fälle:

- gleichmäßige Last;
- heißer Fleck (Radius 10 mm, $2q$);
- derselbe Fleck mit 3 mm Wolfram vor der Haut ($k = 130$);
- Haut und Struktur aus Kupferlegierung ($k = 320$, wie CuCrZr am Divertor);
- doppeltes h (schnelleres Wasser).

Die k-Werte sind grobe Annahmen und nicht belegt.

Fall	Plasmaseite max	nasse Wand max	Abgabe bis 10 mm	im Fleck abgegeben
Stahl, gleichmäßig	469 °C	364 °C	95 %	–
Stahl, Fleck	588 °C	399 °C	95 %	6,9 %
Wolfram + Stahl, Fleck	535 °C	377 °C	95 %	5,6 %
Kupferlegierung, Fleck	351 °C	340 °C	62 %	5,8 %
Stahl, Fleck, h doppelt	559 °C	363 °C	98 %	7,0 %

Tabelle 13: Wärmetest an der Wand g1. Siedegrenze bei 16 MPa: 347,4 °C. „Abgabe bis 10 mm“: Anteil der Wärme, der bis 10 mm hinter der Plasmaseite der Stahlhaut ins Wasser geht. „Im Fleck abgegeben“: Anteil, der innerhalb des Fleckradius abgeht. Eingestrahlt wird dort 9,4 % der Wärme; was weniger abgeht, wurde seitlich verteilt.



Abbildung 34: Wärmetest der Wand g1. Spalten von links: Temperatur der Plasmaseite; Schnitt durch die Mitte; an das Wasser abgegebene Wärme je Grundfläche (rot: Fleck); abgegebene Wärme über der Tiefe.

Ergebnis.

- **In Stahl geht die Wärme nicht in die Tiefe.** 95 % verlassen den Stahl in den ersten 5 mm hinter der Haut, über die Rückseite der Haut und die Wurzeln der Stränge. Die Stränge selbst bleiben fast auf Wassertemperatur. Die benetzte Fläche ist rund 15-mal so groß wie die Grundfläche, wird aber kaum genutzt. Die abgestufte Struktur ist in Stahl also eine Tragstruktur, kein Wärmetauscher. Das bestätigt den Überschlag.
- **Die Siedegrenze wird schon bei gleichmäßiger Last überschritten.** 3 % der nassen Wand liegen über 347,4 °C, und zwar dort, wo die Stränge an die Haut ansetzen. Dort kühlt örtlich weniger Fläche. Mit dem Fleck steigt die Wand auf 399 °C.

- **Wolfram verteilt den Fleck in die Breite**: 53 K weniger an der heißesten Stelle. Weil 3 mm Wolfram zusätzlich Wärme leiten müssen, wird die Plasmaseite im Mittel aber um 12 K wärmer.
- **Schnelleres Wasser** senkt die Wandtemperatur am stärksten bei gleichem Werkstoff, hilft aber dem Fleck kaum.
- **Kupferlegierung ist der einzige Fall, der die Wärme in die Tiefe bringt.** Nur 62 % gehen in den ersten 5 mm ab, der Rest weiter hinten über die Stränge. Die Plasmaseite bleibt unter 351 °C und die nasse Wand unter der Siedegrenze. Die Rippen wirken jetzt, weil $1/m = \sqrt{kt/(2h)}$ mit $k = 320$ auf 6 mm wächst.

Folgerungen.

- Wärme verteilt nur ein gut leitender Werkstoff in die Breite und Tiefe. Das kann eine dünne Wolfram- oder Kupferschicht an der Haut sein oder Stränge aus Kupferlegierung in den ersten 10 mm bis 20 mm. Kupfer ist unter Neutronen problematisch (Versprödung, Aktivierung), am Divertor aber üblich. Die Struktur weiter hinten kann aus Stahl bleiben, sie trägt nur noch.
- Mit Stahl allein muss das Wasser direkt an der Haut schnell strömen. Die Hautlage braucht deshalb eine eigene Zuführung, wie schon in den Regeln oben gefordert.
- Im Blanket entsteht die Wärme im ganzen Volumen (Neutronen). Dort sind verzweigte, gut leitende Pfade zum Wasser sinnvoll, wie sie die Konstrukt-Theorie für das Kühlen eines wärmeerzeugenden Volumens beschreibt [28]. Das ist der nächste Schritt, zusammen mit Durchströmung (FluidX3D) und Festigkeit.

Grenzen der Rechnung:

- h ist überall gleich, weil keine Strömungsrechnung gekoppelt ist.
- Es gibt keine Volumenwärme durch Neutronen.
- k ist konstant.
- Die Seiten sind adiabat statt periodisch.

Skript: `stellarator/gradient_waerme.py`.

11.13 Divertor-Vorwärmer: Welche Bauart bringt den meisten Strom?

Die Divertorwärme fällt bei niedriger Temperatur an. Beim EU-DEMO tritt das Kühlwasser der Targets mit 130 °C und 5 MPa ein und erwärmt sich um 6 K. Die Autoren sehen vor, diese Wärme zum Vorwärmen zu nutzen [29]. Hier sind es 305 MW (Abschnitt Wärmebilanz).

Frage und Hypothese. Welche Bauart des Vorwärmers holt aus diesen 305 MW den meisten Netto-Strom? Im Vergleich stehen Rohrbündel, Platte, Gyroid (gleichmäßig und abgestuft) und Diamond.

$$P_{\text{netto}} = \Delta P_{\text{Turbine}} - P_{\text{Pumpe, Divertorseite}} - P_{\text{Pumpe, Kondensatseite}}.$$

Die Hypothese H1 lautete: Bei gleichem Pumpaufwand erreicht eine TPMS-Struktur eine kleinere Temperaturannäherung und damit mehr Netto-Strom.

1. Kraftwerksseite. Das Divertorwasser wärmt Kondensat vor. Damit spart die Anlage Anzapfdampf. Der eingesparte Dampf leistet bis zum Kondensator noch Arbeit. Für die Erwärmung um $\mathrm{d}T$ gilt

$$\mathrm{d}W = \dot{m}_k \, c_p \, \mathrm{d}T \, \frac{h_A - h_{\text{aus}}}{h_A - h'_A}, \qquad p_A = p_s(T + \Delta T_{\text{G}}).$$

Dabei ist h_A die Enthalpie des Anzapfdampfs, h'_A die des siedenden Kondensats beim Anzapfdruck und h_{aus} die Enthalpie am Turbinenaustritt. ΔT_{G} ist die Grädigkeit des Vorwärmers. Alle Zustände stammen aus CoolProp [33].

Die Expansionslinie beginnt mit Sattdampf bei 78 bar, wie beim EPR [34]; die englische Wikipedia nennt 77,2 bar am Turbineneintritt [35]. Am Ende steht der Kondensator mit 24,7 mbar (20,9 °C). Der Kondensatstrom ist der Dampfstrom des EPR (2443 kg/s), skaliert auf unsere 3419 MW thermisch, also 1820 kg/s. Das Kondensat erwärmt sich dann um $Q/(\dot{m}_k c_p) = 39{,}8$ K. Es kann höchstens bis 136 °C kommen.

Ohne Temperaturannäherung und ohne Pumpen ergibt das eine **Obergrenze von** 73,3 MW. Das sind 24 % der Divertorwärme.

2. Tauscherseite. Gegenstrom mit $UA = Q/\Delta T_{\log}$. Die Annäherung am warmen Ende ist $\Delta T_1 = 136\,^{\circ}\mathrm{C} - T_{k,\mathrm{aus}}$. Am kalten Ende gilt $\Delta T_2 = 130\,^{\circ}\mathrm{C} - T_{k,\mathrm{ein}} = \Delta T_1 + 33{,}8\,\mathrm{K}$. Das Divertorwasser wirkt fast wie eine Quelle fester Temperatur. Deshalb bleibt $\Delta T_{\log}$ auch bei kleinem ΔT_1 groß, zum Beispiel 7 K bei $\Delta T_1 = 0{,}3\,\mathrm{K}$.

Beide Seiten teilen sich die Wandfläche A. Mit $d_h = 4V_f/A$ ist das Fluidvolumen je Seite $V_f = A\,d_h/4$. Bei gleicher Weglänge folgt daraus

$$\frac{Re_{\mathrm{warm}}}{Re_{\mathrm{kalt}}} = \frac{\dot{m}_{\mathrm{warm}}\,\mu_{\mathrm{kalt}}}{\dot{m}_{\mathrm{kalt}}\,\mu_{\mathrm{warm}}} \approx 7,$$

und zwar unabhängig von der Geometrie. Grund ist das ungleiche Verhältnis der Massenströme: 12 000 kg/s Divertorwasser gegen 1820 kg/s Kondensat. Eine symmetrische TPMS-Struktur kann deshalb nicht beide Seiten im gültigen Bereich der Korrelation halten ($2961 < Re < 18254$). Mehrere Durchgänge auf der Kondensatseite (n) lösen das, denn der Kondensatweg wird n-mal so lang:

$$A_{f,\mathrm{warm}} = n\,A_{f,\mathrm{kalt}}\,\frac{d_{h,\mathrm{warm}}}{d_{h,\mathrm{kalt}}}, \qquad \Delta p = 4f\,\frac{L}{d_h}\,\frac{\rho v^2}{2}, \qquad P_{\mathrm{Pumpe}} = \frac{\Delta p\,\dot{V}}{\eta_P}.$$

Bauvolumen: $V = A\,(d_{h,\mathrm{warm}} + d_{h,\mathrm{kalt}})/4 + A\,t$, ohne Sammler und Verteiler.

Abgetastet werden je Bauart 40 Annäherungen (0,3 K bis 25 K), 12 hydraulische Durchmesser, 13 Verhältnisse der Durchmesser beider Seiten, 24 Geschwindigkeiten und $n = 1$ bis 8. Für jedes Volumen gilt der beste gültige Entwurf (Pareto-Front).

Bauart	Wärmeübergang und Reibung (Fanning)	Band
Diamond	$Nu = 0{,}2644\,Re^{0{,}69}\,Pr^{1/3}$, $f = 1{,}850\,Re^{-0{,}17}$, CFD [30]	Li 2020, Li 2022 [31]
Gyroid gleichmäßig	wie Diamond, $f \times 1{,}145$ (12,3–16,7 % mehr Reibung [30])	Li 2020, Li 2022
Gyroid abgestuft	$j/f^{1/3}$ um 28 % besser (Messung [32]), hier $Nu \times 1{,}28$	wie oben
Platte (Notbehelf)	wie Gyroid gleichmäßig; gemessen ist der Gyroid „etwas schlechter“ [32]	bis +10 %
Rohrbündel	Gnielinski und Petukhov, Mantelseite wie Rohrseite (schwächste Annahme)	–

Tabelle 14: Korrelationen; wörtliche Belege in `docs/recherche/vorwaermer/`.

Hydraulische Durchmesser: Rohr 10 mm bis 25 mm, Platte 3 mm bis 10 mm, TPMS 2 mm bis 15 mm. Annahmen: Wand 0,5 mm Edelstahl (gedruckt wie bei [32]), Grädigkeit 3 K, Turbine isentrop 0,85 (HD) und 0,88 (ND), Zwischenüberhitzung bei 11 bar auf 270 °C, Pumpen 0,8, Kondensatdruck 2 MPa.



Abbildung 35: Netto-Mehrleistung über dem Bauvolumen. Die Linie zeigt die mittlere Korrelation, das Band die Streuung der Literatur. Gestrichelt: Platte (Notbehelf).

Bauart	Volumen für 95 %	Volumen für 99 %	Netto bis 50 m³
Rohrbündel	11 m³	30 m³	72,9 MW
Platte (Notbehelf)	2,8 m³ bis 3,0 m³	6,7 m³ bis 7,3 m³	73,1 MW
Gyroid gleichmäßig	1,8 m³ bis 2,1 m³	4,5 m³ bis 5,0 m³	73,1 MW
Gyroid abgestuft	1,6 m³ bis 1,8 m³	3,8 m³ bis 4,2 m³	73,1 MW
Diamond	1,7 m³ bis 2,1 m³	4,4 m³ bis 4,9 m³	73,1 MW

Tabelle 15: Bauvolumen für 95 und 99 % der Obergrenze. Die Spanne entsteht aus den Korrelationen.

3. Befunde.

- **Der Wirkungsgrad entscheidet nicht über die Bauart.** Ab etwa 30 m³ erreicht jede Bauart 72,9 MW bis 73,1 MW. Die Pumpleistung liegt dann bei 0,01 MW bis 0,14 MW. H1 stimmt nur bei kleinem Volumen. Bei ausreichender Größe schöpfen alle Bauarten die Obergrenze aus.
- **Die Bauarten unterscheiden sich im Volumen.** Für 99 % braucht ein TPMS-Tauscher 4 m³ bis 5 m³, eine Platte etwa 7 m³ und ein Rohrbündel etwa 30 m³. Der abgestufte Gyroid ist am kleinsten, Diamond liegt knapp dahinter. Gewählt werden muss also nach Volumen, Kosten, Fertigung, Verschmutzung und Festigkeit, nicht nach dem Wirkungsgrad.
- **Korrektur der Wärmebilanz.** Die Bilanz oben hatte die Divertorwärme mit dem vollen Wirkungsgrad 0,35 gezählt, also mit 107 MW Strom. Als Vorwärmung bringt sie höchstens 73 MW. Für 1 GW netto steigt die nötige Fusionsleistung damit um etwa 3 %, von 3053 MW auf rund 3140 MW.
- **Massenströme.** Divertorwasser und Kondensat strömen im Verhältnis 7:1. Ein symmetrischer Tauscher braucht deshalb mehrere Durchgänge auf der Kondensatseite. Die besten Entwürfe nutzen $n = 8$ und liegen an der unteren Grenze $Re \approx 3000$. Langsamer wäre noch besser, aber dafür fehlen geprüfte Korrelationen.
- **Größere Hebel als die Bauart.** Ein Kondensator mit 50 mbar (Flusswasser) senkt die Obergrenze auf 63,5 MW. Ein Kondensatstrom von 75 % senkt sie auf 68,7 MW. Beim EU-DEMO führt außerdem der Kassettenkörper Wärme bei 180 °C bis 210 °C ab (4,2 MW je Kassette) [29]. Wärme bei höherer Temperatur ist mehr wert. Das ist der nächste Rechenschritt.

Grenzen der Rechnung:

- Die Korrelationen streuen stark, und die Plattenkurve ist kein eigenes Modell.
- Die Expansionslinie ist vereinfacht: ein Wirkungsgrad je Teil, Anzapfungen ohne Rückwirkung auf den Dampfstrom.
- Sammler, Verteiler und Gleichverteilung fehlen. Die besten TPMS-Entwürfe sind nur etwa 1,3 m lang und haben dafür eine große Stirnfläche.
- Ob eine 0,5 mm dünne gedruckte Wand 5 MPa gegen 2 MPa hält, ist nicht geprüft. Das ist eine Frage für Festigkeitsfachleute.

Skript: `stellarator/vorwaermer.py`, Ergebnisse in `stellarator/daten/vorwaermer.json`.

11.14 Tauschermodule gebaut und mit FluidX3D durchströmt

Die Bauartwahl des Vorwärmers stützt sich bisher auf Korrelationen aus der Literatur, deren Gültigkeitsbereich (Pr = 3–5) das Divertorwasser mit Pr ≈ 1,3–1,8 nicht trifft. Deshalb wurden die Module gebaut und die Strömung selbst gerechnet. OpenFOAM schafft der vorhandene Rechner nicht; gerechnet wird mit dem Lattice-Boltzmann-Löser FluidX3D auf der Grafikkarte [17, 20].

1. Module. PicoGK baut je einen abgestuften Zwei-Fluid-Block (48 × 48 × 96 mm, Wand 0,5 mm, Hülle 1,5 mm): Gyroid mit Zellgröße 4,33 mm → 5,8 mm und Diamond mit 5,37 mm → 7,2 mm. Beide ergeben denselben hydraulischen Durchmesser $d_h = 2 \to 2{,}9$ mm. Die Zellgröße wächst logarithmisch längs des Blocks, die Phase dazu ist $p_z = 2\pi L/(a_1 - a_0)\,\ln(a/a_0)$. Endkappen schließen die kalte Seite, Seitenfenster die warme. Bei 0,2 mm Voxelgröße sind 39,7 % Stahl, je 30 % warme und kalte Seite. Die Platten (glatt und Chevron, $\beta = \pm 60°$) entstehen parametrisch in FreeCAD.



Abbildung 36: Abgestufte Zwei-Fluid-Module, aufgeschnitten. Links Gyroid, rechts Diamond. Rot die warme (Divertor-), blau die kalte (Kondensat-)Seite, grau die Stahlwand.

2. Rechengebiet. Ein Gebiet mit Ein- und Auslass scheitert bei Re ≈ 3000: Der nötige Druckabfall verlangt im Lattice-Boltzmann-Verfahren mehr als 25 % Dichteunterschied, weit außerhalb der Gültigkeit. Gerechnet wird deshalb ein in allen Richtungen periodischer Ausschnitt einer Seite. Eine Volumenkraft f_z treibt die Strömung, eine gleichmäßige Wärmequelle q heizt das Fluid, die Wand hält $T_w = 0$. Daraus folgen

$$f = \frac{f_z\, d_h}{2\, u^2}, \qquad h = \frac{q\, V_f}{A\, T_m}, \qquad \mathrm{Nu} = \frac{h\, d_h}{D}, \qquad T_m = \frac{\sum u_z T}{\sum u_z}.$$

f_z wird iteriert, bis Re auf 15 % stimmt.

3. Änderungen an FluidX3D. Fünf Punkte mussten geändert werden (Quellen mit Lizenzhinweis in `fluidx3d/`):

- Das Temperaturmodell (D3Q7) hat $c_s^2 = 1/4$. Die tatsächliche Diffusivität ist $D = \alpha/2$; ein reiner Diffusionstest bestätigte das (gemessen $D/\alpha = 0{,}44$–$0{,}53$). Übergeben wird daher $\alpha = 2D$.
- Die Wand lag eine Zelle zu weit im Fluid, wenn die Wandtemperatur in Fluidzellen gesetzt wurde. Das ergab ein etwa dreimal zu hohes Nu. Jetzt gilt an Festzellen ein Anti-Bounce-Back: $g_{\mathrm{ein}} = -g_{\mathrm{aus}} + \frac{1}{4}(T_w - 1)$.

- Bei Re = 3000 liegt die Zell-Péclet-Zahl bei etwa 185. Aus dem Smagorinsky-Modell des Lösers kommt deshalb eine turbulente Diffusivität $D_t = \nu_t/0{,}85$ dazu.
- Der einfache BGK-Stoß der Temperatur wurde bei 96 Zellen je d_h nach 172 000 Schritten schlagartig instabil (Temperatur in 500 Schritten auf 10^{20}). Die Relaxationszeit liegt mit $\tau \approx 0{,}504$ dicht an der Stabilitätsgrenze 0,5. Ersetzt wurde er durch einen TRT-Stoß nach Ginzburg [37]: Der antisymmetrische Anteil relaxiert mit der Rate, die D festlegt, der symmetrische mit der „magischen“ Kombination $\Lambda = (1/\omega^+ - \frac{1}{2})(1/\omega^- - \frac{1}{2}) = 1/4$.
- Die Wärmequelle ist wahlweise gleichmäßig oder proportional zu u_z. Die zweite Form ist die übliche Formulierung für voll ausgebildete periodische Strömung mit axial gleichmäßigem Wärmestrom (Patankar, Liu und Sparrow 1977 [36]). Eine gleichmäßige Quelle erhöht Nu schon im laminaren Spalt von 8,235 auf 10.

4. Prüfung. Für den laminaren Plattenkanal sind die Werte exakt bekannt: $f\,\mathrm{Re} = 24$, dazu Nu = 10 (gleichmäßige Quelle) bzw. 8,235 (Quelle $\propto u$). Die Rechnung liefert $f\,\mathrm{Re} = 29{,}7 \to 25{,}7 \to 24{,}7$ bei 12, 24, 48 Zellen je Kanalhöhe. Für Nu ergeben sich 10,6 → 10,3 (BGK, gleichmäßig) und 8,9 → 8,5 (TRT, $\propto u$). Der Fehler fällt mit der Ordnung $p \approx 1{,}3$. Die Wahl von Λ (1/4 oder 3/16) änderte den Prüffall nicht.



Abbildung 37: Links: Prüffall laminarer Plattenkanal, Abweichung vom exakten Wert. Rechts: Nusselt-Zahl bezogen auf Renon bei derselben Re, über der Gitterfeinheit; offene Kreise: Richardson-Schätzung.

5. Vergleich der Bauarten. Alle Rechnungen mit TRT und Quelle $\propto u_z$, Pr = 1,5. Der Antrieb wird nachgeregelt, bis Re auf 15 % stimmt; bei 96 Zellen blieben Gyroid und Diamond etwas darunter. $j/f^{1/3}$ mit $j = \mathrm{Nu}/(\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}^{1/3})$ ist die Flächengüte: wie viel Wärmeübergang je Pumpaufwand.

Bauart	Gitter	Re	f	Nu	$j/f^{1/3}$	$\mathrm{Nu}/\mathrm{Nu}_{\mathrm{Renon}}$
Gyroid	48	2952	0,805	139,8	0,0445	1,86
Gyroid	96	2583	0,732	102,0	0,0383	1,49
Diamond	48	2974	0,668	133,4	0,0448	1,77
Diamond	96	2676	0,596	100,9	0,0391	1,44
Chevron ±60°	48	2908	1,006	121,5	0,0364	–
Chevron ±60°	96	2921	0,863	103,5	0,0325	–

Tabelle 16: FluidX3D-Ergebnisse je Seite (periodischer Ausschnitt). Renon gilt nur für TPMS.

Befund.

- **Hydraulik:** f liegt im Band der Korrelationen (Renon 0,48–0,56, Li 2022 0,81–0,83 [30, 31]). Diamond hat bei gleichem d_h etwa 20 % weniger Reibung als Gyroid; Renon gibt 12–17 %.
- **Wärmeübergang:** Nu liegt über den Korrelationen, aber der Abstand schrumpft mit dem Gitter: Faktor 1,8 bei 48 und 1,5 bei 96 Zellen. Mit der Ordnung aus dem Prüffall ergibt eine Richardson-Schätzung etwa 1,2–1,25. Das war eine grobe Schätzung aus zwei Stufen. Die dritte Stufe (144 Zellen, 62,5 Mio.

Zellen) ergab 1,36 (Gyroid) und 1,30 (Diamond) und zeigt, dass die Reihe noch nicht asymptotisch ist; extrapoliert liegt Nu bei Renon (Abschnitt 11.15).

- **Stoßmodell:** BGK hatte Nu auch ohne Absturz um etwa 25 % überschätzt (194 statt 154 bei 48 Zellen, gleiche Quelle).
- **Bauarten:** Gyroid und Diamond sind bei der Flächengüte gleichauf (0,038 bzw. 0,039 bei 96 Zellen). Chevron-Platten liegen etwa 15 % darunter: Sie erreichen ähnliches Nu nur mit mehr Reibung. Das stützt die Rangfolge aus Abschnitt 11.13 (TPMS kompakter als Platten). Einen Vorteil des Gyroids gegenüber Diamond zeigt die Rechnung nicht.
- **Grenzen:** gleichmäßig große Zellen (die Stufung wurde nicht gerechnet), nur eine Re, $\mathrm{Pr} = 1{,}5$, Wand isotherm und ohne Wärmeleitung im Stahl, Turbulenz über ein LES-Modell bei nur mäßiger Auflösung.



Abbildung 38: Teilchenbahnen in Gyroid, Diamond und Chevron-Platten (von links), Re 3000, 48 Zellen je d_h. Die Wand ist im Röntgenblick dargestellt. Aus den Bahnen entstand je ein Video. Die Farbe der Bahnen stammt aus den Läufen mit BGK-Stoß und dient nur der Anschauung.

Aus diesen und weiteren 30 Läufen entstand das Ersatzmodell in Abschnitt 11.15.

11.15 Ersatzmodell (Surrogat) aus den Strömungsrechnungen und die Frage der Stufung

Warum ein Surrogat? Die Auslegung des Vorwärmers braucht für jeden Entwurf Nu und f auf beiden Seiten. Dafür gab es bisher drei Wege, und alle haben einen Haken:

1. **Korrelationen aus der Literatur** sind schnell, streuen aber stark. Bei Re 3000 liefern Renon, Li 2020 und Li 2022 für denselben Gyroid $f = 0{,}54$, 0,15 und 0,81, also mehr als den Faktor 5, und Nu = 75, 63 und 79 [30, 31]. Sie gelten außerdem nur für die Zellen und Wände, mit denen sie gemessen oder gerechnet wurden.
2. **Eigene Strömungsrechnungen** passen genau zur eigenen Geometrie, kosten aber 1–70 Minuten je Punkt. Das Segmentmodell weiter unten wertet je Variante etwa 440 000 Kombinationen aus Annäherung, Geschwindigkeit, Durchgängen, Zelle und Segment aus. Mit je zwei Minuten Rechenzeit wären das fast zwei Jahre.
3. **Eine eigene Korrelation** (Potenzgesetz $\mathrm{Nu} = c\,\mathrm{Re}^m\,\mathrm{Pr}^n$) an die Rechenpunkte anzupassen wäre schnell, legt die Form aber vorher fest und sagt nicht, wie sicher sie zwischen den Punkten ist.

Ein *Surrogat* (Ersatzmodell) verbindet die Vorteile. Es wird einmal an wenigen teuren Rechnungen angelernt und liefert danach in Mikrosekunden Werte für beliebige Eingänge, samt einer Angabe, wie verlässlich diese sind. Hier geht es um eine konkrete Frage: Lohnt sich eine Stufung der Zellen längs des Wegs? Die Literatur gibt dafür nur einen pauschalen Faktor (Nu × 1,28 [32]). Um das selbst zu prüfen, muss man wissen, wie Nu und f von der Zellgröße abhängen, und genau das lernt das Surrogat aus den eigenen Rechnungen.

Wie ein Gauß-Prozess funktioniert. Als Surrogat dient ein Gauß-Prozess (Kriging). Er nimmt nicht eine Formel an, sondern nur, dass ähnliche Eingänge ähnliche Ergebnisse geben. Diese Ähnlichkeit beschreibt ein Kern

$$k(x, x') = \sigma^2 \exp\Big(-\sum_i \frac{(x_i - x'_i)^2}{2\ell_i^2} \Big) + \sigma_n^2\, \delta_{xx'}.$$

Die Längenskala ℓ_i sagt, über welche Entfernung in Eingang i sich das Ergebnis merklich ändert. Ein großes ℓ_i heißt, Eingang i ist fast bedeutungslos. σ_n^2 fängt das Rauschen der Rechnungen auf, etwa die zeitliche

Schwankung der Mischtemperatur. Alle Größen werden aus den Daten bestimmt (größte Randwahrscheinlichkeit). An einem neuen Punkt liefert der Prozess einen Mittelwert, eine gewichtete Mischung der bekannten Punkte, und eine Standardabweichung. Diese ist nahe an Rechenpunkten klein und wächst in Lücken. Damit sieht man, wo das Modell rät. Die Längenskalen sind selbst ein Ergebnis: Sie zeigen, welcher Eingang wirklich zählt.

Warum mehrstufig? Feine Gitter sind genau, aber teuer (n144: 30–70 Minuten, 8 GB Grafikspeicher); grobe Gitter sind billig (n48: 1–2 Minuten), aber systematisch zu hoch. Ein mehrstufiges Surrogat (Co-Kriging [56]) nutzt beides. Viele grobe Rechnungen beschreiben die *Form* der Abhängigkeit von Re, Pr und Zelle. Wenige feine Rechnungen bestimmen die *Verschiebung* durch das Gitter. Das geht gut, wenn der Gitterfehler sich langsam und glatt über den Eingangsraum ändert, und das wird unten geprüft.

Versuchsplan. Für Gyroid und Diamond wurden je 14 Punkte per Latin Hypercube [57] gewählt: Re 500–10 000 (logarithmisch), Pr 1,2–2,0, Zelle $a = 0{,}75$–$1{,}6$ Standardzelle, Wand fest 0,5 mm. Diese Punkte liefen auf dem groben Gitter (48 Zellen je d_h). Dazu kamen drei Kontrollpunkte auf dem mittleren Gitter (96) und je ein Lauf auf dem feinen Gitter (144 Zellen je d_h, 62,5 Mio. Zellen). Mit den Läufen aus Abschnitt 11.14 sind es 40 Läufe. Die Reihe lief unbeaufsichtigt über eine Auftragsliste, die jederzeit angehalten werden konnte. Ein zweiter KI-Agent prüfte Speicher, Platte und Divergenz. Es gab keinen Fehlschlag.

Aufbau. Damit der Gauß-Prozess nur die Abweichung lernen muss, wird auf die Korrelation von Renon [30] bezogen:

$$y_{\mathrm{Nu}} = \ln \frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Nu}_{\mathrm{Renon}}(\mathrm{Re},\mathrm{Pr})}, \qquad y_f = \ln \frac{f}{f_{\mathrm{Renon}}(\mathrm{Re})}, \qquad x = (\ln \mathrm{Re},\ \mathrm{Pr},\ a).$$

1. **Grobe Stufe:** je Bauart ein Gauß-Prozess mit anisotropem RBF-Kern und Rauschterm über die 15 Punkte auf 48 Zellen. Die Kreuzprüfung (jeweils ein Punkt weggelassen) ergibt für Nu 2,8 % (Gyroid) bzw. 0,9 % (Diamond) mittleren Fehler. Für f sind es 9,5 % bzw. 1,1 %; die Gyroid-Reibung streut also deutlich.

2. **Gitterkorrektur:** An jedem Kontrollpunkt ist $d_{96} = y_{96} - y_{48}(x)$. Über Re verläuft das als Gerade in $\ln \mathrm{Re}$ (Rest 0,03 in ln). Das entspricht einem Co-Kriging nach Kennedy und O'Hagan [56] mit $\rho = 1$ in der logarithmischen Größe.

3. **Feinste Stufe:** Die Reihe 48/96/144 bei Re 3000 ist *nicht* im asymptotischen Bereich. Es gilt $d_{96}/d_{144} = 0{,}58$, ein Gitterfehler $\propto n^{-p}$ verlangt aber mehr als $\ln 2/\ln 3 = 0{,}63$; keine positive Ordnung passt. Darum gibt es zwei obere Stufen. *n144* ist gerechnet: $d_{96}(x)$ wird mit $d_{144}/d_{96} \approx 1{,}7$ skaliert. *Gitter* $\to \infty$ ist geschätzt, mit Richardson nur über den letzten Schritt und der Ordnung aus dem Plattentest: $d_\infty = d_{144} + (d_{144} - d_{96})/(1{,}5^{1{,}33} - 1)$. Als Unsicherheit dient der halbe Abstand zwischen beiden Stufen.

		$\mathrm{Nu}/\mathrm{Nu}_{\mathrm{Renon}}$		f/f_{Renon}	
Bauart	Re	n144	Gitter $\to \infty$	n144	Gitter $\to \infty$
Gyroid	1000	1,20	$1{,}03 \pm 11$ %	$0{,}94 \pm 15$ %	(unsicher)
Gyroid	3000	1,29	$1{,}03 \pm 14$ %	$1{,}06 \pm 15$ %	(unsicher)
Gyroid	8000	1,49	$1{,}14 \pm 16$ %	$1{,}35 \pm 15$ %	(unsicher)
Diamond	1000	1,14	$0{,}97 \pm 12$ %	$0{,}98 \pm 6$ %	(unsicher)
Diamond	3000	1,23	$1{,}00 \pm 14$ %	$1{,}01 \pm 6$ %	(unsicher)
Diamond	8000	1,40	$1{,}08 \pm 16$ %	$1{,}06 \pm 6$ %	(unsicher)

Tabelle 17: Surrogat bei Pr 1,5 und Standardzelle. Die extrapolierte Reibung ist nicht verwertbar: Sie fiele unter Renon, weil f zwischen den Gittern nicht monoton konvergiert.



Abbildung 39: Surrogat für Gyroid (blau) und Diamond (orange). Links Nu: punktiert grobe Stufe, gestrichelt n144, durchgezogen mit Band Gitter $\to \infty$, grau gestrichelt Renon. Mitte f (n144 mit Band). Rechts die Kreuzprüfung der groben Stufe.

Was das Surrogat sagt.

- Auf das unendlich feine Gitter extrapoliert, landet Nu bei der Korrelation von Renon (0,97–1,14). Der Überschuss von 1,5 bei 96 Zellen war also Gitterfehler, nicht Physik. Die Schätzung von 1,2 aus nur zwei Stufen war zu hoch.
- Bei gleichem d_h hängen Nu und f kaum von der Zellgröße ab: Die Längenskala des Kerns für a liegt beim Gyroid am oberen Rand. Wer die Zelle verkleinert, verkleinert d_h, ändert die Kennzahlen aber kaum.
- Gyroid und Diamond sind beim Wärmeübergang gleichauf. Beim Druckverlust liegt der Gyroid bei hoher Re höher.

Anwendung: lohnt sich die Stufung? Dazu wurde der Vorwärmer aus Abschnitt 11.13 als Segmentmodell neu aufgesetzt (`stellarator/vorwaermer_stufung.py`):

- Gegenstrom, Zwei-Fluid-TPMS, beide Kanalnetze teilen die Zelle (gleiches d_h beiderseits).
- 8 Segmente gleicher Wärmeleistung, je Segment lokale Temperaturen, Stoffwerte, Pr und LMTD.
- Nu und f aus dem Surrogat (Stufe n144; Nu zusätzlich Gitter $\to \infty$ als Band).
- *Gleichmäßig:* eine Zelle für alle Segmente. *Abgestuft:* jedes Segment wählt seine Zelle selbst, und zwar so, dass $P_i + \lambda V_i$ minimal ist, mit λ abgetastet.
- Frei sind außerdem Annäherung, Kondensatgeschwindigkeit und Zahl der Durchgänge der warmen Seite.



Abbildung 40: Netto-Mehrleistung über dem Bauvolumen. Abgestuft (gestrichelt) und gleichmäßig fallen zusammen. Zum Vergleich Renon und Renon mit Nu × 1,28 (Stufung nach Oh et al.) im selben Modell.

Ergebnis.

- **Die Stufung bringt nichts.** In jedem Segment gewinnt die kleinste zulässige Zelle ($a = 0{,}75\,a_{\mathrm{std}}$, $d_h = 1{,}33\,\mathrm{mm}$). Damit ist der abgestufte Entwurf identisch mit dem gleichmäßigen. Der Grund: Die Pumpleistung ist hier klein (unter 1 MW). Verloren geht die Leistung vor allem über die Annäherung am warmen Ende, und die verringert man am billigsten mit mehr Fläche je Volumen, also mit feinen Zellen überall.
- **Bauvolumen:** 95 % der Obergrenze von 73,3 MW erreicht der Vorwärmer mit $1{,}3\,\mathrm{m}^3$ (n144) bis $1{,}5\,\mathrm{m}^3$ (Gitter $\to \infty$). Bei $1\,\mathrm{m}^3$ liefern CFD und Renon 66,0–67,6 MW, der Unterschied ist klein.
- Der Literaturfaktor für die Stufung (Nu × 1,28 [32]) entspricht hier fast genau dem Abstand zwischen Renon und dem n144-Surrogat. Die von Oh et al. berichtete Verbesserung lässt sich auf Zellebene nicht nachbilden. Sie muss aus Effekten stammen, die dieses Modell nicht enthält, etwa der Verteilung in den Sammlern.
- **Grenzen:** Die beste Zelle liegt am Rand des Surrogatbereichs; noch feinere Zellen sind ungerechnet. Ob die Wand von 0,5 mm die Druckdifferenz von 3 MPa trägt, ist nicht geprüft. Die Fertigung so feiner Zellen ist offen. Eine Stufung kann sich dort lohnen, wo die Pumpleistung zählt, zum Beispiel auf der Dampfseite des Kondensators.

11.16 Zusammenarbeit

Vom Nutzer kamen: die dünnere Wand mit größerem Austritt (f12), der Paarvergleich als Werkzeug für Entscheidungen und Optimierungsschleifen samt den Urteilen dazu, der Hinweis, dass die Wandung des Druckraums dem Druck standhalten muss, der Hinweis auf den knappen Kontext des lokalen Modells und die Festlegung auf eine bestehende Turbine. Der Assistent hat gerechnet, die Werkzeuge gebaut, die Recherche geprüft und die Folgen benannt.

Software und Daten

ElmerFEM 9.0 [10], FluidX3D 3.8 [17], PicoGK [25], gmsh [9], FreeCAD 1.1 [11], simsopt [7], DESC [8], PyVista [12], ParaView [13], Blender 4.0 [14]. Programmcode, Befundprotokoll und Abbildungen: `https://github.com/ThomasSchmiegelt/stellarator-design` (MIT-Lizenz).

Zitate: Übernommen sind Zahlen, Formeln und kurze wörtliche Belegstellen mit Quellenangabe (§§ 51, 63 UrhG); Abbildungen anderer Werke sind nicht übernommen. Die Lizenzen der Quellen stehen in den Belegdateien unter `docs/recherche/`.

Literatur

[1] H.-S. Bosch, R. C. Wolf, T. Andreeva et al.: Technical challenges in the construction of the steady-state stellarator Wendelstein 7-X. *Nucl. Fusion* 53 (2013) 126001. doi:10.1088/0029-5515/53/12/126001

[2] Th. Rummel, K. Rieße, H. Ehmler: Manufacture and test of the non-planar coils for WENDELSTEIN 7-X. *Fusion Eng. Des.* 75–79 (2005) 117–121. doi:10.1016/j.fusengdes.2005.06.118

[3] R. K. Maix, V. Bagnato, M. Fricke et al.: Design, production and QA test results of the NbTi CIC conductors for the W7-X magnet system. *J. Phys.: Conf. Ser.* 43 (2006) 753–758. doi:10.1088/1742-6596/43/1/184

[4] C. Bachmann, M. Siccinio, A. Ciula et al.: Re-design of EU DEMO with a low aspect ratio. *Fusion Eng. Des.* 204 (2024) 114518.

[5] P. F. Gil, V. Brack, T. Schuler, P. Huslage, E. V. Stenson: Manufacturing tolerances of non-planar coils for an optimized tabletop stellarator. arXiv:2507.22516 (2025).

[6] D. Schmeling, M. Russo, B. T. Gebreamlak et al.: Experimental results from early non-planar NI-HTS magnet prototypes for the Columbia Stellarator eXperiment (CSX). *IEEE Trans. Plasma Sci.* (2026), doi:10.1109/TPS.2026.3681798; arXiv:2510.07042.

[7] M. Landreman, B. Medasani, F. Wechsung, A. Giuliani, R. Jorge, C. Zhu: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. *J. Open Source Softw.* 6(65) (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525. W7-X-Spulendaten: `simsopt/configs/W7-X.dat`, Spulensatz `w7x_v001`.

[8] D. W. Dudt, E. Kolemen: DESC: A stellarator equilibrium solver. *Phys. Plasmas* 27 (2020) 102513.

[9] C. Geuzaine, J.-F. Remacle: Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. *Int. J. Numer. Meth. Eng.* 79 (2009) 1309–1331.

[10] ElmerFEM, Version 9.0. CSC – IT Center for Science, Finnland. `https://www.elmerfem.org`

[11] FreeCAD, Version 1.1. `https://www.freecad.org`

[12] C. B. Sullivan, A. Kaszynski: PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). *J. Open Source Softw.* 4(37) (2019) 1450.

[13] J. Ahrens, B. Geveci, C. Law: ParaView: An end-user tool for large data visualization. In: *Visualization Handbook*, Elsevier (2005).

[14] Blender, Version 4.0. Blender Foundation. `https://www.blender.org`

[15] Nous Research: Hermes Agent. `https://github.com/NousResearch/hermes-agent` (MIT-Lizenz).

[16] Anthropic: Claude Code. `https://www.anthropic.com/claude-code`

[17] M. Lehmann: FluidX3D, Version 3.8. `https://github.com/ProjectPhysX/FluidX3D`. Lizenz: kostenlos nur für nicht kommerzielle Nutzung, Quelltext einsehbar, keine Open-Source-Lizenz. Geänderte Fassung von `setup.cpp` und `defines.hpp` im Ordner `fluidx3d/` des Repositorys.

[18] M. Lehmann: Computational study of microplastic transport at the water-air interface with a memory-optimized lattice Boltzmann method. Dissertation, Universität Bayreuth (2023). doi:10.15495/EPub_UBT_00006977

[19] M. Lehmann: Esoteric Pull and Esoteric Push: Two simple in-place streaming schemes for the lattice Boltzmann method on GPUs. *Computation* 10 (2022) 92. doi:10.3390/computation10060092

[20] M. Lehmann, M. Krause, G. Amati, M. Sega, J. Harting, S. Gekle: Accuracy and performance of the lattice Boltzmann method with 64-bit, 32-bit, and customized 16-bit number formats. *Phys. Rev. E* 106 (2022) 015308.

[21] M. Lehmann: Combined scientific CFD simulation and interactive raytracing with OpenCL. *IWOCL'22: International Workshop on OpenCL* (2022) 3, 1–2.

[22] M. Lehmann, L. M. Oehlschlägel, F. Häusl, A. Held, S. Gekle: Ejection of marine microplastics by raindrops: a computational and experimental study. *Microplastics and Nanoplastics* 1 (2021) 18. doi:10.1186/s43591-021-00018-8

[23] M. Lehmann: High performance free surface LBM on GPUs. Masterarbeit, Universität Bayreuth (2019). doi:10.15495/EPub_UBT_00005400

[24] M. Lehmann, S. Gekle: Analytic solution to the piecewise linear interface construction problem and its application in curvature calculation for volume-of-fluid simulation codes. *Computation* 10 (2022) 21. doi:10.3390/computation10020021

[25] LEAP 71: PicoGK. https://github.com/LEAP71/PicoGK (Apache-2.0-Lizenz).

[26] sketch-to-prompt: Skizzen auf 3D-Modellen als Eingabe für KI-Assistenten. https://github.com/ThomasSchmiegelt/sketch-to-prompt (MIT-Lizenz).

[27] P. Arena, G. Bongiovì, I. Catanzaro et al.: Design and Integration of the EU-DEMO Water-Cooled Lead Lithium Breeding Blanket. *Energies* 16 (2023) 2069. doi:10.3390/en16042069

[28] A. Bejan: Constructal-theory network of conducting paths for cooling a heat generating volume. *Int. J. Heat Mass Transfer* 40 (1997) 799–816. doi:10.1016/0017-9310(96)00175-5

[29] J. H. You, G. Mazzone, E. Visca et al.: Divertor of the European DEMO: Engineering and technologies for power exhaust. *Fusion Eng. Des.* 175 (2022) 113010. doi:10.1016/j.fusengdes.2022.113010; frei zugänglich: doi:10.5445/IR/1000142224

[30] C. Renon, X. Jeanningros: A numerical investigation of heat transfer and pressure drop correlations in Gyroid and Diamond TPMS-based heat exchanger channels. *Int. J. Heat Mass Transfer* (2024) 126599. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126599; Manuskript: HAL cea-04896410

[31] M. Al-Safadi, F. Ejaz, S. Z. Shuja, S. M. Zubair: Quantitative synthesis and correlations of heat transfer and friction factor in triply periodic minimal surface (TPMS) structures. *Results Eng.* 29 (2026) 109402. doi:10.1016/j.rineng.2026.109402

[32] S.-H. Oh, J. E. Kim, C. H. Jang, J. Kim, C. Y. Park, K. Park: Multifunctional gradations of TPMS architected heat exchanger for enhancements in flow and heat exchange performances. *Sci. Rep.* 15 (2025) 19931. doi:10.1038/s41598-025-04940-2

[33] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, V. Lemort: Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp. *Ind. Eng. Chem. Res.* 53 (2014) 2498–2508. doi:10.1021/ie4033999

[34] Wikipedia: EPR (Kernkraftwerk). https://de.wikipedia.org/wiki/EPR_(Kernkraftwerk), abgerufen 2026-10-31.

[35] Wikipedia: EPR (nuclear reactor). https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_(nuclear_reactor), abgerufen 2026-10-31.

[36] S. V. Patankar, C. H. Liu, E. M. Sparrow: Fully developed flow and heat transfer in ducts having streamwise-periodic variations of cross-sectional area. J. Heat Transfer 99(2) (1977) 180–186. https://doi.org/10.1115/1.3450666

[37] I. Ginzburg: Equilibrium-type and link-type lattice Boltzmann models for generic advection and anisotropic-dispersion equation. Adv. Water Resour. 28(11) (2005) 1171–1195. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2005.03.004

[38] Wikipedia: Stellarator. https://en.wikipedia.org/wiki/Stellarator, abgerufen 2026-10-31.

[39] Wikipedia: Wendelstein 7-X. https://en.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-X, abgerufen 2026-10-31.

[40] Wikipedia: Deuterium–tritium fusion. https://en.wikipedia.org/wiki/Deuterium%E2%80%93tritium_fusion, abgerufen 2026-10-31.

[41] ITER Organization: What is fusion? https://www.iter.org/sci/whatisfusion, abgerufen 2026-10-31.

[42] Wikipedia: Fusion power. https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power, abgerufen 2026-10-31.

[43] Wikipedia: Tokamak. https://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak, abgerufen 2026-10-31.

[44] Wikipedia: First wall. https://en.wikipedia.org/wiki/First_wall, abgerufen 2026-10-31.

[45] Wikipedia: Breeding blanket. https://en.wikipedia.org/wiki/Breeding_blanket, abgerufen 2026-10-31.

[46] ITER Organization: Blanket. https://www.iter.org/machine/blanket, abgerufen 2026-10-31.

[47] Wikipedia: Divertor. https://en.wikipedia.org/wiki/Divertor, abgerufen 2026-10-31.

[48] ITER Organization: Divertor. https://www.iter.org/machine/divertor, abgerufen 2026-10-31.

[49] Wikipedia: Pressurized water reactor. https://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor, abgerufen 2026-10-31.

[50] Wikipedia: Steam generator (nuclear power). https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_generator_(nuclear_power), abgerufen 2026-10-31.

[51] Wikipedia: Steam turbine. https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_turbine, abgerufen 2026-10-31.

[52] Wikipedia: Surface condenser. https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_condenser, abgerufen 2026-10-31.

[53] Wikipedia: Cooling tower. https://en.wikipedia.org/wiki/Cooling_tower, abgerufen 2026-10-31.

[54] Wikipedia: Electric generator. https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_generator, abgerufen 2026-10-31.

[55] Wikipedia: Transformer. https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer, abgerufen 2026-10-31.

[56] M. C. Kennedy, A. O'Hagan: Predicting the output from a complex computer code when fast approximations are available. Biometrika 87 (2000) 1–13. doi:10.1093/biomet/87.1.1

[57] M. D. McKay, R. J. Beckman, W. J. Conover: A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. Technometrics 21 (1979) 239–245. doi:10.2307/1268522