

Références :

Guide de Technique Opérationnelles – Engagement en milieu vicié (décembre 2019)

Champ d'application :

Au cours de l'exploration, les pièces reconnues sont marquées afin de préciser l'avancée des reconnaissances et d'éviter une perte de temps par répétition.

Lors de la réalisation, les portes (d'entrée et d'intérieur) sont fermées après reconnaissance pour que les pièces ne soient pas envahies par les fumées ou impactées par la propagation de l'incendie.

Moyens nécessaires :

Une craie ou un crayon marqueur effaçable.

Conduite à tenir opérationnelle :

Faire un trait au moment de l'entrée dans le volume = reconnaisances en cours	Compléter par un deuxième trait au moment de la sortie pour former une croix = reconnaisances effectuées	Complément SDIS 51 Ajout d'un « C » et du chiffre correspondant si confinement, (ex : ici, 2 personnes confinées)	Complément SDIS 51 Ajout d'un « E » et du chiffre correspondant si évacuation, (ex : ici, 4 personnes évacuées)	Si besoin d'une 2 ^{de} reconnaissance, un cercle autour de la croix complète le code
				

Le marquage est à privilégier en partie basse de la zone d'écriture, de façon à rester visible en cas d'envahissement éventuel des circulations par les fumées.