

**114年度「公用天然氣災害防救業務計畫落實情形查核」
查核委員建議事項表**

受查核單位：竹名天然氣股份有限公司

審查日期：114.4.18

委員簽名：吳學平

已審查文件：☒查核簡報 ☒查核業者自評表 ☒災害防救業務計畫

☒強化作為計畫書 ☐其他_____

針對以上審查文件提出綜合書面審查意見：

一、 根據附錄 三、地震災害防救強化計畫，第三章 地震緊急措施，第1節 輸儲設備的巡檢和檢查，所述：發生 25gal(4 級)地震時召回人員檢查配氣站及重要橋梁是否正常，80gal(5 弱)地震召回人員直接前往該地區鄉鎮進行管線巡查，依「災害發生後重要設備快速診斷之方法」進行檢查。請補充

(1) 25gal(4 級)地震時召回人員檢查配氣站及重要橋梁是否正常：應具體指出那些「配氣站及重要橋梁」，以及完成檢查與回報的時程，以及相關檢查表單。

(2) 0gal(5 弱)地震召回人員直接前往該地區鄉鎮進行管線巡查：應具體指出那些「輸儲設備」、「過橋梁段」以及「可能受地震影響管段（如：通土壤液化區、管線與斷層交錯點等）」等，需進行如何「巡查」，以及完成檢查與回報的時程，以及相關檢查表單