

**114年度「公用天然氣災害防救業務計畫落實情形查核」
查核委員建議事項表**

受查核單位：竹名天然氣股份有限公司

審查日期：114/4/20

委員簽名：林正鄰

已審查文件：☐查核簡報 ☐查核業者自評表 ☒災害防救業務計畫

☒強化作為計畫書 ☐其他_____

針對以上審查文件提出綜合書面審查意見：

- 建議【強化強化公用天然氣輸配氣設備管理作為實施計畫】中各附件之規劃與執行說明，包括：

- 【三、提升供氣安全性及可靠度】、【五、強化定期檢查方案】中，對於安全關鍵設備(如洩漏偵測/安全遮斷等設備)，如何規劃預防/預知保養機制？
- 【六、導入智慧化中央監控機制】中，對於離峰/尖峰型態之壓力/流量如何規劃警報設定值？
- 【事故點與影響範圍之研判機制】中，對於高/中壓管線之洩漏影響範圍，管制範圍如何研判？