

**114年度「公用天然氣災害防救業務計畫落實情形查核」  
查核委員建議事項表**

受查核單位：竹名天然氣股份有限公司

審查日期：114.4.21

委員簽名：黃淳序

已審查文件：☒查核簡報 ☒查核業者自評表 ☒災害防救業務計畫

☒強化作為計畫書 ☐其他\_\_\_\_\_

針對以上審查文件提出綜合書面審查意見：

**一、災防計畫**

1. P37 系統監控異常處理作業：上游壓力警報建議改為二段式警報，發第 1 段警報時還容有處理時間；另作業方式所述「壓力未在 20 分鐘內逐步恢復正常再次電連」，壓力已達警戒點，還要觀察 20 分鐘，作業方式不甚妥當，請修正。
2. P56 計畫所述「對已鋪設於斷層分佈地帶之天然氣管線加強巡管探測，以防洩漏」，巡管探測對預防及減輕地震災害幫助不大，請研討採取較具體防範措施。

**二、簡報**

1. P17 請說明公司地震計是否有分級警報功能。

**三、強化作為實施計畫**

1. P5 規劃「區塊遮斷停氣資訊回傳控制室」：

回覆意見為「☒本項目已完成：無」，請說明為何寫「無」。

四、自評表：自評表通通為最高分，請嚴謹自評。