



Certificado de conformidad

Titular del certificado: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, 201112
China

Producto: Inversor fotovoltaico (FV)

Modelo: HNS1000TL-1
HNS1500TL-1
HNS2000TL-1
HNS2500TL-1
HNS3000TL-1

Datos técnicos: ver página 2

Los inversores listados previamente son monofásico y disponen de un dispositivo de desconexión / conexión automática controlado por software, de acuerdo con la normativa que se detalla a continuación. El usuario final no tendrá acceso al software de ajustes.

Está en cumplimiento con los requisitos de la norma y regulación

UNE 217002:2020

Inversores para conexión a la red de distribución; Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla

IEC 62116:2014

Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la red

Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020, de 16 de julio,

por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión, de módulos de generación de electricidad del tipo A

En el momento de la emisión de este certificado, el producto "Unidades de Generación Eléctrica (UGE)" representativo enumerado anteriormente corresponde a las normas y estándares establecidos para solicitudes de conexión según tipo A. El equipo antes mencionado está certificado conforme con el programa de certificación NSOP-0032-DEU-ZE-V01 de acuerdo con los requisitos de la norma EN ISO/IEC 17065.

Número de informe: AFR-ESH-P23120711-2

Fecha de expedición:


2024-08-05

Número de certificado: U24-0739

Fecha de caducidad:

2029-08-04

Organismo de certificación



Domenik Koll
Head of Energy Systems



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

Organismo de certificación de Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH acreditado con arreglo a la normativa europea DIN EN ISO/IEC 17065

Laboratorio de ensayos acreditado según DIN EN ISO / IEC 17025

Una representación parcial del certificado requiere la aprobación por escrito de Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH



BUREAU
VERITAS

Anexo al certificado de conformidad n. U24-0739

Anexo

Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados

n. AFR-ESH-
P23120711-2

Titular del certificado:				
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, 201112 China				
Tipo de generador				
Inversor fotovoltaico (FV)				
	HNS1000TL-1	HNS1500TL-1	HNS2000TL-1	HNS2500TL-1
Entrada (FV-CC)				
Rango de tensión del MPP [V]	50-500	50-500	50-500	50-500
Tensión de entrada máx. [V]	500	500	500	500
Corriente de entrada [A]	14	14	14	14
Conexión de CA				
Tensión nominal de CA [V]	L/N/PE, 230, 50Hz	L/N/PE, 230, 50Hz	L/N/PE, 230, 50Hz	L/N/PE, 230, 50Hz
Corriente de salida asignada [A]	4,4	6,6	8,7	10,9
Corriente máx. de salida [A]	6	9	12	13
Potencia asignada [kW]	1	1,5	2	2,5
Potencia máx. aparente de CA [kVA]	1	1,5	2	2,5
HNS3000TL-1				
		--	--	--
Entrada (FV-CC)				
Rango de tensión del MPP [V]	50-500	--	--	--
Tensión de entrada máx. [V]	500	--	--	--
Corriente de entrada [A]	14	--	--	--
Conexión de CA				
Tensión nominal de CA [V]	L/N/PE, 230, 50Hz	--	--	--
Corriente de salida asignada [A]	13,1	--	--	--
Corriente máx. de salida [A]	15	--	--	--
Potencia asignada [kW]	3,0	--	--	--
Potencia máx. aparente de CA [kVA]	3,0	--	--	--
Versión Firmware				
V06				
Transformador de aislamiento				
No				