

Troubleshooting-Guide: Kreiselpumpen

Fehlerbild: Pumpe foerdert nicht

Moegliche Ursachen: Luft im Saugbereich, geschlossenes Absperrventil, Laufrad blockiert.

Loesung: Entlueftung durchfuehren, Ventilstellung pruefen, bei Verdacht auf Blockade Pumpe abschalten und Servicetechniker kontaktieren.

Fehlerbild: Ungewoehnliche Geraeusche (Kavitation)

Moegliche Ursachen: Zu geringer Zulaufdruck, Luftansaugung, Verschleiss am Laufrad.

Loesung: Zulaufbedingungen pruefen, Dichtungen auf Undichtigkeit kontrollieren. Bei anhaltendem Problem Laufrad durch Fachpersonal pruefen lassen.

Fehlerbild: Erhoehte Vibrationen

Moegliche Ursachen: Unwucht durch Ablagerungen, Lagerverschleiss, falsche Ausrichtung zum Motor.

Loesung: Pumpe reinigen, Lagerzustand pruefen (siehe Wartungsintervall im Produktdatenblatt), Ausrichtung durch Techniker kontrollieren lassen.

Fehlerbild: Leckage am Wellendichtring

Moegliche Ursachen: Verschlissener Wellendichtring, falscher Einbau, Betrieb ausserhalb der zulaessigen Temperatur.

Loesung: Wellendichtring tauschen (Ersatzteilnummer siehe Produktdatenblatt der jeweiligen Pumpe). Bei wiederholtem Auftreten Betriebsparameter mit Datenblatt abgleichen.