

SEDE: ITUZAINGÓ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL T-G 02		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Interruptor Principal	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	INT. DIFERENCIAL 01-02-03	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Oficina	03 AFICHES. TRANS.F.U	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Sala de espera	01 RECON.ILIM.FAC.EXT.F Y E	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Marquesina	CARTEL SOBRE MARQUESINA	TERMICA TRIFASICA	C 16A	
	CIRCUITO 2	General	10 ILUM.P.B.GEREN.ETCX	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	General	05 ILUM.LVE	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	General	INT.DIFERENCIAL 05-10-16-17-18-19	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	19 ILUM.EMERGENCIA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	RELOJ	TIMER DIGITAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 2	PISO SUB-SUELO	17 ILUM.SUBSUELO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	PISO SUB-SUELO	17 ILUM.SUBSUELO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Boxes	16 ILUM.BOXES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Cocina	09 ILUM.COCINA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	11CAJAS.B.O.C	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Oficina	08 ILUM.BIOQUIM	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	INT.DIFERENCIAL.04-06-07-08-09-11	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	04 ILUM.PASILLO. ESCALERA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	06 PASILLO.ESCALERA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	07 ILUM. PASILLO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Pasillo	INT.DIFERENCIAL 12-13-14-15-20-21	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 4	PISO SUB-SUELO	12 ILUM.BUNKER.SERVER	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	PISO SUB-SUELO	13 ILUM.EXTERIOR. ESTACIONAMIENTO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: ITUZAINGÓ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL T-G 02		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 4	PISO SUB-SUELO	14 SANITARIOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	PISO SUB-SUELO	15 RESERVA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	PISO SUB-SUELO	20 PARED HORNO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	PISO SUB-SUELO	21 ILUM.EMERGENCIA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	General	INT.DIFERENCIAL.21-22	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 5	General	21TOMAS.EMBUTIDOS EN PARED	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	General	22 TOMAS.EMB.PARED.S.U.E	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	General	INT.GENERAL TOMAS	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 6	General	INT.DIFERENCIAL.23-24	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		CIRCUITO 6	General	23 TOMAS.EMB.PARED.P.BAJA.F.U.E	TERMICA BIPOLAR	C 16A
	CIRCUITO 6	General	24.TOMAS.EMB.PARED.PB.FON. U.E	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	General	Cortina	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	General	INT.DIFERENCIAL 25-26	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 7	General	25 TOMAS.EMB.SUB.CAFET	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	General	27.TOMAS.EMB.SUB.CAFET	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	General	INT.SIFERENCIAL.29-33	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 8	General	29.TOAMS.EMB.PERIS.P/F	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	General	33.TOAMAS.NOR.PERISC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	General	34TOMAS.NOR.P.PDT.EN.PB	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	General	INT.SIFERENCIAL.34-35	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 9	General	35tomas.nor.p.pdt.e/búnker	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	General	INT.DIFERNCIAL.31-36	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 10	General	31 RESERVA.EQUIPADA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	General	36 RESERVA.EQUIPADA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	General	INT.DIFERENCIAL.27-28	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 11	General	27 ALIM.BUNKER.FURA C	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	General	28 ALIM.TOMAS.IMPRESORA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	General	INT.DIFERENCIAL 30-32	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 12	General	30 TOMAS.NOR.P.PDT.PB	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	General	32 TUG.BOXES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	General	TECLAS ILUMINACIÓN TOTAL 19	TECLAS DE CIRCUITO	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 14	General	PERILLA SELECTORA	LLAVE SELECTOR	C NO APLICAA	