

SEDE: ITUZAINGÓ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GRUPO ELECTRÓGENO T-GE 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	AMPERIMETRO DIGITAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	VOLTIMETRO ANALOGICO	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	INTERRUPTOR RST	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	INTERRUPTOR RST	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	DESCARGADOR A TIERRA	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	General de la sede.	RELOJ ANALÓGICO HZ	C NO APLICAA	