

SEDE: ITUZAINGÓ		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL FUERZA MOTRIZ Y AIRES ACONDICIONADOS T-G 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 1	Fuerza motriz y aire acondicionado	INT.DIFERENCIAL 61	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Fuerza motriz y aire acondicionado	61 ATIENDE PLANTA BAJA	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO 2	Fuerza motriz y aire acondicionado	DIFERENCIAL 62	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
			62BAJA SILUETA BGH TR SUBSUELO	TERMICA TRIFASICA	C 25A	
	CIRCUITO 3	Fuerza motriz y aire acondicionado	DIFERENCIAL 63	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
			63 BAJA SILUETA BGH 4TR PTA.BAJA	TERMICA TRIFASICA	C 25A	
	CIRCUITO 4	Fuerza motriz y aire acondicionado	DIFERENCIAL 64,69,70,71,72,73	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			64 SALA DE ATMS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			69 SPLIT UCS GEREN P.B	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			70 VENT.AXIAL. EXT. VE1S. SIS.PB	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			71 VENT. AXIAL. EXT.VE2 OF.S.SS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			72 VENT. AXIAL. EXT. VE3 S. SRE.SS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			73 VENT. AXIAL. EXT. VE4 S. ATMS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: ITUZAINGÓ		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL FUERZA MOTRIZ Y AIRES ACONDICIONADOS T-G 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 5	Fuerza motriz y aire acondicionado	DIFERENCIAL 74,75,76	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			74 VENT. AXIAL. EXT. VE5 S. BUNK. SS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			75 RESERVA EQUIPADA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			76 RESERVA EQUIPADA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			76 RELOJ EXTRACTORES	RELOG ANALOGICO	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 6	Fuerza motriz y aire acondicionado	DIFERENCIAL 65,66,67,68,77,79	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			65 SPLIT. UC2. SECTOR CAJAS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			66 SPLIT. UC3. BUNKER	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			67 SPLIT. UC4. SALA DE SERVER	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			68 SPLIT. UC5. SLA DE SERVER	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			77 RESERVA EQUIPADA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			79 RESERVA EQUIPADA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	