

SEDE: ITUZAINGÓ		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL CORRECTOR DE POTENCIA T-ScdP 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	DISPLAY DIGITAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO 1	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	BORNERA TETRAPOLAR	C 125A	
	CIRCUITO 1	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	CONTACTOR TRIFASICO	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	FUSIBRE	C 25A	
	CIRCUITO 1	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	BORNERA BIPOLAR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 2	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	CONTACTOR TRIFASICO	C 25A	
	CIRCUITO 2	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	TERMICA TRIFASICA	C 16A	
	CIRCUITO 2	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	Capacitor de 3x17 Faradio	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 3	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	CONTACTOR TRIFASICO	C 25A	
	CIRCUITO 3	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	TERMICA TRIFASICA	C 16A	
	CIRCUITO 3	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	Capacitor de 3x17 Faradio	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 4	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	CONTACTOR TRIFASICO	C 25A	
	CIRCUITO 4	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	TERMICA TRIFASICA	C 16A	
	CIRCUITO 4	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	Capacitor de 3x35 Faradio	C NO APLICAA	
CIRCUITO 5	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	CONTACTOR TRIFASICO	C 25A		
CIRCUITO 5	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	TERMICA TRIFASICA	C 16A		
CIRCUITO 5	Corrector de potencia	CORRECTOR DE POTENCIA	Capacitor de 3x50 Faradio	C NO APLICAA		