

SEDE: ITUZAINGÓ		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: UPS _ T-UPS 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	SELECTOR DE FASE	LLAVE SELECTOR RST	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	INT.DIFERENCIAL.CU01	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	CORTE GENERAL	AMPERIMETRO DIGITAL	C NO APLICAA	
			CORTE GENERAL CIRCUITO PC	TERMICA BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	01.RESERVA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	INT.DIFERENCIAL.CU02	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			02 RACK	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	INT.DIFETENCIAL.CU03	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			03 TPC.PB.RECEPCION	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	INT.DIFERENCIAL.CU04	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			04 TPC.PB.BIOQUI.SECTOR.LAB O	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Laboratorio	INT.DIFERENCIAL.CU05	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			05.TPC.PB.FICHERO.MUEBLE .ATRAS.RECEP	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Laboratorio	INT.DIFERENCIAL.CU06	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			06.TPC.PB.BOXES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	