

SEDE: MARTINEZ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL T-G 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	Corte general.002	INTERRUPTOR	C 630A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	Corte general 002	LUZ INDICADOR TRIFASICO	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Pasillo	002.HEMATOLOGIA	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.LIPIDOS.Y.PROTEINAS	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	Corte general 002	DISPLAY DIGITAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.BACTEREOLOGIA	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.QUIMICA.Y.ORINA	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.ENDOCRINOLOGIA	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.LABORATORIO	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.planta.baja	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.segundo.piso	INTERRUPTOR	C 160A	

SEDE: MARTINEZ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL T-G 02		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.TERCER.PISO	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.RECEPCION	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.A/A.PLANTA.BAJA	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.DATACENTER	INTERRUPTOR	C 160A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.A/A.2Y3.PISO	TERMICA TETRAPOLAR	C 80A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.LABADERO	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.A/A.DATACENTER	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.RECEPCIO.DE.ESTUDIOS.CL INICOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.camara.de.frio	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.M.3.CAFETE	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	002.A/A.HEMATOLOGIA	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Pasillo	002.SISTEMA	INTERRUPTOR	C 160A	