


SEDE: MARTINEZ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: RECEPCIÓN		TABLERO: GENERAL T-G 03		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Recepción	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 1	Recepción	CIRCUITO 1	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C1- RECEPCION PERSONAL	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C2- SALA DE ESPERA	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C3 ESCALERA ASCENSOR	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C4- DEPOSITO EXTRACCIONES	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C5- ILUMINACION RECEPCION	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C6- PASILLO EXTRACCIONES	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C7- TV/ RACK/ BOXES 1AL5	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C8- RECEPCION	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C9- AREA TECNICA FRENTE BOX 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Recepción	C10- TOMA DE RECEPCION	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 2	Recepción	CIRCUITO 2	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C13- IMPRESORAS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C14- DEPOSITO RECEPCION	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C15- RECEPCION	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C16- CORTINA PERSONAL	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C17- BAÑOS PACIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C18- ILUMINACION MARQUESINA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C19- AIRE OFICINA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C20- PC BOXES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C21- ILUMINACION RECEPCION	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	C30- BOXES DEL 6 AL 10	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Recepción	CIRCUITO 3	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
CIRCUITO 3	Recepción	C22	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 3	Recepción	C23	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 3	Recepción	C24	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 3	Recepción	C25	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 3	Recepción	C26	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 3	Recepción	C27	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 3	Recepción	C28	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 3	Recepción	C29 TIMER DIGITAL CON DISPLAY	TIMER DIGITAL CON DISPLAY	C NO APLICAA		