

SEDE: MARTINEZ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 1	Pasillo	Tablero seccional cafeteria	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	AA VESTUARIO MUJERES	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL BACTERIOLOGIA	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 4	Pasillo	AA SALA DE SERVIDORES	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 5	Pasillo	TABLERO SECCIONAL DEPOSITO	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 6	Pasillo	AA ENDOCRINOLOGIA	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 7	Pasillo	AA CENTRAL 1°	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 8	Pasillo	AA TERRAZA FONDO	TERMICA TETRAPOLAR	C 50A	
	CIRCUITO 9	Pasillo	TABLERO SECCIONAL ASCENSOR	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 10	Pasillo	AA GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 80/100A	
	CIRCUITO 11	Pasillo	AA GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 12	Pasillo	AA 2DO Y 3ER PISO	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 13	Pasillo	AA CAFETERIA	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 14	Pasillo	AA CENTRALIZADO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 15	Pasillo	AA RECEPCION	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	