


SEDE: MARTINEZ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 03		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	Rack	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	Bombas de agua	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	Cortina	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	DISYUNTOR AA/ BOMBA Y CORTINA	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	AA1	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	AA2	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	"R" TOMA E ILUMINACION LABORATORIO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	ILUM. LABORATORIO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	TOMA COMUNES LABORATORIO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	"S" TOMA E ILUM. BOXES Y BAÑO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	ILUM BOXES Y BAÑOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	TOMA TV, BAÑOS Y CAFETERIA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	TOMA SISTEMAS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	ILUM SALA DE ESPERA	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	ILUM Y TOMA SISTEMA	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	LUCES EMERGENCIA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	ALIMENTACION RACK	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	