

SEDE: MARTINEZ		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL DE BOMBAS T-SdB 02		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	BOMBA 4	LLAVE SELECTOR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	BOMBA 1	CONTACTOR BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	BOMBA 1	LLAVE SELECTOR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	BOMBA 1	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	BOMBA 2	CONTACTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	BOMBA 2	LLAVE SELECTOR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	BOMBA 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	BOMBA 3	CONTACTOR BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	BOMBA 3	LLAVE SELECTOR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	BOMBA 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	BOMBA 4	CONTACTOR BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	BOMBA 4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	BOMBA 4	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	BOMBA 4	TIMER DIGITAL CON DISPLAY	C NO APLICAA	