


SEDE: MARTINEZ		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 06		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 50A	
	CIRCUITO 1	General	D1	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	General	T1	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 2	General	T2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	General	D2	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	General	T3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	General	D3	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 4	General	T4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	General	D4	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	General	T5	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	General	D5	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 6	General	T6	TERMICA BIPOLAR	C 6A	
	CIRCUITO 6	General	D6	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 7	General	T7	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	General	D7	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 8	General	T8	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
CIRCUITO 8	General	D8	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A		
CIRCUITO 9	General	T9	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 9	General	D9	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A		
CIRCUITO 10	General	D10S	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A		
CIRCUITO 10	General	T10	TERMICA BIPOLAR	C 10A		
CIRCUITO 11	General	D11	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A		
CIRCUITO 11	General	T11	TERMICA BIPOLAR	C 10A		
CIRCUITO 12	General	D12	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A		
CIRCUITO 12	General	T12	TERMICA BIPOLAR	C 25A		
CIRCUITO 13	General	D13	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A		
CIRCUITO 13	General	T13	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 14	General	D14	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A		
CIRCUITO 14	General	T14	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 15	General	UPS BACKUP		TERMICA BIPOLAR	C 25A	