


SEDE: MARTINEZ		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 07		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Pasillo	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 1	Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Pasillo	TOMA NORMAL	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Pasillo	TOMAS QUIMICA	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Pasillo	TOMA QUIMICA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	