

SEDE: MARTINEZ		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL QUIMICA T-SdQ 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Pasillo	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 1	Pasillo	D1	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	Pasillo	T1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	D2	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	T2 BOMBA SALA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	D3	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	T3 BOMBA SALA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Pasillo	D4	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 4	Pasillo	T4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Pasillo	C5	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Pasillo	T5 BOMBA SALA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Pasillo	D6	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Pasillo	T6	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Pasillo	D7	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 7	Pasillo	T7	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Pasillo	D8	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 8	Pasillo	T8	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: MARTINEZ		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL QUIMICA T-SdQ 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 9	Pasillo	D9	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 9	Pasillo	T9	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	Pasillo	T9	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Pasillo	D10	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 10	Pasillo	T10	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Pasillo	D11	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 11	Pasillo	T11	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	Pasillo	D12 TOMAS EQ AGUA MODULAR	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 12	Pasillo	T12	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Pasillo	D13	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 13	Pasillo	T13	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 14	Pasillo	D14	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 14	Pasillo	T14	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	Pasillo	D15	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 15	Pasillo	T15	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 16	Pasillo	D16	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 16	Pasillo	T16	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Pasillo	MODULAR PP	TERMICA BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 18	Pasillo	DISY ALISEI	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 18	Pasillo	ALISEI	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 19	Pasillo	DISY TOMAS VIROLOGIA	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 19	Pasillo	TOMAS VIROLOGIA	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 20	Pasillo	PROTECCION DE AIRE ACONDICIONADO	PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 21	Pasillo	AA GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 21	Pasillo	AA014	TERMICA TRIFASICA	C 32A	
	CIRCUITO 21	Pasillo	AA016	TERMICA TRIFASICA	C 25A	