

SEDE: MARTINEZ		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL QUIMICA T-SdQ 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Oficina	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Oficina	Rele de Protección	PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Oficina	D1	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	Oficina	T1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Oficina	D2	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 2	Oficina	T2	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	Oficina	D3	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	Oficina	T3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Oficina	D4	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 4	Oficina	T4	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Oficina	D5	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Oficina	T5	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Oficina	D6	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Oficina	T6: TOMAS RECEPCIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Oficina	D7	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 7	Oficina	T7	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 8	Oficina	D8	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 8	Oficina	T8	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	Oficina	D9	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 9	Oficina	T9	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Oficina	D10	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 10	Oficina	T10	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Oficina	D11 AIRE ACONDICIONADO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 11	Oficina	T11 AIRE ACONDICIONADO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	Oficina	T12 COMPRESOR	TERMICA TRIFASICA	C 20A	
	CIRCUITO 13	Oficina	D13 IMMULITE 2000	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 13	Oficina	T13 IMMULITE 2000	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Oficina	PATHFANDER	TERMICA BIPOLAR	C 16A	