





INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
HIDALGO MUNRO - AGOSTO/25



SEDE: MUNRO	PISO: PLANTA BAJA	TABLERO: GENERAL			
FECHA DEL RELEVAMIENTO	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL COMPONENTE
	TERMICA	ANTES DEL TABLERO GENERAL		C 63A	
			TERMICA TRIFASICA		
	TERMICA GENERAL	CORTE GENERAL		C 63A	
	CIRCUITO 1	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	DISYUNTOR	C 40A	
			TERMICA TRIFASICA	C 16A	
	CIRCUITO 2	AIRE ACONDICIONADO	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	AIRE ACONDICIONADO PLANTA ALTA	TERMICA TRIFASICA	C 32A	
	CIRCUITO 4	CORTE SECCIONAL		C 25A	
	CIRCUITO 5	BAÑOS Y PASILLO SALA DE ESPERA	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		CIRCUITO 5	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				C 16A	
		ILUMINACIÓN SALA DE ESPERA	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		PUERTA CORREDIZA		C 10A	
		TOMAS AREA TÉCNICA		C 10A	
	CIRCUITO 6	CIRCUITO 6	DISYUNTOR	C 25A	
		LUCES RECEPCIÓN		C 16A	
		PERCIANA (CORTINA)		C 10A	
		TOMAS AREA TÉCNICA		C 10A	
		TV / MAQUINA DE CAFÉ / DISPENSER DE AGUA	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 7	SECCIONAL CORTE		C 25A	
	CIRCUITO 8	AREA TÉCNICA		C 10A	
		CIRCUITO 8	DISYUNTOR	C 25A	
		IMPRESORAS Y COMPUTADORAS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		MARQUESINA		C 16A	
		TIMER	TIMER	C 0A	
		TOMAS DE BOXES	TERMICA BIPOLAR	C 10A	